

[별표 7]

콘덴서 부설용량 기준(제26조제3항, 제56조제5항 관련)

1. 단상 유도전동기

출 력		부설용량 (μF)	
kW	HP	110V	220V
0.1	1/8	40	10
0.2	1/4	50	15
0.25	1/3	75	20
0.4	1/2	100	20
0.55	3/4	100	30
0.75	1	120	30

2. 220V, 교류 아크 용접기

최대입력 (kVA)	3	5	7.5	10	15	20	25	30	35	40	45	50
부설용량 (μF)	100	150	250	300	450	600	700	900	1000	1000	1300	1450

비 고

1. 교류저항 용접기에 대하여는 위 표의 1/2용량을 사용할 것

3. 220V, 380V, 3상 유도전동기

출 력		부설용량 (μF)		출 력		부설용량 (μF)	
kW	HP	220V	380V	kW	HP	220V	380V
0.2	1/4	15	-	7.5	10	200	75
0.4	1/2	20	-	11	15	300	100
0.75	1	30	-	15	20	400	100
1.5	2	50	10	22	30	500	150
2.2	3	75	15	30	40	800	200
3.7	5	100	20	37	50	900	250
5.5	7.5	175	50				

4. 3,300V 고압전동기

출 력		부설용량 (kvar)
kW	HP	
37	50	15
55	75	25
75	100	30
110	150	50
150	200	75

5. 기타 전기기계, 기구의 경우

부하종별	콘덴서 용량(최저 kvar)
380V 삼상으로 사용하는 것	부하정격입력(kVA)의 1/3
220V 삼상 또는 단상으로 사용하는 것	부하정격입력(kVA)의 1/4
110V 단상으로 사용하는 것	부하정격입력(kVA)의 1/5