

[별표 9]

역률을 향상시켜야 할 설비(제26조제4항, 제56조제6항 관련)

구 분	용 량 (kW)
농형 유도전동기	75 이상
권선형 유도전동기	100 이상
유도로	50 이상
진공 용해로	50 이상
유도가열장치	50 이상
아크로	-
플래시 패트(휴대용 제외)	10 이상
아크 용접기(휴대용 제외)	10 이상
정 류 기	10,000 이상

비 고

1. 방폭형 등의 안전성 면에서 적용이 어려운 설비는 제외한다.