

분류번호	
------	--

에너지관리기준 점검표
(산업부문)

- 본 점검표는 「에너지이용 합리화법」 제32조제1항에 따른 에너지관리기준 준수여부를 점검하여 귀 사업장의 에너지를 효율적으로 관리하기 위한 자료로 활용됨으로 한국에너지공단 전자민원 시스템(에너지관리기준 온라인시스템)을 활용하여 1년 단위로 매년 작성하여 5년간 관리하여야 합니다.
- 에너지관리기준 점검표를 분석하여 에너지사용시설의 개선에 필요한 기술 및 자금을 지원하거나, 동법 제32조제5항에 따라 에너지관리지도를 할 수 있습니다.
- 본 점검표는 기후에너지환경부장관의 제출요구가 있을 때에는 제시하여야 하며, 동 기재 사항은 제3자나 외부에 공개되지 않음을 알려드립니다.

업체명			대표자		
업종			주생산물		
소재지				대표전화	
에너지관리자 (실무담당자)	부서			직위	
	사내전화			이메일	
	휴대전화			성명	(인)
점검(확인)기관명 (외부점검시)				대표자	
점검자	부서			직위	
	전화			성명	(인)
대상기간	20 . . . ~ 20 . . . (12개월)				
점검일자	20 . . . ~ 20 . . . (일)				

1. 부분별 에너지사용량

1-1. 산업부문 설비^{주1)}별 에너지 사용 비율

설 비 명		형식	용량	단위	대수	()년도 에너지사용량			설치 연도	효율(%)	용도
						에너 지원	사용량				
							고유단위	toe			
열사용 주2)											
전기 사용											

주1) 열·전기사용설비의 경우 해당설비군의 에너지사용량이 총 에너지사용량의 5%이상인 설비만 기재합니다.

주2) 보일러, 요(窯), 로(爐)는 반드시 기재합니다.

1-2 산업부문 공정별 에너지 사용비율

총 에너지사용량		
(toe)	100(%)	

2. 점검표

에너지관리기준(산업부문)점검표	배점	평가점수
< 점검 항목 및 배점 >		
[공통]		
4조 에너지사용실태 기록 및 제출		
- 에너지관리 담당조직 운영 [운영(2), 미운영(0)] [부서명 (), 조직원수 ()명]		
• 에너지 담당조직 전문성 [전담업무(1)]		
- 원단위 관리 [공정 또는 제품별 원단위 관리(3), 통합원단위 관리(2), 원단위 관리없음(0)]		
• 에너지원단위 [통합원단위 : toe/ , 제품(공정)1 : toe/ , 제품(공정)2 : toe/ , 제품(공정)3 : toe/]		
• 온실가스원단위 [통합원단위 tCO ₂ -eq/ , 제품1(공정) : tCO ₂ -eq/ , 제품(공정)2 : tCO ₂ -eq/ , 제품(공정)3 : tCO ₂ -eq/]		
• 에너지원단위가 없는 경우 [사유 : , 사업장 자체관리단위 :]		
- 원단위 관리주기 [1달 이내(3), 6달 이내(2), 1년 이내(1)] [원단위 관리주기 :]		
- 문서(전자문서 포함)화 된 에너지 사용설비 목록 보유(2) [설비 목록 갱신주기 :]		
6조 에너지기자재의 설치		
- 에너지기자재의 설치(고효율에너지기자재설비비율) ※대수기준		
• 송풍기 [20 %이상(3) 10 %이상(2), 5 %이상(1)] [설치비율(%) : %]		
• 펌프 [20 %이상(3) 10 %이상(2), 5 %이상(1)] [설치비율(%) : %]		
• 보일러 [70 %이상(3) 50 %이상(2), 30 %이상(1)] [설치비율(%) : %]		
• 냉동기 [70 %이상(3) 50 %이상(2), 30 %이상(1)] [설치비율(%) : %]		
※특이사항	특점	
	배점	
	평점	
[가산점]		
- 원단위 향상 [1 %이상(2), 0.5 %이상(1)] [직전년도 통합원단위 : , 향상비율(%) :]		
- 에너지경영시스템 인증(2) [인증취득년도 : , 최근갱신년도 :]		
- 에너지저장장치(ESS) 설치(2) [계약전력 대비 설치용량(%) :]		
- 에너지관리시스템(FEMS) 구축(2) [FEMS로 관리되는 에너지사용비율(%) :]		
- 신재생에너지 설치 [최대 2점] [신재생에너지이용량 : (toe/년)]		
[☐ 태양광발전(1), ☐ 태양열온수(1), ☐ 지열(1), ☐ 연료전지(1), ☐ 풍력(1), ☐ 바이오(1), ☐ 폐기물(1), 기타 :]		
※특이사항	특점	
[열설비]		
< 보일러설비 >		
(운전관리)		
- 관리표준 설정·관리 [별도의 관리표준 관리(3), 타 표준(운전생산,점검일지 등)과 병행관리(1), 관리안함(0)]		
• 관리표준 설정항목 여부 [전체항목설정(2), 일부항목설정(1), 설정안함(0)]		
[☐ 배가스 온도 ☐ 공기비 ☐ 배가스 중 CO농도]		
• 관리표준 준수 여부 [전체항목설정(3), 일부항목설정(2), 1개항목설정(1)]		
- 배가스 온도 [#1 기준 : 운전 : , #2 기준 : 운전 : , #3 기준 : 운전 :]		
- 공기비 [#1 기준 : 운전 : , #2 기준 : 운전 : , #3 기준 : 운전 :]		
- 배가스 중 CO농도 [#1 기준 : 운전 : , #2 기준 : 운전 : , #3 기준 : 운전 :]		
- 폐열회수기 설치 [절탄기와 공기예열기설치(2) 절탄기 또는 공기예열기 설치(1)] [종류 : ☐ 절탄기 ☐ 공기예열기]		
- 부분부하 운전을 고려한 대수제어 시스템 도입(2)		
- F.D FAN 인버터 도입(2)		
- 응축수 회수율(증기보일러만 해당되며, 직접 증기를 사용하는 경우는 제외) [70 %이상(2) 50 %이상(1)] [응축수 회수율 : % , 급수(탱크기준)온도 : °C]		
- 재증발증기 회수(2) [회수방법 : ☐ MVR ☐ TVR ☐ Vessel ☐ 기타열교환기 :]		
- 보일러 급수처리(2) [급수원 : ☐ 상수도 ☐ 공업용수 ☐ 하천수 ☐ 지하수] [급수처리방법 : ☐ 연수처리 ☐ 이온교환 ☐ 기타]		

- 보일러 급수 자동수질분석 기록장치 도입(2) [충경도 :]		
- Blow-down 관리 [TDS측정에 의한 Blow-down(2), 수동 Blow-down(1)]		
- Blow-down수 폐열회수(2)		
(기록관리 및 점검)		
- 기록관리 주기 : [1일 이내(2), 1주일 이내(1), 1주일 초과(0)] [주기 :]		
[기록항목 : ☐ 연료사용량 ☐ 급수량(열매순환량) ☐ 운전압력 ☐ 가동시간 ☐ 배가스온도 ☐ 급수(열매)온도]		
- 보일러 효율 분석주기 [자동분석장치(2) 1달 이내 수동분석(1)] [분석주기 : , 분석기관 : ☐ 자체 ☐ 외부기관]		
※특이사항	득점	
	배점	
	평점	
< 공업로 >-연료를 사용하는 버너로 구성된 공업로로서 재료의 가열 또는 열처리를 하는 설비를 말한다.		
(운전관리)		
- 관리표준 설정·관리 [별도의 관리표준 관리(3), 타 표준(운전,생산,점검일지 등)과 병행관리(1), 관리안함(0)]		
· 관리표준 설정항목 여부 [전체항목설정(2), 일부항목설정(1), 설정안함(0)]		
[☐ 배가스 온도 ☐ 공기비 ☐ 배가스 중 CO농도 ☐ 노벽 표면온도 ☐ 노내압 ☐ 냉각수온도]		
- 배가스 온도 [#1 기준 : 운전 : , #2 기준 : 운전 : , #3 기준 : 운전 :]		
- 공기비 [#1 기준 : 운전 : , #2 기준 : 운전 : , #3 기준 : 운전 :]		
- 배가스 중 CO농도 [#1 기준 : 운전 : , #2 기준 : 운전 : , #3 기준 : 운전 :]		
- 노벽 표면온도 [#1 기준 : 운전 : , #2 기준 : 운전 : , #3 기준 : 운전 :]		
- 노내 [#1 기준 : 운전 : , #2 기준 : 운전 : , #3 기준 : 운전 :]		
- 냉각수 온도 [#1 기준 : 운전 : , #2 기준 : 운전 : , #3 기준 : 운전 :]		
- 폐열회수 여부(2) [폐열 : ☐ 배기폐열 ☐ 냉각수폐열 ☐ 기타폐열]		
[폐열사용처 : ☐ 동일공정사용 ☐ 타공정사용 ☐ 외부판매]		
- FAN(연소용공기,냉각,배기) 인버터 도입(2)		
- 산소부화 연소시스템 채택(2)		
- 개폐구의 기밀강화(2)		
(기록관리 및 점검)		
- 기록관리 주기 [1일 이내(2), 1주일 이내(1), 1주일 초과(0)] [주기 :]		
기록관리항목 [☐ 연료사용량 ☐ 재료투입량 ☐ 노내온도 ☐ 노벽온도 ☐ 재료온도 ☐ 배기온도 ☐ 가동시간]		
- 종합 열정산 실시주기 [1주일 이내(2), 1달 이내(1), 1달 초과(0)] [분석주기 : 분석기관 : ☐ 자체 ☐ 외부기관]		
- 보온·단열 부위 등 점검 주기 [1주일 이내(2), 1달 이내(1), 1달 초과(0)] [주기 :]		
- 전열면 또는 관련부분의 그을음·스케일 제거 및 기타 부착물 등의 제거 주기		
[1년 이내(2), 2년 이내(1), 2년 초과(0)] [주기 :]		
※특이사항	득점	
	배점	
	평점	
[열수송 및 저장설비]		
(운전관리)		
- 관리표준 설정·관리 [별도의 관리표준 관리(3), 타 표준(운전,생산,점검 등)과 병행관리(1), 관리안함(0)]		
· 관리표준 설정항목 여부 [전체항목설정(2), 일부항목설정(1), 설정안함(0)]		
[☐ 표면온도 ☐ 용도별 스팀트랩 점검주기]		
(기록관리 및 점검)		
- 표면온도 측정, 스팀 및 열매체 손실, 스팀트랩 및 기타 부속기기의 작동불량 등에 대한 점검 주기		
[주기 :] [1주일 이내(2), 1달 이내(1), 1달 초과(0)] 점검기관 [☐ 전문기관 ☐ 자체]		
※특이사항	득점	
	배점	
	평점	
[열사용설비]		
< 증기 등 열매체를 사용하는 가열 설비, 냉각 설비, 건조 설비 및 열교환기 >		
종류 [☐ 가열설비 ☐ 냉각설비 ☐ 건조설비 ☐ 기타 열교환기]		
(운전관리)		

- 관리표준 설정·관리 [별도의관리표준 관리(3), 타 표준(운전,생산,점검 등)과 병행관리(1), 관리안함(0)]		
· 관리표준 설정항목 여부 [전체항목설정(2) 일부항목설정(1) 설정안함(0)] [☐ 유량 ☐ 압력 ☐ 온도]		
- 유량 [#1 기준 : 운전 : , #2 기준 : 운전 : , #3 기준 : 운전 :]		
- 압력 [#1 기준 : 운전 : , #2 기준 : 운전 : , #3 기준 : 운전 :]		
- 온도 [#1 기준 : 운전 : , #2 기준 : 운전 : , #3 기준 : 운전 :]		
(기록관리 및 점검)		
- 기록관리 주기 [1일 이내(2), 1주일 이내(1), 1주일 초과(0)]		
기록관리항목 [☐ 온도 ☐ 압력 ☐ 기타 :] [주기 :]		
- 단열 및 증기/열매체 누설의 점검주기 [1주일 이내(2), 1달 이내(1), 1달 초과(0)] [주기 :]		
- 전열면과 관련 부분의 스케일 제거 및 기타 부착물 등의 제거 실시 주기 [1년 이내(2), 2년 이내(1), 2년 초과(0)] [주기 :]		
※특이사항	특점	
	배점	
	평점	
< 공기조화설비 >-열발생 설비(1차설비)에서 생성된 열원(스팀,온수,냉수)을 사용하는 공기조화기에 한한다.		
(운전관리)		
- 관리표준 설정·관리 [별도의 관리표준 관리(3), 타 표준(운전,생산,점검 등)과 병행관리(1), 관리안함(0)]		
· 관리표준 설정항목 여부 [전체항목설정(2), 일부항목설정(1), 설정안함(0)]		
[☐ 유량(풍량) ☐ 압력(풍압) ☐ 급기온도]		
- 유량(풍량) [#1 기준 : 운전 : , #2 기준 : 운전 : , #3 기준 : 운전 :]		
- 압력(풍압) [#1 기준 : 운전 : , #2 기준 : 운전 : , #3 기준 : 운전 :]		
- 급기온도 [#1 기준 : 운전 : , #2 기준 : 운전 : , #3 기준 : 운전 :]		
- 구역별 온도제어방식 [Zone별 제어(2) 전체제어(1)]		
- 공조기 온도제어방식[풍량 및 유량 동시 제어(2), 유량 또는 풍량제어(1)]		
- 엔탈피제어, CO ₂ 농도제어, 나이트퍼지방식도입(2) [☐ 엔탈피제어 ☐ CO ₂ 농도제어 ☐ 나이트퍼지]		
- 배기 열교환 여부(2)		
(기록관리 및 점검)		
- 기록관리 주기[1일 이내(2), 1주일 이내(1), 1주일 초과(0)] [주기 :]		
[☐ 열원종류(냉온) ☐ 열원온도 ☐ 열원압력 ☐ 풍압 ☐ 급기 온·습도 ☐ 환기 온·습도 ☐ 외기온·습도 ☐ 운전시간]		
- 공조기 내부 필터막임(차압), 유체 누설, 스케일 등의 점검주기 [1주일 이내(2), 1달 이내(1), 1달 초과(0)] [주기 :]		
- 공조기 내부의 냉난방용 열교환 코일핀 세척 주기 [1년이내(2), 2년이내(1), 2년초과(0)] [주기 :]		
※특이사항	특점	
	배점	
	평점	
[수변전 및 배전설비]		
(운전관리)		
- 관리표준 설정·관리 [별도의 관리표준 관리(3), 타 표준(운전,생산,점검 등)과 병행관리(1), 관리안함(0)]		
· 관리표준 설정항목 여부 [전체항목설정(2), 일부항목설정(1), 설정안함(0)]		
[☐ 최대수요전력 ☐ 수용률 ☐ 부하율]		
- 최대수요전력 [#1 기준 : 운전 : , #2 기준 : 운전 : , #3 기준 : 운전 :]		
- 부하율 [#1 기준 : 운전 : , #2 기준 : 운전 : , #3 기준 : 운전 :]		
- 수용률 [#1 기준 : 운전 : , #2 기준 : 운전 : , #3 기준 : 운전 :]		
- 평균 지상역률 [95 %이상(3), 93 %이상(2), 90 %이상(1)] [연평균 지상역률: (%)]		
- 진상역률 미발생(2) [☐ 자동 역률제어장치 설치]		
- 최대수요전력 제어장치 설치 [감시+경보+제어기능(2), 감시+경보기능(1), 감시기능(0)]		
- 전력평준화 방안 적용(2)		
[유형 : ☐ 심야전력에 의한 축랭·축열 ☐ 흡수식 냉동기설치(직화식포함) ☐ 자체발전기가동 ☐ Peak 또는 전력단가를 낮추기 위한 설비가동(작업)시간 변경]		
(기록관리 및 점검)		
- 기록관리 주기[1일 이내(2), 1주일 이내(1), 1주일 초과(0)] [주기 :]		
기록관리항목 [☐ 전력량 ☐ 전류 ☐ 전압 ☐ 역률 ☐ 최대수요전력]		

※특이사항	득점	
	배점	
	평점	
[전기사용설비]		
< 공업로 >-전기 공업로란 전력을 열원으로 사용하는 공업로로서 재료의 가열 또는 열처리를 하는 설비를 말한다.		
(운전관리)		
- 관리표준 설정·관리 [별도의 관리표준 관리(3), 타 표준(운전,생산,점검 등)과 병행관리(1), 관리안함(0)]		
· 관리표준 설정항목 여부 [전체항목설정(2), 일부항목설정(1), 설정안함(0)]		
[☐ 배기온도 ☐ 노벽표면온도 ☐ 냉각수 온도]		
- 배기온도 [#1 기준 : 운전 : , #2 기준 : 운전 : , #3 기준 : 운전 :]		
- 노벽표면온도 [#1 기준 : 운전 : , #2 기준 : 운전 : , #3 기준 : 운전 :]		
- 냉각수온도 [#1 기준 : 운전 : , #2 기준 : 운전 : , #3 기준 : 운전 :]		
- 폐열활용 여부(2) [폐열종류 : ☐ 배기폐열 ☐ 냉각수폐열 ☐ 기타폐열:]		
[폐열사용처 : ☐ 동일공정사용 ☐ 타공정사용 ☐ 외부판매]		
- 전기 Heater SCR Control 시스템 도입(2)		
- R/C Fan/냉각Fan/배기Fan 인버터 도입(2)		
- 개폐구 기밀강화(2)		
(기록관리 및 점검)		
- 기록관리 주기[1일 이내(2), 1주일 이내(1), 1주일 초과(0)] [주기 :]		
기록관리항목 [☐ 전력량 ☐ 재료투입량 ☐ 노내온도 ☐ 노벽온도 ☐ 재료온도 ☐ 배기온도 ☐ 가동시간]		
- 종합 열정산 실시주기[1주일 이내(2), 1달 이내(1), 1달 초과(0)] [주기 :]		
- 보온·단열 부위 등 점검 주기[1주일 이내(2), 1달 이내(1), 1달 초과(0)] [주기 :]		
- 전열면 또는 관련부분의 그을음·스케일 제거 및 기타 부착물 등의 제거 주기		
[1년 이내(2), 2년 이내(1), 2년 초과(0)] [주기 :]		
※특이사항	득점	
	배점	
	평점	
<펌프·송풍기설비>		
(운전관리)		
- 관리표준 설정·관리 [별도의 관리표준 관리(3), 타 표준(운전,생산,점검 등)과 병행관리(1), 관리안함(0)]		
· 관리표준 설정항목 여부 [전체항목설정(2), 일부항목설정(1), 설정안함(0)]		
[☐ 유량(풍량) ☐ 압력(풍압)]		
- 유량(풍량) [#1 기준 : 운전 : , #2 기준 : 운전 : , #3 기준 : 운전 :]		
- 압력(풍압) [#1 기준 : 운전 : , #2 기준 : 운전 : , #3 기준 : 운전 :]		
- 가변속제어장치 설치비율 [30 %이상(3), 20 %이상(2), 10 %이상(1)] ※ 대수 기준 [설치비율(%) : %]		
[유형 : ☐ 인버터, ☐ 유체커플링]		
(기록관리 및 점검)		
- 기록관리 주기 [1일 이내(2), 1주일 이내(1), 1주일 초과(0)] [주기 :]		
기록관리항목 [☐ 전력 ☐ 압력(풍압) ☐ 유량(풍량)]		
- 유체누설 및 동력전달부의 발열, 마모 등의 점검주기 [1주일 이내(2), 1달 이내(1), 1달 초과(0)] [주기 :]		
※특이사항	득점	
	배점	
	평점	
<수랭식 냉동기설비 >		
(운전관리)		
- 관리표준 설정·관리 [별도의 관리표준 관리(3), 타 표준(운전,생산,점검 등)과 병행관리(1), 관리안함(0)]		
· 관리표준 설정항목 여부 [전체항목설정(2), 일부항목설정(1), 설정안함(0)]		
[☐ 냉수 유량, ☐ 냉각수 유량 ☐ 냉각수온도 ☐ 냉수온도 ☐ 냉매압력]		
- 냉수 유량 [#1 기준 : 운전 : , #2 기준 : 운전 : , #3 기준 : 운전 :]		
- 냉각수 유량 [#1 기준 : 운전 : , #2 기준 : 운전 : , #3 기준 : 운전 :]		
- 냉수온도(입구/출구) [#1 기준 : 운전 : , #2 기준 : 운전 : , #3 기준 : 운전 :]		
- 냉각수온도(입구/출구) [#1 기준 : 운전 : , #2 기준 : 운전 : , #3 기준 : 운전 :]		

- 냉매압력(증발/응축) [#1 기준 : 운전 : , #2 기준 : 운전 : , #3 기준 : 운전 :]		
- 동절기 외기냉방 또는 외기이용 냉수제조 활용(2)		
- 냉각수(살포수) Blow-Down(출수) 주기[TDS 분석에 의한 출수(2), 수동출수 (1)] [수동출수주기 :]		
- 냉각수(살포수) 수처리 시스템 도입(2)		
- 인버터형 냉동기 도입(2)		
(기록관리 및 점검)		
- 기록관리 주기 [1일 이내(2), 1주일 이내(1), 1주일 초과(0)] [주기 :]		
• 기록관리항목 [☐ 전력 ☐ 냉수온도 ☐ 냉각수온도 ☐ 냉수유량 ☐ 냉각수유량 ☐ 냉매압력 ☐ 가동시간]		
- 냉동기 세관주기 [1년 이내(2), 2년 이내(1), 2년 초과(0)] [주기 :]		
- 냉동기 COP 분석주기 [자동분석장치(2), 수동분석(1)] [분석주기 : 분석기관 : ☐ 자체 ☐ 외부기관]		
- 냉각수(살포수) 수질분석, 냉각탑 충전재 막힘(코일 부식 및 스케일 부착) 점검주기 [1달 이내(2), 3달 이내(1), 3달 초과(0)] [주기 :]		
※특이사항	득점	
	배점	
	평점	
< 공랭식냉동기설비 >		
(운전관리)		
- 관리표준 설정·관리 [별도의 관리표준 관리(3), 타 표준(운전,생산,점검 등)과 병행관리(1), 관리안함(0)]		
• 관리표준 설정항목 여부 [전체항목설정(2), 일부항목설정(1), 설정안함(0)]		
[☐ 냉수온도(급기온도) ☐ 냉매압력]		
- 냉수(급기)온도 [#1 기준 : 운전 : , #2 기준 : 운전 : , #3 기준 : 운전 :]		
- 냉매압력(증발/응축) [#1 기준 : 운전 : , #2 기준 : 운전 : , #3 기준 : 운전 :]		
- 동절기 외기냉방 또는 외기이용 냉수제조 활용(2)		
(기록관리 및 점검)		
- 기록관리 주기 [1일 이내(2), 1주일 이내(1), 1주일 초과(0)] [주기 :]		
• 기록관리항목 [☐ 전력 ☐ 급기온도 ☐ 냉수온도 ☐ 냉매압력 ☐ 가동시간]		
- 냉매누설 여부, 압축기, 팽창밸브 및 각 부속기기의 정상작동 대한 점검주기 [1달 이내(2), 3달 이내(1), 3달 초과(0)] [주기 :]		
- 내부 열교환 코일핀 세척 주기 [1년 이내(2), 2년 이내(1), 2년 초과(0)] [주기 :]		
※특이사항	득점	
	배점	
	평점	
< 공기압축기설비 >		
(운전관리)		
- 관리표준 설정·관리 [별도의 관리표준 관리(3), 타 표준(운전,생산,점검 등)과 병행관리(1), 관리안함(0)]		
• 관리표준 설정항목 여부 [전체항목설정(2), 일부항목설정(1), 설정안함(0)]		
[☐ 압축원단위 ☐ 운전압력(로딩/언로딩) ☐ 오일온도 ☐ 흡입온도]		
- 압축원단위 [#1 기준 : 운전 : , #2 기준 : 운전 : , #3 기준 : 운전 :]		
- 운전압력(로딩/언로딩) [#1 기준 : 운전 : , #2 기준 : 운전 : , #3 기준 : 운전 :]		
- 흡입온도 [#1 기준 : 운전 : , #2 기준 : 운전 : , #3 기준 : 운전 :]		
- 오일온도 [#1 기준 : 운전 : , #2 기준 : 운전 : , #3 기준 : 운전 :]		
- 공기압축기 대수제어 운전 또는 가동순서 변경운전(2)		
- Dyrer 및 Cooler 제어방식 [노점제어(2), 온도제어(1)]		
- 흡착식 Dryer 블로워 퍼지 방식 도입(2)		
- 응축수 배출방식 [Auto Trap 또는 Timer 배출(1)]		
- 인버터형 공기압축기 (또는 외장형 인버터) 도입(2)		
- 공기압축기 폐열 활용(1) [유형 : ☐ 수랭식, ☐ 공랭식]		
(기록관리 및 점검)		
- 기록관리 주기 [1일 이내(2), 1주일 이내(1), 1주일 초과(0)] [주기 :]		
• 기록관리항목 [☐ 압축공기량 ☐ 운전압력 ☐ 오일온도 ☐ 로딩률(시간) ☐ 가동전력 ☐ 가동시간]		
- 압축원단위(kWh/Nm³) 분석 [자동분석장치(2), 수동분석(1)] [분석주기 : 압축원단위 : (kWh/Nm³)]		
- 압축공기 누설, 필터차압, 에어트랩 작동 등의 점검주기		

[1주일 이내(2), 1달 이내(1), 1달 초과(0)] [주기 :]						
※특이사항					득점	
					배점	
					평점	
< 공기조화설비 >-냉동기(전력)에서 생성된 열원(냉수,냉매)을 사용하는 공기조화기에 한함.						
(운전관리)						
- 관리표준 설정·관리 [별도의 관리표준 관리(3), 타 표준(운전,생산,점검 등)과 병행관리(1), 관리안함(0)]						
· 관리표준 설정항목 여부 [전체항목설정(2), 일부항목설정(1), 설정안함(0)]						
[☐ 유량(풍량) ☐ 압력(풍압) ☐ 급기온도]						
- 유량(풍량) [#1 기준 : 운전 : , #2 기준 : 운전 : , #3 기준 : 운전 :]						
- 압력(풍압) [#1 기준 : 운전 : , #2 기준 : 운전 : , #3 기준 : 운전 :]						
- 급기온도 [#1 기준 : 운전 : , #2 기준 : 운전 : , #3 기준 : 운전 :]						
- 냉난방 구역별 온도제어방식 [Zone별 제어(2) 전체제어(1)]						
- 공조기 온도제어방식 [풍량 및 유량 동시 제어(2), 유량 또는 풍량제어(1)]						
- 엔탈피제어, CO ₂ 농도제어,나이트퍼지방식도입(2) [☐ 엔탈피제어 ☐ CO ₂ 농도제어 ☐ 나이트퍼지]						
- 배기 열교환 여부(2)						
(기록관리 및 점검)						
- 기록관리 주기 [1일 이내(2), 1주일 이내(1), 1주일 초과(0)] [주기 :]						
[☐ 열원종류(냉,온) ☐ 열원온도 ☐ 열원압력 ☐ 풍압 ☐ 급기 온·습도 ☐ 환기 온·습도 ☐ 외기온·습도 ☐ 운전시간]						
- 공조기 내부 필터막임(차압), 유체 누설, 스케일 등의 점검주기 [1주일 이내(2), 1달 이내(1), 1달 초과(0)] [주기 :]						
- 공조기 내부의 냉난방용 열교환 코일핀 세척 주기 [1년 이내(2), 2년 이내(1), 2년 초과(0)] [주기 :]						
※특이사항					득점	
					배점	
					평점	
< 조명설비 >						
(운전관리)						
- 관리표준 설정·관리 [별도의 관리표준 관리(3), 타 표준(운전,생산,점검 등)과 병행관리(1), 관리안함(0)]						
· 관리표준 설정항목 여부 [전체항목설정(2), 일부항목설정(1), 설정안함(0)] [☐ 조도 ☐ 점등기준]						
- 조명 자동제어 비율 [50 %이상(2), 30 %이상(1)] [☐ 스케줄제어 ☐ 재실감지센서 ☐ 고조도 센서 ☐ 기타]						
- LED램프 설치비율 [70 %이상(2), 50 %이상(1)] [설치비율(%) :]						
- 자연채광설비 도입 [자연채광도입 +조명제어(2), 자연채광도입(1)]						
(기록관리 및 점검)						
- 조명기구(램프, 반사갓, 안정기)의 점검 및 청소주기 [3달 이내(2), 6달 이내(1), 6달 초과(0)] [주기 :]						
※특이사항					득점	
					배점	
					평점	
구분	공통	열설비	전기설비	가산점(f)	최종합점수(c+d+e+f)	
적용비율(%) (a)	20 %					
평점(100점만점) (b)						
점수(a*b)	(c)	(d)	(e)			

* 종합점수는 공통, 열설비, 전기설비의 에너지사용량 비율과 획득한 평점의 곱으로 산출