

분류번호	
------	--

에너지관리기준 점검표
(건물부문)

- 본 점검표는 「에너지이용 합리화법」 제32조제1항에 따른 에너지관리기준 준수여부를 점검하여 귀 사업장의 에너지를 효율적으로 관리하기 위한 자료로 활용됨으로 한국에너지공단 전자민원 시스템(에너지관리기준 온라인시스템)을 활용하여 1년 단위로 매년 작성하여 5년간 관리하여야 합니다.
- 에너지관리기준 점검표를 분석하여 에너지사용시설의 개선에 필요한 기술 및 자금을 지원하거나, 동법 제32조제5항에 따라 에너지관리지도를 할 수 있습니다.
- 본 점검표는 기후에너지환경부장관의 제출요구가 있을 때에는 제시하여야 하며, 동 기재 사항은 제3자나 외부에 공개되지 않음을 알려드립니다.

업체명			대표자		
업종			주생산품		
소재지				대표전화	
에너지관리자 (실무담당자)	부서			직위	
	사내전화			이메일	
	휴대전화			성명	(인)
점검(확인)기관명 (외부점검시)				대표자	
점검자	부서			직위	
	전화			성명	(인)

대상기간	20 . . . ~ 20 . . . (12개월)
점검일자	20 . . . ~ 20 . . . (일)

1. 부분별 에너지사용량

1-1. 건물부문 설비별 에너지 사용 비율

설 비 명		형 식	용량	단위	대수	()년도 에너지사용량			설치 연도	효율(%)	용도
						에너지 지원	사용량				
							고유단위	toe			
열사용 주2)											
전기 사용											

주1) 열·전기사용설비의 경우 해당설비군의 에너지사용량이 총 에너지사용량의 5%이상인 설비만 기재합니다.

주2) 보일러, 요(窯), 로(爐)는 반드시 기재합니다.

2. 점검표

에너지관리기준(건물부문)점검표	배점	평가점수
< 점검 항목 및 배점 >		
[공통]		
4조 에너지사용실태 기록 및 제출		
- 에너지관리 담당조직 운영 [운영(2) 미운영(0)] [부서명 (), 직원수 ()명]		
- 원단위 관리 [용도(냉방,난방,공조 등)또는 구획별(층) 원단위 관리(3), 통합원단위 관리(2), 원단위 관리없음(0)]		
• 에너지원단위 [통합원단위 : toe/m², 용도1 : toe/m², 용도2 : toe/m², 용도3 : toe/m²]		
• 온실가스원단위 [통합원단위 : tCO₂-eq/m², 용도1 : tCO₂-eq/m², 용도2 : tCO₂-eq/m², 용도3 : tCO₂-eq/m²]		
• 에너지원단위가 없는 경우 [사유 : , 자체관리단위 :]		
- 원단위 관리주기 [1달 이내(3), 6달 이내(2), 1년 이내(1)] [원단위 관리주기 :]		
- 문서(전자문서 포함)화 된 에너지 사용설비 목록 보유(2) [설비 목록 갱신주기 : 정기적 or 필요에 따라]		
6조 에너지기자재의 설치		
- 에너지기자재의 설치(고효율에너지기자재 설비 비율) ※ 대수 기준		
• 송풍기 [20 %이상(3), 10 %이상(2), 5 %이상(1)] [설치비율(%)]		
• 펌프 [20 %이상(3), 10 %이상(2), 5 %이상(1)] [설치비율(%)]		
• 보일러 [70 %이상(3), 50 %이상(2), 30 %이상(1)] [설치비율(%)]		
• 냉동기 [70 %이상(3), 50 %이상(2), 30 %이상(1)] [설치비율(%)]		
• GHP [70 %이상(3), 50 %이상(2), 30 %이상(1)] [설치비율(%)]		
• 직화식 흡수식 냉온수기 [70 %이상(3), 50 %이상(2), 30 %이상(1)] [설치비율(%)]		
• 중온수 흡수식 냉동기 [70 %이상(3), 50 %이상(2), 30 %이상(1)] [설치비율(%)]		
• 고기밀성 단열문 [70 %이상(3), 50 %이상(2), 30 %이상(1)] [설치비율(%)]		
[건축물부문]		
- 창 또는 출입구 틈새를 통한 외기침입(방풍 및 방수제) 등의 점검주기 [3달 이내(2), 6달 이내(1)] [주기 :]		
- 주 출입구 방풍구조(방풍실) 도입(2)		
※특이사항	득점	
	배점	
	평점	
[가산점]		
- 인증취득 여부(녹색건축물인증 또는 건축물효율등급인증)(2) [취득년도 : , 최근갱신년도 :]		
- 원단위 향상 [1 % 이상(2), 0.5 % 이상(1)] [향상 비율(%) :]		
- 에너지저장장치(ESS) 설치(2) [계약전력 대비 설치용량(%) :]		
- 에너지관리시스템(BEMS) 구축(2) [BEMS로 관리되는 에너지사용비율(%) :]		
- 신재생에너지 설치(최대 2점) [신재생에너지이용량(toe/년) :]		
[☐ 태양광발전(1) ☐ 태양열온수(1) ☐ 지열(1) ☐ 연료전지(1) ☐ 풍력(1) ☐ 바이오(1) ☐ 폐기물(1), 기타 :]		
※특이사항	득점	
[열설비]		
[난방 및 급탕설비]		
< 보일러설비 >		
(운전관리)		
- 관리표준 설정·관리 [별도의 관리표준 관리(3), 타 표준(운전,점검 등)과 병행관리(2), 관리안함(0)]		
• 관리표준 설정항목 여부 [전체항목설정(2), 일부항목설정(1), 설정안함(0)]		
[☐ 배가스 온도 ☐ 공기비 ☐ 배가스 중 CO농도]		
- 배가스 온도 [#1 기준 : 운전 : , #2 기준 : 운전 : , #3 기준 : 운전 :]		
- 공기비 [#1 기준 : 운전 : , #2 기준 : 운전 : , #3 기준 : 운전 :]		
- 배가스 중 CO농도 [#1 기준 : 운전 : , #2 기준 : 운전 : , #3 기준 : 운전 :]		
- 폐열회수기 설치		
[절탄기와 공기예열기 설치(2) 절탄기 또는 공기예열기 설치(1)] [종류 : ☐ 절탄기 ☐ 공기예열기]		
- 응축수 회수율(증기보일러만 해당되며, 직접증기사용하는 경우는 제외)		

[70 %이상(2) 50 %이상(1)] [응축수 회수율 : (%) , 급수(탱크기준)온도 : (°C)]		
- 부분부하 운전을 고려한 대수제어 시스템 도입(2)		
- F.D FAN 인버터 도입(2)		
- 보일러 급수처리(2) [급수처리방법 : ☐ 연수처리 ☐ 이온교환 ☐ 기타 :]		
- 보일러급수 자동수질분석 기록장치 도입(2) [총경도 :]		
- Blow-down 관리 [TDS측정에 의한 Blow-down(2), 수동 Blow-down(1)]		
- Blow-down수 폐열회수(2)		
(기록관리 및 점검)		
- 기록관리 주기 : [1일 이내(2), 1주일 이내(1) , 1주일 초과(0)]		
[기록항목 : ☐ 연료사용량 ☐ 급수량 ☐ 운전압력 ☐ 가동시간 ☐ 배가스온도 ☐ 급수온도]		
- 보일러 효율 분석주기 [자동분석장치(2), 1달 이내 수동분석(1)] [분석주기 : 분석기관 : ☐ 자체 ☐ 외부기관]		
※특이사항	득점	
	배점	
	평점	
[공조 및 환기설비]		
< 공기조화설비 >-난방 및 급탕설비(1차설비)에서 생성된 열원(스팀,온수,냉수)을 사용하는 공기조화기에 한함		
(운전관리)		
- 관리표준 설정·관리 [별도의 관리표준 관리(3), 타 표준(운전,생산,점검 등)과 병행관리(1), 관리안함(0)]		
· 관리표준 설정항목 여부 [전체항목설정(2) 일부항목설정(1) 설정안함(0)]		
[☐ 유량(풍량) ☐ 압력(풍압) ☐ 급기온도]		
- 유량(풍량) [#1 기준 : 운전 : , #2 기준 : 운전 : , #3 기준 : 운전 :]		
- 압력(풍압) [#1 기준 : 운전 : , #2 기준 : 운전 : , #3 기준 : 운전 :]		
- 급기온도 [#1 기준 : 운전 : , #2 기준 : 운전 : , #3 기준 : 운전 :]		
- 냉난방 구역별 온도제어방식 [Zone별 제어(2), 전체제어(1)]		
- 공조기 온도제어방식 [풍량 및 유량 동시 제어(2), 유량 또는 풍량제어(1)]		
- 엔탈피제어, CO ₂ 농도제어, 나이트퍼지방식도입(2) [☐ 엔탈피제어 ☐ CO ₂ 농도제어 ☐ 나이트퍼지]		
- 배기 열교환 여부(2)		
(기록관리 및 점검)		
- 기록관리 주기 [1일 이내(2), 1주일 이내(1), 1주일 초과(0)] [주기 :]		
[☐ 열원종류(냉,온) ☐ 열원온도 ☐ 열원압력 ☐ 풍압 ☐ 급기 온·습도 ☐ 환기 온·습도 ☐ 외기온·습도 ☐ 운전시간]		
- 공조기 내부 필터막임(차압), 유체 누설, 스케일 부착 등의 점검주기 [1주일 이내(2), 1달 이내(1), 1달 초과(0)] [주기 :]		
- 공조기 내부의 냉난방용 열교환 코일핀 세척 주기 [1년 이내(2), 2년 이내(1), 2년 초과(0)] [주기 :]		
※특이사항	득점	
	배점	
	평점	
< 현코일 유니트 및 기타 방열설비 >-난방 및 급탕설비(1차설비)에서 생성된 열원(스팀,온수,냉수)을 사용하는 설비에 한함		
(운전관리)		
- 관리표준 설정·관리 [별도의 관리표준 관리(3), 타 표준(운전,점검 등)과 병행관리(2), 관리안함(0)]		
- 온도제어방식[풍량 및 유량 동시 제어(2), 유량 또는 풍량제어(1)]		
(기록관리 및 점검)		
- 필터막힘 및 유체 누설, 단열 등의 점검주기 [1주일 이내(2), 1달 이내(1), 1달 초과(0)] [주기 :]		
- 내부 열교환 코일핀 세척 주기 [1년 이내(2), 2년 이내(1), 2년 초과(0)]		
※특이사항	득점	
	배점	
	평점	
[냉방설비]		
< 직화식 흡수식 냉온수기 설비 >		
(운전관리)		
- 관리표준 설정·관리 [별도의 관리표준 관리(3), 타 표준(운전,점검 등)과 병행관리(2), 관리안함(0)]		
· 관리표준 설정항목 여부 [전체항목설정(2), 일부항목설정(1), 설정안함(0)]		

[☐ 공기비 ☐ 배가스 중 CO농도 ☐ 배가스 온도 ☐ 진공도 ☐ 냉각수온도 ☐ 냉·온수온도 ☐ 냉수유량 ☐ 냉각수유량]		
- 배가스 온도 [#1 기준 : 운전 : , #2 기준 : 운전 : , #3 기준 : 운전 :]		
- 공기비 [#1 기준 : 운전 : , #2 기준 : 운전 : , #3 기준 : 운전 :]		
- 배가스 중 CO농도 [#1 기준 : 운전 : , #2 기준 : 운전 : , #3 기준 : 운전 :]		
- 진공도 [#1 기준 : 운전 : , #2 기준 : 운전 : , #3 기준 : 운전 :]		
- 냉각수 온도(입구/출구) [#1 기준 : 운전 : , #2 기준 : 운전 : , #3 기준 : 운전 :]		
- 냉수 온도(입구/출구) [#1 기준 : 운전 : , #2 기준 : 운전 : , #3 기준 : 운전 :]		
- 냉수유량 [#1 기준 : 운전 : , #2 기준 : 운전 : , #3 기준 : 운전 :]		
- 냉각수유량 [#1 기준 : 운전 : , #2 기준 : 운전 : , #3 기준 : 운전 :]		
- 냉매펌프 또는 용액펌프 인버터 설치(2)		
- 냉각수(살포수) Blow-Down(출수) 주기 [TDS 분석에 의한 출수(2), 수동출수 (1)] [수동출수주기 :]		
- 냉각수(살포수) 수처리 시스템 도입(2)		
(기록관리 및 점검)		
- 기록관리 주기 [1일 이내(2), 1주일 이내(1), 1주일 초과(0)] [주기 :]		
· 기록관리항목 [☐ 연료소비량 ☐ 냉수(온수)온도 ☐ 냉각수온도 ☐ 냉수유량 ☐ 냉각수유량 ☐ 진공도 ☐ 가동시간]		
- 흡수식 냉온수기 세관주기 [1년 이내(2), 2년 이내(1), 2년 초과(0)] [주기 :]		
- 흡수액 분석주기 [6달 이내(2), 1년 이내(1), 1년 초과(1)] [주기 :]		
- 냉각수(살포수) 수질분석, 냉각탑 충전재 막힘(열교환코일 부식 및 스케일 부착) 점검주기 [1달 이내(2), 3달 이내(1), 3달 초과(0)] [주기 :]		
※특이사항	특점	
	배점	
	평점	
< GHP 설비 >		
(운전관리)		
- 관리표준 설정·관리 [별도의 관리표준 관리(3), 타 표준(운전,점검 등)과 병행관리(2), 관리안함(0)]		
· 관리표준 설정항목 여부 [전체항목설정(2), 일부항목설정(1), 설정안함(0)]		
[☐ 급기(냉수)온도 ☐ 냉매압력 ☐ 엔진냉각수온도]		
- 급기(냉수)온도 [#1 기준 : 운전 : , #2 기준 : 운전 : , #3 기준 : 운전 :]		
- 냉매압력 [#1 기준 : 운전 : , #2 기준 : 운전 : , #3 기준 : 운전 :]		
- 엔진냉각수온도 [#1 기준 : 운전 : , #2 기준 : 운전 : , #3 기준 : 운전 :]		
(기록관리 및 점검)		
- 기록관리 주기 [1일 이내(2), 1주일 이내(1), 1주일 초과(0)] [주기 :]		
· 기록관리항목 [☐ 연료사용량 ☐ 급기(냉수)온도 ☐ 냉매압력 ☐ 엔진냉각수온도 ☐ 가동시간]		
- 엔진 관련 오일필터, 냉각수량, 점화플러그, 벨트장력, 에어클리너, 밸브클리어런스 등의 점검주기 [6달 이내(2), 1년 이내(1), 1년 초과(0)] [주기 :]		
- 냉매누설 여부, 압축기, 팽창밸브 및 각 부속기기의 정상작동 대한 점검주기 [1달 이내(2), 3달 이내(1), 3달 초과(0)] [주기 :]		
- 내부 열교환 코일핀 세척 주기 [1년 이내(2), 2년 이내(1), 2년 초과(0)] [주기 :]		
※특이사항	특점	
	배점	
	평점	
< 흡수식냉동기설비 >- 중온수 및 증기식 흡수식 냉동기에 한함.		
(운전관리)		
- 관리표준 설정·관리 [별도의 관리표준 관리(3), 타 표준(운전,점검 등)과 병행관리(2), 관리안함(0)]		
· 관리표준 설정항목 여부 [전체항목설정(2), 일부항목설정(1), 설정안함(0)]		
[☐ 진공도 ☐ 냉각수온도 ☐ 냉수온도 ☐ 냉수유량 ☐ 냉각수유량]		
- 진공도 [#1 기준 : 운전 : , #2 기준 : 운전 : , #3 기준 : 운전 :]		
- 냉각수온도(입구/출구) [#1 기준 : 운전 : , #2 기준 : 운전 : , #3 기준 : 운전 :]		
- 냉수온도(입구/출구) [#1 기준 : 운전 : , #2 기준 : 운전 : , #3 기준 : 운전 :]		
- 냉수유량 [#1 기준 : 운전 : , #2 기준 : 운전 : , #3 기준 : 운전 :]		
- 냉각수유량 [#1 기준 : 운전 : , #2 기준 : 운전 : , #3 기준 : 운전 :]		
- 냉매펌프 또는 용액펌프 인버터 설치(2)		

- 냉각수(살포수) Blow - Down(출수) 주기 [TDS 분석에 의한 출수(2), 수동출수 (1)] [수동출수주기 :]		
- 냉각수(살포수) 수처리 시스템 도입(2)		
(기록관리 및 점검)		
- 기록관리 주기 [1일 이내(2), 1주일 이내(1), 1주일 초과(0)] [주기 :]		
· 기록관리항목 [☐ 스팀유량(중온수열량) ☐ 스팀압력(중온수온도) ☐ 냉수(온수)온도 ☐ 냉각수온도 ☐ 냉수유량 ☐ 냉각수유량 ☐ 진공도 ☐ 가동시간]		
- 흡수식 냉온수기 세관주기 [1년 이내(2), 2년 이내(1), 2년 초과(0)] [주기 :]		
- 흡수액 분석주기 [6달 이내(2), 1년 이내(1), 1년 초과(1)] [주기 :]		
- 냉각수(살포수) 수질분석, 냉각탑 충전재 막힘(열교환코일 부식 및 스케일 부착) 점검주기 [1달 이내(2), 3달 이내(1), 3달 초과(0)] [주기 :]		
※특이사항	득점	
	배점	
	평점	
[전기설비]		
[냉방설비]		
< 수랭식 냉동기 설비 >		
(운전관리)		
- 관리표준 설정·관리 [별도의 관리표준 관리(3), 타 표준(운전,생산,점검 등)과 병행관리(1), 관리안함(0)]		
· 관리표준 설정항목 여부 [전체항목설정(2), 일부항목설정(1), 설정안함(0)]		
[☐ 냉수유량 ☐ 냉각수유량 ☐ 냉각수온도 ☐ 냉수온도 ☐ 냉매압력]		
- 냉수 유량 [#1 기준 : 운전 : , #2 기준 : 운전 : , #3 기준 : 운전 :]		
- 냉각수 유량 [#1 기준 : 운전 : , #2 기준 : 운전 : , #3 기준 : 운전 :]		
- 냉수온도(입구/출구) [#1 기준 : 운전 : , #2 기준 : 운전 : , #3 기준 : 운전 :]		
- 냉각수온도(입구/출구) [#1 기준 : 운전 : , #2 기준 : 운전 : , #3 기준 : 운전 :]		
- 냉매압력(증발/응축) [#1 기준 : 운전 : , #2 기준 : 운전 : , #3 기준 : 운전 :]		
- 동절기 외기냉방 또는 외기이용 냉수제조 활용(2)		
- 냉각수(살포수) Blow-Down(출수) 주기 [TDS 분석에 의한 출수(2), 수동출수 (1)] [수동출수주기 :]		
- 냉각수(살포수) 수처리 시스템 도입(2)		
- 인버터형 냉동기 도입(2)		
(기록관리 및 점검)		
- 기록관리 주기 [1일 이내(2), 1주일 이내(1), 1주일 초과(0)] [주기 :]		
· 기록관리 항목 [☐ 전력 ☐ 냉수온도 ☐ 냉각수온도 ☐ 냉수유량 ☐ 냉각수유량 ☐ 냉매압력 ☐ 가동시간]		
- 냉동기 세관주기 [1년 이내(2), 2년 이내(1), 2년 초과(0)] [주기 :]		
- 냉동기 COP 분석주기 [자동분석장치(2), 수동분석(1)] [분석주기 : , 분석기관 : ☐ 자체 ☐ 외부기관]		
- 냉각수(살포수) 수질분석, 냉각탑 충전재 막힘(코일 부식 및 스케일 부착) 점검주기 [1달 이내(2), 3달 이내(1), 3달 초과(0)] [주기 :]		
※특이사항	득점	
	배점	
	평점	
< 공랭식냉동기설비 >-항온습습기와 공기열원 히트펌프(EHP) 포함		
(운전관리)		
- 관리표준 설정·관리 [별도의 관리표준 관리(3), 타 표준(운전,생산,점검 등)과 병행관리(1), 관리안함(0)]		
· 관리표준 설정항목 여부[전체항목설정(2), 일부항목설정(1), 설정안함(0)]		
[☐ 냉수온도(급기온도) ☐ 냉매압력]		
- 냉수(급기)온도 [#1 기준 : 운전 : , #2 기준 : 운전 : , #3 기준 : 운전 :]		
- 냉매압력 [#1 기준 : 운전 : , #2 기준 : 운전 : , #3 기준 : 운전 :]		
- 동절기 외기냉방 또는 외기이용 냉수제조 활용(2)		
(기록관리 및 점검)		
- 기록관리 주기 [1일 이내(2), 1주일 이내(1), 1주일 초과(0)] [주기 :]		
· 기록관리항목 [☐ 전력 ☐ 급기온도 ☐ 냉수온도 ☐ 냉매압력 ☐ 가동시간]		
- 냉매누설 여부, 압축기, 팽창밸브 및 각 부속기기의 정상작동 대한 점검주기 [1달 이내(2), 3달 이내(1), 3달 초과(0)] [주기 :]		

- 내부 열교환 코일핀 세척 주기 [1년 이내(2), 2년 이내(1), 2년 초과(0)] [주기 :]		
※특이사항	득점	
	배점	
	평점	
[공조 및 환기설비]		
< 공기조화설비 >-전력 냉동설비에서 생성된 열원(냉수,냉매)을 사용하는 공기조화기에 한함		
(운전관리)		
- 관리표준 설정·관리 [별도의 관리표준 관리(3), 타 표준(운전,생산,점검 등)과 병행관리(1), 관리안함(0)]		
· 관리표준 설정항목 여부 [전체항목설정(2), 일부항목설정(1), 설정안함(0)]		
[☐ 유량(풍량) ☐ 압력(풍압) ☐ 급기온도]		
- 유량(풍량) [#1 기준 : 운전 : , #2 기준 : 운전 : , #3 기준 : 운전 :]		
- 압력(풍압) [#1 기준 : 운전 : , #2 기준 : 운전 : , #3 기준 : 운전 :]		
- 급기온도 [#1 기준 : 운전 : , #2 기준 : 운전 : , #3 기준 : 운전 :]		
- 냉난방 구역별 온도제어방식 [Zone별 제어(2), 전체제어(1)]		
- 공조기 온도제어방식 [풍량 및 유량 동시 제어(2), 유량 또는 풍량제어(1)]		
- 엔탈피제어, CO ₂ 농도제어, 나이트퍼지방식 도입(2) [☐ 엔탈피제어 ☐ CO ₂ 농도제어 ☐ 나이트퍼지]		
- 배기 열교환 여부(2)		
(기록관리 및 점검)		
- 기록관리 주기 [1일 이내(2), 1주일 이내(1), 1주일 초과(0)] [주기 :]		
[☐ 열원종류(냉온) ☐ 열원온도 ☐ 열원압력 ☐ 풍압 ☐ 급기 온·습도 ☐ 환기 온·습도 ☐ 외기온·습도 ☐ 운전시간]		
- 공조기 내부 필터막힘(차압), 유체 누설, 스케일 부착 등의 점검주기 [1주일 이내(2), 1달 이내(1), 1달 초과(0)] [주기 :]		
- 공조기 내부의 냉난방용 열교환 코일핀 세척 주기 [1년 이내(2), 2년 이내(1), 2년 초과(0)] [주기 :]		
※특이사항	득점	
	배점	
	평점	
< 환코일유니트 및 기타방열설비 >-전력냉동기에서 생성된 열원(냉수, 냉매)을 사용하는 설비에 한함		
(운전관리)		
- 관리표준 설정·관리 [별도의 관리표준 관리(3), 타 표준(운전,생산등)과 병행관리(2), 관리안함(0)]		
- 온도제어방식 [풍량 및 유량 동시 제어(2), 유량 또는 풍량제어(1)]		
(기록관리 및 점검)		
- 필터막힘 및 유체 누설, 단열 등의 점검주기 [1주일 이내(2), 1달 이내(1), 1달 초과(0)]		
- 내부 열교환 코일핀 세척 주기 [1년(2), 2년 이내(1), 2년 초과(0)]		
※특이사항	득점	
	배점	
	평점	
[반송설비]		
(펌프 및 송풍기 설비)		
(운전관리)		
- 관리표준 설정·관리 [별도의 관리표준 관리(3), 타 표준(운전,생산,점검 등)과 병행관리(1), 관리안함(0)]		
· 관리표준 설정항목 여부 [전체항목설정(2), 일부항목설정(1), 설정안함(0)]		
[☐ 유량(풍량) ☐ 압력(풍압)]		
- 유량(풍량) [#1 기준 : 운전 : , #2 기준 : 운전 : , #3 기준 : 운전 :]		
- 압력(풍압) [#1 기준 : 운전 : , #2 기준 : 운전 : , #3 기준 : 운전 :]		
- 가변속제어장치 설치비율 [30 %이상(3), 20 %이상(2), 10 %이상(1)] ※ 대수 기준 [설치비율(%): %]		
[유형 : ☐ 인버터, ☐ 유체커플링]		
(기록관리 및 점검)		
- 기록관리 주기 [1일 이내(2), 1주일 이내(1), 1주일 초과(0)] [주기 :]		
기록관리항목 [☐ 전력 ☐ 압력(풍압) ☐ 유량(풍량)]		
- 유체누설 및 동력전달부의 발열, 마모 등의 점검주기 [1주일 이내(2), 1달 이내(1), 1달 초과(0)] [주기 :]		
※특이사항	득점	

					배점	
					평점	
[수변전 및 배전설비]						
(운전관리)						
- 관리표준 설정·관리 [별도의 관리표준 관리(3), 타 표준(운전,생산,점검 등)과 병행관리(1), 관리안함(0)]						
· 관리표준 설정항목 여부 [전체항목설정(2), 일부항목설정(1), 설정안함(0)]						
[☐ 최대수요전력 ☐ 수용률 ☐ 부하율]						
- 최대수요전력 [#1 기준 : 운전 : , #2 기준 : 운전 : , #3 기준 : 운전 :]						
- 부하율 [#1 기준 : 운전 : , #2 기준 : 운전 : , #3 기준 : 운전 :]						
- 수용률 [#1 기준 : 운전 : , #2 기준 : 운전 : , #3 기준 : 운전 :]						
- 평균 지상역률 [95 %이상(3), 93 %이상(2), 90 %이상(1)] [연평균 지상역률 : (%)]						
- 진상역률 미발생(2) [☐ 자동 역률제어장치 설치]						
- 최대수요전력 제어장치 설치 [감시+경보+제어기능(2), 감시+경보기능(1) 감시기능(0)]						
- 전력평준화 방안 적용(2)						
[유형 : ☐ 심야전력에 의한 축랭·축열 ☐ 흡수식 냉동기설치(직화식 포함) ☐ 자체발전기가동 ☐ Peak 또는 전력단가를 낮추기 위한 설비가동(작업)시간 변경]						
(기록관리 및 점검)						
- 기록관리 주기 [1일 이내(2), 1주일 이내(1), 1주일 초과(0)] [주기 :]						
기록관리항목 [☐ 전력량 ☐ 전류 ☐ 전압 ☐ 역률 ☐ 최대수요전력]						
※특이사항					득점	
					배점	
					평점	
[조명 및 승강설비]						
< 조명설비 >						
(운전관리)						
- 관리표준 설정·관리 [별도의 관리표준 관리(3), 타 표준(운전, 점검 등)과 병행관리(1), 관리안함(0)]						
· 관리표준 설정항목 여부 [전체항목설정(2), 일부항목설정(1), 설정안함(0)]						
[☐ 조도 ☐ 점등기준]						
- 조명 자동제어 비율 [70 %이상(2), 50 %이상(1)]						
[☐ 스케줄제어 ☐ 재실감지센서 ☐ 고조도 센서 ☐ 기타]						
- LED램프 설치비율 [70 %이상(2), 50 %이상(1)] [설치비율(%): (%)]						
(기록관리 및 점검)						
- 조명기구(램프,반사갓,안정기)의 점검 및 청소주기 [3달 이내(2), 6달 이내(1), 6달 초과(0)] [주기 :]						
※특이사항					득점	
					배점	
					평점	
< 승강설비 >						
- 수요(사용인원)에 따른 시간대/요일별 운전방식 또는 군관리(고/저층, 격층) 운전방식 채택여부 [운전방식 채택(2)] [운전관리 방법 : ☐ 가동대수 조정 ☐ 군관리(고/저층, 격층)운전방식]						
- 승강기 버튼누름 취소기능(2)						
- 인버터형 승강기 설치(2)						
- 회생 제동장치 도입(2)						
- 에스컬레이터 또는 무빙워크 설비의 멀티포스트(자동감지센서) 설치(2)						
※특이사항					득점	
					배점	
					평점	
구분	공통	열설비	전기설비	가산점(f)	최종점수(c+d+e+f)	
적용비율(100%)(a)	20 %					
평점(100점만점)(b)						

점수(a*b)	(c)	(d)	(e)		
---------	-----	-----	-----	--	--

* 종합점수는 공통, 열설비, 전기설비의 에너지사용량 비율과 획득한 평점의 곱으로 산출