

[별표 2의5]절연화의 성능기준(제6조 관련)

번호	구 분	내 용										
1	구분	절연화는 내전압성능, 선심의 유무, 신울 등의 재질에 따라 표 1과 같이 한다. 〈표 1〉 절연화의 구분 <table border="1"> <tr> <th colspan="2">구 분</th><th>내 전 압 성 능</th></tr> <tr> <td rowspan="2">신울 등이 가죽제인 것</td><td>선심 있는 것</td><td rowspan="4">14,000V에 1분간 견디고 충전 전류가 5mA 이하일 것</td></tr> <tr> <td>선심 없는 것</td></tr> <tr> <td rowspan="2">신울 등이 고무제인 것</td><td>선심 있는 것</td></tr> <tr> <td>선심 없는 것</td></tr> </table>	구 분		내 전 압 성 능	신울 등이 가죽제인 것	선심 있는 것	14,000V에 1분간 견디고 충전 전류가 5mA 이하일 것	선심 없는 것	신울 등이 고무제인 것	선심 있는 것	선심 없는 것
구 분		내 전 압 성 능										
신울 등이 가죽제인 것	선심 있는 것	14,000V에 1분간 견디고 충전 전류가 5mA 이하일 것										
	선심 없는 것											
신울 등이 고무제인 것	선심 있는 것											
	선심 없는 것											
2	일반구조	절연화의 일반구조는 다음 각 목과 같이 한다. 가. 저압(직류 750V 이하 또는 교류 600V 이하의 전극을 말한다)전기를 취급하는 작업을 행할 때 감전으로부터 신체를 보호하기 위한 안전화는 다음 각 세목과 같이 한다. 1) 발가락을 보호하기 위한 선심이나 강재 내답판을 제외하고는 안전화 어느 부분에도 도전성 재료를 사용하여서는 안 된다. 2) 안전화의 겹창은 절연체를 사용해야 한다. 3) 안전화에 선심이나 강재 내답판을 사용한 경우에는 기타 다른 부분과는 완전히 절연되어 있어야 한다. 나. 압박이나 충격 기타 날카로운 물체에 의한 위험이 있는 장소에서 신울 등이 가죽인 절연화를 착용하여야 할 경우에는 별표 2와 별표 2의9, 별표 2의2와 별표 2의10의 규정에 따른다.										
3	부분구조 및 치수	가죽제절연화의 각 부분 구조 및 치수는 별표 2와 별표 2의9, 별표 2의2와 별표 2의10의 규정에 따른다.										
4	재료	절연화의 재료는 다음 각 목과 같이 한다. 가. 안전화에 사용하는 재료는 절연성능이 뛰어난 고무 또는 이와 동등이상의 절연성능을 가지고 있는 가죽이어야 한다. 나. 안전화는 표면에 절연성능을 저하시킬 수 있는 기포, 기공, 이물, 질혼입 등 제작상의 결함이 없어야 한다. 다. 안전화 내부에 안감 및 포를 사용하여 제조할 경우에는 별표 2의2제2호의 규정에 따른다. 라. 선심은 가죽제 절연화일 경우 별표 2, 고무제 절연화일 경우에는 별표 2의2의 규정에 따른다. 마. 그 밖에 부착품은 도전성재료를 사용하지 않고 또한 절연성능을 저하시키지 않는 범위 내에서 별표 2와 별표 2의9, 별표 2의2와 별표 2의10의 규정에 따른다.										

5	시험성능 기준	절연화의 시험성능기준은 다음 각 목과 같이 한다. 가. 안전화 내전압 성능은 별표 2의12에 따라 시험하였을 때 60Hz, 14,000V의 전극에 1분간 견디어야 하고, 충전전류가 5mA 이하이어야 한다. 나. 안전화의 성능 중 내전압성능을 제외한 각 부품의 성능은 별표 2와 별표 2의9, 별표 2의2와 별표 2의10의 규정에 따른다.
6	기타사항	기타의 일반구조 주요재료, 성능기준 및 시험방법 등은 별표 2와 별표 2의9, 별표 2의2와 별표 2의10의 규정에 따른다. 다만, 선심이 없는 절연화인 경우 내답판의 성능을 경작업용기준으로 한다.