

[별표 1]

기술진단 대상시설 및 시기(제4조관련)

대상시설	진단시기(주기)	관련규정
· 공공하수처리시설(50m ³ /일 이상) · 간이공공하수처리시설(50m ³ /일 이상) · 분뇨처리시설 · 중계펌프장, 빗물펌프장	사용개시 공고일로부터 5년마다	하수도법 제20조, 시행규칙 제14조제1항
· 하수관로(합류식, 우수, 우수) · 하수저류시설	시설준공일로부터 5년마다	
· 공공하수도관리청이 필요하다고 인정하는 공공하수도		

비고

1. 이 규정에도 불구하고 대상 시설의 증설, 고도처리시설 등의 신설 및 시설 폐쇄예정 등으로 인해 기술진단의 실효가 없다고 인정될 때에는 관할 지방환경관서장의 승인을 얻어 2년 이내의 범위 내에서 기술진단 시기를 연장 할 수 있다.
2. 공공하수처리시설의 기술진단을 실시할 경우 해당 하수처리구역내 중계펌프장(맨홀펌프 제외) 및 해당 배수구역내 빗물펌프장의 기술진단을 동시에 실시하여야 한다. 단, 「시설물의 안전 및 유지관리에 관한 특별법」 제7조와 같은 법 시행령 제4조 및 [별표1]에 따라 제1종 및 제2종 시설물로 정하여 같은법 시행령 제21조 등에 따른 정기적인 안전점검 및 정밀안전진단을 받고 있는 빗물펌프장과 배수펌프장(하천법, 소하천정비법) 및 배수장(농어촌정비법)은 기술진단 대상에서 제외한다.
3. 하수관로의 진단대상은 합류식 하수관로, 분류식 우수관로, 분류식 우수관로 및 맨홀에 설치된 펌프(이하 "맨홀펌프"라 한다)를 대상으로 하며 기술진단을 동시에 실시하여야 한다.
4. 하수처리구역 전체 관로연장 대비 50%이상의 관로를 대상으로 정비사업(분류식화, 개보수)을 계획 또는 수행중인 관로는 관할 지방환경관서의 장과 협의하여 기술진단을 준공연도 다음해로 유예할 수 있다. 다만, 여러 개의 하수처리분구가 있는 경우 하수처리분구별로 기술진단 유예대상 여부를 검토한다.
5. 하수관로 진단대상이 아래 각호에 해당되어 공공하수도관리청에서 이를 입증하는 자료를 관할 지방환경관서의 장에게 제출하고 관할 지방환경관서의 장이 이를 인정한 경우 기술진단을 실시한 것으로 본다.

- 1) 유입 하수처리장이 500m³/일 이상 규모로서 진단 실시 전년도 연평균 유입수질(BOD)이 계획유입수질 대비 70%이상이고, 청천시 유량대비 우천시 유량이 1.5배이하로 운영상에 지장이 없는 경우(단, 합류식관로는 유입수질(BOD)이 계획유입수질 대비 70%이상으로 운영상에 지장이 없는 경우)
- 2) 민간투자사업(BTL사업 등) 추진으로 정기적인 관로운영 성과평가를 시행중인 오수관로의 경우(단, 우수관로 등이 민간투자사업에 해당하지 않는 경우 기술진단을 별도로 실시하여야 함)
6. 하수관로는 하수처리구역별로 기술진단을 실시하여야 한다. 다만 하수처리구역이 지나치게 넓거나, 예산부족 등 공공하수도관리청의 사정이 있는 경우에는 배수분구 또는 하수처리분구별로 분리하여 기술진단을 실시할 수 있다.
7. 공공하수도관리청에서 하수관로 기술진단계획 수립 시 연차별 추진계획(5개년)을 수립하고, 관할 지방환경관서의 장이 이를 인정한 경우에는 연차별 추진계획에 따라 기술진단 시기를 유예할 수 있다.