

[별지 제7호 서식]

유해화학물질 취급시설 설치·정기·수시 검사표

(제조·사용 시설 및 설비)

[시설현황]

시 설 명	취급물질명	연간 취급량

[검사내역]

가. 공통사항

1) 시설기준

(약칭 : 사전서면검사자료 확인 = 서면검사, 샘플링 육안확인 = 필요시 선택적 확인, 전수 육안확인 = 전수확인, 장비에 의한 측정 = 실측)

번호	검사내용	검사기준	검사결과	특기사항	검사방법
1	바닥	바닥면 방수처리 여부 (방수콘크리트, 코팅 등)	적 부		육안검사
		배수시설 설치 및 하폐수 연결상태	적 부		
2	폭발, 화재등 사고 예방을 위한 안전장치	안전장치(경보기 등) 작동상태	적 부		육안검사 온도측정 거리측정
3	구조물, 설비의 침하, 균열	심한 외부 균열 및 침하 정도	적 부		육안검사
4	도로, 배수로의 배수관리	배수시설 설치 및 하폐수 연결상태	적 부		육안검사
5	창문 보호철망, 출입문 잠금장치 등 안전설비	창문 보호철망, 잠금장치 설치 및 작동상태 확인	적 부		육안검사
		출입통제 울타리 설치 (옥외 보관시설)	적 부		
6	액체상태의 유독물을 적재하거나 하역하는 장소에는 작업 시 유독물의 유출을 방지할 수 있는 방지턱 등을 설치하여야 한다		적 부		육안검사

비고 : 구체적인 검사기준 및 검사방법은 화학물질안전원장이 별도로 정하는 지침에 따른다.

2) 안전관리

(약칭 : 사전서면검사자료 확인 = 서면검사, 샘플링 육안확인 = 필요시 선택적 확인, 전수 육안확인 = 전수확인, 장비에 의한 측정 = 실측)

번호	검사내용	검사기준	검사결과	특기사항	검사방법
1	표시판 및 안전수칙을 포함한 게시판	표시판과 안전게시판의 식별가 능 상태	적 부		육안검사
2	환기장치 및 온습도 관리	설치 및 관리상태	적 부		작동검사
3	종업원의 안전교육	교육실시 자료 비치	적 부		서류검사
4	유독물 성상에 따른 주의사항 및 응급조치 방법(유독물 취급자)	교육실시 자료 비치	적 부		서류검사
5	보호장비류(방독면, 보호장갑, 보호안경 등) 비치	보호장비류 정상 작동	적 부		육안검사
		종류 및 수량 적정여부 방제자 재 사용가능	적 부		

6	방제약품 비치	방제약품 사용 가능	적 부		육안검사
		종류 및 수량 적정여부 방제자재 사용가능	적 부		

비고 : 구체적인 검사기준 및 검사방법은 화학물질안전원장이 별도로 정하는 지침에 따른다.

3) 비상시 대비

(약칭 : 사전서면검사자료 확인 = 서면검사, 샘플링 육안확인 = 필요시 선택적 확인, 전수 육안확인 = 전수확인, 장비에 의한 측정 = 실측)

번호	검사내용	검사기준	검사결과	특기사항	검사방법
1	비상구 및 대피로	비상구 및 대피로 상태	적 부		육안검사
2	비상시 유도등	유도등 작동상태	적 부		육안검사
3	소화기	소화기 및 소화시설 비치확인	적 부		육안검사
4	모래, 중화제 등 비상방제약품	모래, 중화제 사용가능 상태	적 부		육안검사
		종류 및 수량 적정여부 방제자재 사용가능	적 부		

비고 : 구체적인 검사기준 및 검사방법은 화학물질안전원장이 별도로 정하는 지침에 따른다.

4) 유독물 관리

(약칭 : 사전서면검사자료 확인 = 서면검사, 샘플링 육안확인 = 필요시 선택적 확인, 전수 육안확인 = 전수확인, 장비에 의한 측정 = 실측)

번호	검사내용	검사기준	검사결과	특기사항	검사방법
1	액상유독물 보관상태	외관 밀폐 상태	적 부		육안검사
2	종류가 다른 유독물을 구분 보관	유독물 관리대장 및 보관상태 확인	적 부		서류검사 육안검사
		칸막이 및 구획선 설치	적 부		
3	유독물 소량 유통 시 유독물 표시 (유독물취급자외)	유독물 관리대장 및 표시상태	적 부		서류검사 육안검사
4	유독물의 혼합보관 또는 운반	유독물 보관용기의 보관상태	적 부		육안검사
5	유독물표시법 준수	유독물표시법 식별가능 상태	적 부		육안검사

비고 : 구체적인 검사기준 및 검사방법은 화학물질안전원장이 별도로 정하는 지침에 따른다.

나. 제조·사용 시설

1) 화학반응시설

(약칭 : 사전서면검사자료 확인 = 서면검사, 샘플링 육안확인 = 필요시 선택적 확인, 전수 육안확인 = 전수확인, 장비에 의한 측정 = 실측)

번호	검사내용	검사기준	검사결과	특기사항	검사방법
1	정전기 발생방지 시설 (인화점이 35°C 이하 물질에 해당 하는 반응시설)	접지시설 손상상태	적 부		육안검사
2	밀폐형 투입 및 배출 시설	외관의 밀폐상태	적 부		육안검사
3	공정시설 내의 배수시설	배수시설 하폐수 연결 상태	적 부		육안검사
4	배수수의 처리	배수수의 유입라인 상태	적 부		육안검사 도면검사

비고 : 구체적인 검사기준 및 검사방법은 화학물질안전원장이 별도로 정하는 지침에 따른다.

2) 혼합저장시설

(약칭 : 사전서면검사자료 확인 = 서면검사, 샘플링 육안확인 = 필요시 선택적 확인, 전수 육안확인 = 전수확인, 장비에 의한 측정 = 실측)

번호	검사내용	검사기준	검사결과	특기사항	검사방법
----	------	------	------	------	------

1	정전기 발생방지 시설 (인화점이 35°C 이하 물질에 해당하는 반응시설)	접지시설 손상상태	적 부		육안검사
2	벤트라인	벤트라인 손상 상태	적 부		육안검사
		벤트라인과 방지시설 연결 상태	적 부		육안검사 서류검사
3	저장용기 누수	저장용기 밀폐상태	적 부		육안검사
		저장용기 균열 파손여부 확인	적 부		

비고 : 구체적인 검사기준 및 검사방법은 화학물질안전원장이 별도로 정하는 지침에 따른다.

3) 분리건조시설

(약칭 : 사전서면검사항료 확인 = 서면검사, 샘플링 육안확인 = 필요시 선택적 확인, 전수 육안확인 = 전수확인, 장비에 의한 측정 = 실측)

번호	검사내용	검사기준	검사결과	특기사항	검사방법
1	원심분리기는 방폭형, 밀폐형 시설	원심분리기 타입확인	적 부		육안검사 서류검사
2	여과작업장의 환기시설	환기시설 작동상태	적 부		육안검사
3	여과기 배기가스 처리시설	무해화시설 설치 및 작동상태 확인	적 부		육안검사
4	정전기 발생방지 시설(인화점이 35°C 이하 물질에 해당하는 반응시설)	접지시설 손상상태	적 부		육안검사

비고 : 구체적인 검사기준 및 검사방법은 화학물질안전원장이 별도로 정하는 지침에 따른다.

4) 화학제품 가공시설

(약칭 : 사전서면검사항료 확인 = 서면검사, 샘플링 육안확인 = 필요시 선택적 확인, 전수 육안확인 = 전수확인, 장비에 의한 측정 = 실측)

번호	검사내용	검사기준	검사결과	특기사항	검사방법
1	외부의 손상 및 누출	심한 부식, 손상 및 노후 정도	적 부		육안검사
2	소음, 진동	심한 소음, 진동 정도	적 부		소리검사
3	비상 시 안전장치	안전장치 작동상태	적 부		육안검사 서류검사

비고 : 구체적인 검사기준 및 검사방법은 화학물질안전원장이 별도로 정하는 지침에 따른다.

5) 유체이동 배관시설

(약칭 : 사전서면검사항료 확인 = 서면검사, 샘플링 육안확인 = 필요시 선택적 확인, 전수 육안확인 = 전수확인, 장비에 의한 측정 = 실측)

번호	검사내용	검사기준	검사결과	특기사항	검사방법
1	이송배관 시설 형식	이송배관 시설 외관상태	적 부		육안검사
2	펌프의 마모상태	심한 부식, 손상 및 노후 정도 유출상태 확인	적 부		육안검사
3	펌프의 Seal 부분 누출	펌프 Seal 손상 및 노후화상태	적 부		육안검사

비고 : 구체적인 검사기준 및 검사방법은 화학물질안전원장이 별도로 정하는 지침에 따른다.

6) 가스처리시설

(약칭 : 사전서면검사항료 확인 = 서면검사, 샘플링 육안확인 = 필요시 선택적 확인, 전수 육안확인 = 전수확인, 장비에 의한 측정 = 실측)

번호	검사내용	검사기준	검사결과	특기사항	검사방법
1	본체부의 마모, 부식, 파손	심한 부식, 손상 및 노후 정도	적 부		육안검사
2	배출장치의 마모, 부식, 파손	심한 부식, 손상 및 노후 정도	적 부		육안검사
3	점검구	점검구의 개폐여부	적 부		작동검사
		점검구의 일폐부	적 부		작동검사

번호	검사내용	검사기준	검사결과	특기사항	검사방법
----	------	------	------	------	------

비고 : 구체적인 검사기준 및 검사방법은 화학물질안전원장이 별도로 정하는 지침에 따른다.

7) 비상조치 설비

(약칭 : 사전서면검사자료 확인 = 서면검사, 샘플링 육안확인 = 필요시 선택적 확인, 전수 육안확인 = 전수확인, 장비에 의한 측정 = 실측)

번호	검사내용	검사기준	검사결과	특기사항	검사방법
1	안전밸브 닫힘시 유출	안전밸브 작동상태와 유출여부	적 부		육안검사
2	밸브몸체, 스프링 등 각부의 상태	심한 부식, 손상 및 노후 정도	적 부		육안검사
3	자동경보장치 경보발신	경보장치 정상작동확인	적 부		작동검사

비고 : 구체적인 검사기준 및 검사방법은 화학물질안전원장이 별도로 정하는 지침에 따른다.