

[별지 제9호 서식]

유해화학물질 취급시설 설치·정기·수시검사표

(지하 저장시설 및 설비)

[시설현황]

시 설 명	취급물질명	연간 취급량

[검사내역]

가. 건축물

1) 안전관리

(약칭 : 사전서면검사자료 확인 = 서면검사, 샘플링 육안확인 = 필요시 선택적 확인, 전수 육안확인 = 전수확인, 장비에 의한 측정 = 실측)

번호	검사내용	검사기준	검사결과	특기사항	검사방법
1	표시판 및 안전수칙을 포함한 게시판	표시판과 안전게시판의 식별가능 상태	적 부		육안검사
2	종업원의 안전교육	교육실시 자료 비치	적 부		서류검사
3	보호장비류(방독면, 보호장갑, 보호신발, 보호의, 보호안경 등) 비치	보호장비류 정상 작동 개인보호장비류 착용여부 인증받은 내화학성 재질여부	적 부		육안검사
4	방제약품(중화,흡착,희석,회수 등) 비치	방제약품 사용가능 종류 및 수량 적정여부 방제자재 사용가능	적 부		육안검사

비고 : 구체적인 검사기준 및 검사방법은 화학물질안전원장이 별도로 정하는 지침에 따른다.

2) 비상시 대비

(약칭 : 사전서면검사자료 확인 = 서면검사, 샘플링 육안확인 = 필요시 선택적 확인, 전수 육안확인 = 전수확인, 장비에 의한 측정 = 실측)

번호	검사내용	검사기준	검사결과	특기사항	검사방법
1	소화기	소화기 점검표 소화기 및 소화시설 비치여부	적 부		육안검사
2	액체상태의 유독물을 적재하거나 하역하는 장소에는 작업 시 유독물의 유출을 방지할 수 있는 방지턱 등을 설치하여야 한다		적 부		육안검사

비고 : 구체적인 검사기준 및 검사방법은 화학물질안전원장이 별도로 정하는 지침에 따른다.

3) 유독물 관리

(약칭 : 사전서면검사자료 확인 = 서면검사, 샘플링 육안확인 = 필요시 선택적 확인, 전수 육안확인 = 전수확인, 장비에 의한 측정 = 실측)

번호	검사내용	검사기준	검사결과	특기사항	검사방법
1	액상유독물 보관상태	외관 밀폐 상태 보관용기 부식 및 파손여부	적 부		육안검사

비고 : 구체적인 검사기준 및 검사방법은 화학물질안전원장이 별도로 정하는 지침에 따른다.

나. 저장시설

1) 지하저장

(약칭 : 사전서면검사자료 확인 = 서면검사, 샘플링 육안확인 = 필요시 선택적 확인, 전수 육안확인 = 전수확인, 장비에 의한 측정 = 실측)

번호	검사내용	검사기준	검사결과	특기사항	검사방법
1	유독물 저장용기의 물질정보 표시판	표시판 식별상태	적 부		육안검사
2	누출사고 대비 프로그램	프로그램 수립여부	적 부		서류검사
3	탱크의 과충전 예방	수위계측장치 설치 및 작동상태	적 부		육안검사
4	지하저장시설 누출확인장치		적 부		육안검사 도면검사

비고 : 구체적인 검사기준 및 검사방법은 화학물질안전원장이 별도로 정하는 지침에 따른다.