

실내공기질 관리 대상 시설의 종류

(제33조, 제34조, 제37조, 제38조 관련)

1. 지휘통제실, 문서고, 사격지휘소, 작전지휘시설 등 모든 지하 작전시설
2. 비무장지대에 위치한 자연환기가 제한되는 소초의 지하생활관
3. 「도서관법」 제2조제1호에 따른 도서관 중 연면적 3000㎡ 이상인 도서관
4. 「박물관 및 미술관 진흥법」 제2조제1호에 따른 박물관 중 연면적 3000㎡ 이상인 박물관(역사관 등)
5. 「유통산업발전법」 제2조제3호에 따른 대규모점포(쇼핑센터, 복지회관 등)
6. 연면적 1000㎡ 이상인 학교·교육시설의 교실·강의장
7. 「전시산업발전법」 제2조제4호에 따른 전시시설 중 연면적 2000㎡ 이상인 전시시설(전시관 등)
8. 연면적 2000㎡ 이상인 병영생활시설(행정업무통합시설을 포함한다)
9. 「의료법」 제3조제2항에 따른 의료기관 중 연면적 2000㎡ 이상이거나 병상수가 100개 이상인 의료기관
10. 「영유아보육법」 제2조제3호에 따른 어린이집 중 연면적 430㎡ 이상인 어린이집
11. 실내주차장(기계식 주차장은 제외한다)
12. 연면적 2000㎡ 이상인 업무시설, 식당
13. 「공연법」 제2조제4호에 따른 공연장 중 객석수가 1천석 이상인 실내 공연장·강당
14. 신축·대수선·리모델링되는 「건축법」 제2조제2항제2호에 따른 공동주택 중 다음 각 목의 어느 하나에 해당하는 공동주택
 - 가. 아파트(관사, 간부숙소): 주택으로 쓰는 층수가 5개 층 이상인 주택
 - 나. 연립주택(관사, 간부숙소): 주택으로 쓰는 1개 동의 바닥면적 합계가 660제곱미터를 초과하고, 층수가 4개 층 이하인 주택
 - 다. 다세대주택(관사, 간부숙소): 주택으로 쓰는 1개 동의 바닥면적 합계가 660제곱미터 이하이고, 층수가 4개 층 이하인 주택
 - 라. 기숙사(간부숙소): 군인 등을 위하여 사용하는 것으로서 해당 기숙사(간부숙소)의 공동취사시설 이용 세대 수가 전체 세대 수의 50퍼센트 이상이거나, 주거지원 목적으로 제공하는 실이 20실 이상
15. 그 밖에 각급 부대 규정으로 정하는 시설(장비)