

실내공기질 유지기준 (제34조 관련)

오염물질 (단위) 대 상 시 설	미세먼지 (PM-10) ($\mu\text{g}/\text{m}^3$)	초미세먼지 (PM-2.5) ($\mu\text{g}/\text{m}^3$)	이산화탄소 (ppm)	폼알데하이드 ($\mu\text{g}/\text{m}^3$)	총부유세균 (CFU/ m^3)	일산화탄소 (ppm)
1. 지휘통제실, 문서고, 사격지휘소, 작전지휘시설 등 모든 지하 작전시설	100 이하	50 이하	1,000 이하	100 이하	-	10 이하
2. 비무장지대에 위치한 자연 환기가 제한되는 소초의 지하 생활관						
3. 「도서관법」 제2조제1호에 따른 도서관 중 연면적 3,000 m^2 이상인 도서관						
4. 「박물관 및 미술관 진흥법」 제2조제1호에 따른 박물관 중 연면적 3,000 m^2 이상인 박물관	100 이하	40 이하	1,000 이하	100 이하	-	10 이하
5. 「유통산업발전법」 제2조제3호에 따른 대규모점포(쇼핑센터, 복지회관 등)						
6. 연면적 1000 m^2 이상인 학교·교육시설의 교실·강의장						
7. 「전시산업발전법」 제2조제4호에 따른 전시시설 중 연면적 2,000 m^2 이상인 전시시설	100 이하	50 이하	1,000 이하	100 이하	-	10 이하
8. 연면적 2,000 m^2 이상인 병영생활시설(행정업무통합시설을 포함한다)						

오염 물질 (단위) 대상시설	미세먼지 (PM-10) ($\mu\text{g}/\text{m}^3$)	초미세먼지 (PM-2.5) ($\mu\text{g}/\text{m}^3$)	이산화탄소 (ppm)	폼알데하이드 ($\mu\text{g}/\text{m}^3$)	총부유세균 (CFU/ m^3)	일산화탄소 (ppm)
9. 「의료법」 제3조제2항에 따른 의료기관 중 연면적 2,000 m^2 이상이거나 병상수가 100개 이상인 의료기관	75 이하	35 이하		80 이하	800 이하	
10. 「영유아보육법」 제2조 제3호에 따른 어린이집 중 연면적 430 m^2 이상인 어린이집						
11. 연면적 2,000 m^2 이상인 실내주차장(기계식 주차장은 제외한다)	200 이하	-		100 이하	-	25 이하
12. 연면적 2,000 m^2 이상인 업무시설, 식당	200 이하	-	-	-	-	-
13. 「공연법」 제2조제4호에 따른 공연장 중 객석수가 1천석 이상인 실내 공연장·강당						

비고

- 제3호 및 제6호에 해당하는 시설 중 자연환기가 불가능하여 자연환기설비 또는 기계환기설비를 이용하는 경우에는 이산화탄소의 기준을 1,500 ppm 이하로 한다.
- 제8호의 시설이 기계환기시설(장치)을 이용하여 주된 환기를 하는 경우 이산화탄소의 기준을 1,500ppm 이하로 한다.
- 제12호 중 연면적 2,000 m^2 이상인 업무시설, 제13호에 해당하는 시설 또는 둘 이상의 용도에 사용되는 시설로서 실내 미세먼지(PM-10)의 농도가 200 $\mu\text{g}/\text{m}^3$ 에 근접하여 기준을 초과할 우려가 있는 경우에는 실내공기질의 유지를 위하여 다음 각 목의 실내공기정화시설(덕트) 및 설비를 교체 또는 청소해야 한다.
 - 가. 공기정화기와 이에 연결된 급·배기관(급·배기구를 포함한다)
 - 나. 중앙집중식 냉·난방시설의 급·배기구
 - 다. 실내공기의 단순배기관
 - 라. 화장실용 배기관
 - 마. 조리용 배기관