

실내공기질 권고기준 (제35조 관련)

오염물질 (단위) 대상시설	이산화질소 (ppm)	라돈 (Bq/m³)	총휘발성 유기화합물 (μg/m³)	곰팡이 (CFU/m³)
1. 지휘통제실, 문서고, 사격지휘소, 작전지휘시설 등 모든 지하작전시설 2. 비무장지대에 위치한 자연환기가 제한되는 소초의 지하생활관 3. 「도서관법」 제2조제1호에 따른 도서관 중 연면적 3,000㎡ 이상인 도서관 4. 「박물관 및 미술관 진흥법」 제2조제1호에 따른 박물관 중 연면적 3,000㎡ 이상인 박물관 5. 「유통산업발전법」 제2조제3호에 따른 대규모점포(쇼핑센터, 복지회관 등) 6. 연면적 1,000㎡ 이상인 학교·교육시설의 교실·강의장 7. 「전시산업발전법」 제2조제4호에 따른 전시시설 중 연면적 2,000㎡ 이상인 전시시설 8. 연면적 2,000㎡ 이상인 병영생활시설(행정업무 통합시설을 포함한다)	0.1 이하	148 이하	500 이하	-
9. 「의료법」 제3조제2항에 따른 의료기관 중 연면적 2,000㎡ 이상이거나 병상수가 100개 이상인 의료기관 10. 「영유아보육법」 제2조제3호에 따른 어린이집 중 연면적 430㎡ 이상인 어린이집	0.05 이하		400 이하	500 이하
11. 연면적 2,000㎡ 이상인 실내주차장(기계식 주차장은 제외한다)	0.3 이하		1000 이하	-