

【별표 20】

신축 공동주택의
실내공기질 권고기준 (제36조 관련)

1. 폼알데하이드 $210 \mu\text{g}/\text{m}^3$ 이하
 2. 벤젠 $30 \mu\text{g}/\text{m}^3$ 이하
 3. 톨루엔 $1000 \mu\text{g}/\text{m}^3$ 이하
 4. 에틸벤젠 $360 \mu\text{g}/\text{m}^3$ 이하
 5. 자일렌 $700 \mu\text{g}/\text{m}^3$ 이하
 6. 스티렌 $300 \mu\text{g}/\text{m}^3$ 이하
 7. 라돈 $148 \text{ Bq}/\text{m}^3$ 이하
-