

【별표 22】

실내공기질 측정 관리·감독 체크리스트

(제38조 관련)

점검일자		점검자명		점검결과(종합)	적합, 부적합
------	--	------	--	----------	---------

구 분	점검항목	항목별 점검결과 (적합, 부적합)
1	측정대행 업체	
1-1	측정대행업체가 '측정대행업 등록증'을 보유하고 있으며 유효기간 내인지 여부	
1-2	측정대행업체가 환경부 고시에 따라 '실내공기질 측정대행업자 목록'에 포함되어 있는지 여부	
1-3	측정계획서에 측정 일정, 대상 시설, 항목, 위치, 측정기기 정보가 명확히 포함되어 있는지 여부	
2	측정기기	
2-1	측정기기가 측정 시점에서 교정된 장비이며 교정증명서가 첨부되어 있는지 여부	
2-2	측정기기가 공정시험기준의 성능요건에 적합하고, 국방부 훈령 기준 오염물질의 측정 가능 여부	
3	측정지점	
3-1	측정지점이 급기구·배기구, 출입문, 창문 등으로부터 1m 이상 떨어져 있는지 여부	
3-2	측정지점이 시설 내 오염도를 대표할 수 있는 위치에 설정되어 있는지 여부	
3-3	측정지점에 개별 오염물질별 적절한 측정시간 및 측정조건이 반영되었는지 여부	
4	측정완료 이후	
4-1	측정결과보고서에 측정 위치, 시간, 조건 등이 포함되어 있는지 여부	
4-2	측정결과가 실내공기질 유지기준 또는 권고기준 대비 적합·부적합 여부가 명시되어 있는지 여부	
4-3	측정대상 시설의 관리대장 또는 정기점검자료와 연계하여 보고 여부 확인	