

PCBs 함유 기기 관리 (제42조 관련)

-
1. PCBs 관리대상기기는 유입식 변압기, 유입식 콘덴서, 유입식 계기용변압 변류기 등으로 보관 및 저장 등 장소에 해당물질에 관한 표시를 하여야 하며, 사고예방을 위해 방류턱이나 방지턱 설치 및 방재장비, 방재약품 등 방재자재를 갖추어야 한다.
 2. PCBs 관리대상기기는 신규 설치 후 30일 이내, 수리·폐기하기 위해 떼어낸 후 30일 이내 신고하여야 한다. 다만, 2008년 1월 27일 이후에 제조된 것으로 절연유의 PCBs 농도가 0.05ppm 미만인 것은 신고대상에서 제외한다.
 3. 각 군 및 국직기관(부대)의 PCBs 관리대상기기 업무분장은 다음과 같다.
 - (1) 정기 보고, 국회 제출자료 등 종합자료에 대한 총괄업무(환경)
 - (2) PCBs 관리·처리 지침 작성(환경)
 - (3) PCBs 농도측정 및 농도측정 현황 관리(시설)
 - (4) PCBs 교체 계획 수립·결과·신고 현황 관리(시설)
 - (5) PCBs 교체 예산 편성 및 집행, 중장기계획의 수립(시설)
 - (6) PCBs 처리 계획 수립·결과 현황 관리(물자)
 - (7) PCBs 관리 교육·지도·감독(환경)
-