

【별표 7】

오수처리시설 용량 산정 기준 (제12조 관련)

건축물 용도	1일 오수발생량	오염물질(BOD) 예상 농도 (mg/L)
국방군사시설	300 L/인	200
	7.5 L/m ²	200

비 고

- 오수처리시설 및 정화조 용량은 「건축물의 용도별 오수발생량 및 정화조 처리대상인원 산정방법」(2025.10.01. 시행, 기후에너지환경부 고시 2025-165호)를 참고하여 산정한다.
- 건축물의 주 용도가 창고 등으로, 해당 주 용도의 시설에서 오수가 발생하지 않는 경우에는 이를 별도로 산정하지 않고 오수가 발생하는 부속용도(화장실, 관리사무소, 샤워실 등)에 대해서만 산정한다.
- 건축물 용도의 총 오수발생량과 정화조 처리대상 인원은 면적을 곱하여 각각 산정하며, 명확한 정원 산정 근거가 있는 건축물 용도의 경우 정원을 기준으로 산정할 수 있다. 다만, 기숙사, 고시원, 다중주택을 제외한 주거시설의 총 오수발생량은 1일 오수발생량에 정화조 처리대상인원을 곱하여 산정한다. 또한 부대급식시설의 경우 상주인원 및 이용인원을 1일 오수발생량에 곱하여 총 오수발생량에 가산한다.