

[별표10]

화물유탱크의 액면계측장치 및 유면감시관(제164조제2항 관련)

1. 액면계측장치(경보기붙이)의 요건에 대하여는 다음의 기준을 적용한다.

가. ± 25 밀리미터의 범위에서 액면을 검출하고 경보를 발할 것

나. 3초 이내의 추종지연으로 액면을 검출할 수 있을 것

다. 진동에 대하여 충분히 견딜 수 있을 것

라. 위험장소(선박설비기준 제147조의 규정에 따른 위험장소를 말한다)내에 부착하는 부분은 본질안전방폭구조일 것

마. 경보는 수동에 의하여 정지할 수 있을 것

바. 재료 및 강도에 대하여는 다음에 정하는 기준을 적용한다.

(1) 해당 액면계측장치(경보기붙이)가 통상의 상태에서 받는 압력 및 온도에 견디는 것일 것

(2) 해수 및 화물에 대하여 내식성을 가질 것

사. 구조에 대하여는 다음에 정하는 기준을 적용한다..

(1) 점검을 쉽게 할 수 있을 것

(2) 부착상태가 풀려지지 않도록 적절한 조치가 마련되어 있을 것

아. 작동오차 등이 명확하게 되어 있을 것

자. 다음에 정하는 사항이 표시되어 있을 것

(1) 제조자명, 제조년월 및 제조번호

(2) 종류 및 형식

(3) 경보를 내보내는 액면의 위치

차. 고액면경보장치(경보기붙이)의 부착방법에 대하여는 다음에 정하는 기준을 적용한다.

(1) 쉽게 접근할 수 있는 조치가 마련되어 있을 것

(2) 하역을 중지할 수 있는 장소 이외의 장소에 경보가 설치되어 있는 경우에는 하역을 중지할 수 있는 장소에 신속히 경보를 전달하기 위하여 필요한 조치가 마련되어 있을 것

2. 유면감시관의 요건에 대하여는 다음에 정하는 기준을 적용한다.

가. 재료 및 강도에 대하여는 다음에 정하는 기준을 적용한다.

(1) 해당 유면감시관은 통상상태에서 받는 압력 및 온도에 견딜 수 있는 것일 것

(2) 해수 및 화물에 대하여 내식성을 가질 것

나. 구조에 대하여는 다음에 정하는 기준을 적용한다.

(1) 점검을 쉽게 할 수 있을 것

(2) 안지름은 200밀리미터 이상 250밀리미터 이하를 표준으로 한다.

(3) 관벽에 구멍이 없을 것

(4) 탱크 외의 개구단은 확실하게 폐쇄할 수 있는 장치가 설치되어 있을 것

다. 유면감시관의 부착방법에 대하여는 다음에 정하는 기준을 적용한다.

(1) 탱크 내의 개구단과 탱크 위벽과의 간격은 관의 안지름의 3/8배의 것을 표준으로 한다.

(2) 탱크 외의 개구단의 높이는 갑판상 500밀리미터 이상 일 것