

품목별 형식시험 및 검수시험 방법

1. 형식시험은 대상제품별로 다음과 같이 실시한다.

품목명	형식시험대상 제품명	시험 방법
변압기	① 유입변압기 ② 건식변압기 ③ 부하개폐형 지상변압기 (패드변압기) ④ 특수 변압기	각 제품별로 1대를 선정하여 시험한다.
차단기	① 가스절연개폐장치(GIS: Gas Insulated Switchgear); 큐비클형 포함 ② 가스차단기(GCB: Gas Circuit Breaker) ③ 유입차단기(OCB: Oil Circuit Breaker) ④ 진공차단기(VCB: Vacuum Circuit Breaker) ⑤ 특수 차단기	전압, 차단용량, 소호 및 구동장치에 따라 1대를 선정하여 시험한다.
개폐기	① 자동구간개폐기(ASS: Automatic Section Switch); 퓨즈부착형 포함 ② 리클로저(Recloser) ③ 섹셔널라이저(Sectionalizer) ④ 자동부하전환개폐기(ALTS: Automatic Load Transfer Switch) ⑤ 인터럽터스위치(Interrupter Switch) ⑥ 부하개폐기(LBS: Load Breaker Switch); 퓨즈부착형 포함 ⑦ SF ₆ 가스개폐기(GS: SF ₆ Gas Switch) ⑧ 선로개폐기(LS: Line Switch) ⑨ 단로기(DS: Disconnecting Switch); 퓨즈부착형 포함 ⑩ 유입개폐기(OS: Oil Switch) ⑪ 진공전자접촉기(VC: Vacuum Contactor); 퓨즈부착형 포함 ⑫ 접지개폐기(ES: Earthing Switch) ⑬ 기타 개폐기	전압, 전류, 소호 및 구동장치에 따라 1대를 선정하여 시험한다.
퓨즈	① 한류형 파워 퓨즈(Current Limited Power Fuse) ② 방출형 파워 퓨즈(Explosion Type Power Fuse) ③ 컷아웃 스위치(COS: Cut-Out Switch) ④ 특수 퓨즈	전압 및 차단전류에 따라 1대씩 선정하여 시험한다.

변성기	① 전압변성기(VT: Voltage Transformer) ② 전류변성기(CT: Current Transformer) ③ 접지전압변성기(GVT: Ground Voltage Transformer); 퓨즈부착형 포함 ④ 영상변류기(ZCT: Zero Phase Current Transformer) ⑤ 계기용변성기(Instrument Transformers for Metering service) ⑥ 전압검출기(VD: Voltage Detector) ⑦ 특수 변성기	절연방식별로 다음과 같이 시험한다. 1. 전압변성기, 전류변성기, 접지전압변성기는 22.9kV 초과 및 이하로 구분하여 각1대씩 한다. 2. 영상변류기는 전압에 관계없이 1대를 한다. 3. 계기용변성기는 22.9kV급으로서 정격 1차 전류 60A초과 및 60A이하로 구분하며 개발시험을 받고자 하는 규격 중 가장 큰 전류의 형식 각 1대에 대하여 시험한다. 단, 60A이하 규격 중에서 과전류 강도 150배 이상으로 시험할 경우는 15A를 대표형식으로 한다.
보호 계전기	① 과전류계전기(OCR: Over Current Relay) ② 과전류접지계전기 (OCGR: Over Current Ground Relay) ③ 선택접지계전기 (SGR: Selective Ground Relay) ④ 방향성접지계전기 (DGR: Directional Ground Relay) ⑤ 접지계전기(GR: Ground Relay) ⑥ 과전압접지계전기 (OVGR: Over Voltage Ground Relay) ⑦ 과전압계전기(OVR: Over Voltage Relay) ⑧ 부족전압계전기 (UVR: Under Voltage Relay) ⑨ 비율차동계전기 (RDR: Ratio Difference Relay) ⑩ 복합형계전기 (디지털형, MPR: Multifunctional Protective Relay)	전압, 전류, 구조 및 동작시간에 따라 각 1대씩 선정하여 시험한다.
피뢰기	① 갭리스 피뢰기(Gapless Surge Arrester) ② 서지흡수기(SA: Surge Absorber) ③ 기타 피뢰기	전압 및 방전전류에 따라 각 1대씩 선정하여 시험한다.
케이블 접속재	① 종단접속재 ② 직선접속재 ③ 엘보형접속재 ④ 플러그타입접속재	각 제품별로 1대씩 선정하여 시험한다.

2. 검수시험은 모든 표준의 생산제품 각각에 대하여 실시한다. 다만 케이블접속재의 경우에는 200개당 2개를 샘플링하여 시험한다.