

특정토양오염관리대상시설 설치신고서 첨부서류 검토기준
(제3조관련)

서 류 명	검 토 내 용																		
○저장시설별 구조 설비 명세서 1부	○저장시설별 구조 명세서에는 설치방법, 저장(보관)시설별 구조와 저장시설 및 배관 등에 관한 재질, 규격, 수량 및 오염방지시설의 설치내역 등이 세부적으로 표시되어 있는지를 확인 ○설비명세서에는 대상시설별로 저장되는 물질의 명칭, 용량 및 수량, 오염물질의 성상 및 농도, 방지시설 등에 관한 사항을 상세히 기재 (작성 예시) <table><tr><th>시설 명칭</th><th>물질명</th><th>용량 및 수량</th><th>성상</th><th>농도</th><th>방지시설</th></tr><tr><td></td><td>휘발유</td><td>20,000리터 × 5개</td><td>액체</td><td>휘발유</td><td>탱크식, 자동누설측정기, 방호벽 (00㎡)</td></tr><tr><td></td><td>000</td><td>5,000리터 × 2개</td><td>액체</td><td>카드뮴 (화장품) 25%</td><td>00000</td></tr></table>	시설 명칭	물질명	용량 및 수량	성상	농도	방지시설		휘발유	20,000리터 × 5개	액체	휘발유	탱크식, 자동누설측정기, 방호벽 (00㎡)		000	5,000리터 × 2개	액체	카드뮴 (화장품) 25%	00000
시설 명칭	물질명	용량 및 수량	성상	농도	방지시설														
	휘발유	20,000리터 × 5개	액체	휘발유	탱크식, 자동누설측정기, 방호벽 (00㎡)														
	000	5,000리터 × 2개	액체	카드뮴 (화장품) 25%	00000														
○ 관리대상시설의 위치, 구조 및 설비에 관한 도면 각1부	○도면은 시설부지의 총면적이 1,000제곱미터미만인 경우에는 1/100 정도의 축척으로서 저장시설의 배치 등을 파악할 수 있는 평면도와 저장시설의 기초 및 깊이를 표시한 측면도, 시설부지의 총면적이 1,000제곱미터를 초과하는 경우에는 앞에서 언급한 평면도 및 측면도외에 부지내 전체 시설의 배치를 파악할 수 있는 1/500정도 축척의 평면도를 각각 제출토록 함 ※ 평면도와 측면도는 시료채취공 지점선정 및 깊이산정의 근거가 되므로 지하매설물 등의 위치를 정확히 표시 필요 ○저장탱크와 배관의 경우 시설별 저장시설과 배관 등 설비 세부 설치도면을, 옥내 및 옥외저장소의 경우 바닥의 구조, 저장위치 및 용량 등을 표기한 도면을 제출토록 함																		
○위험물제조소, 저장시설, 취급소 설치허가서 사본 1부	○위험물제조소·저장시설·취급소 설치 허가관련 서류(첨부서류를 포함)를 통해 신고된 시설의 현황과 비교 확인하되, 관련된 자료를 확보																		
○기타, 특별자치도지사·시장·군수·구청장이 필요하다고 인정하는 사항	○특정토양오염관리대상시설의 설치 및 관리를 위해 필요하다고 인정되는 자료의 제출추가 - 단, 기 제출된 자료로 확인이 가능한 자료의 제출은 지양																		