

치유의 숲 시설 안전점검 체크리스트(매일)

□ 점검일자 : 년 월 일

□ 점 검 자 : (인)

담 당	팀 장	결 재

구분	점검항목	점검결과		
		예	아니오	해당없음
안전 운영	방문객 현황 및 입·퇴실 인원을 실시간으로 파악하고 있는가?			
	안전점검 결과를 적절하게 기록 및 관리하고 있는가?			
시설	창문을 열고 닫는데 힘들지 않는가?			
	시설 내외부 마감재는 탈락, 들뜸, 추락의 위험은 없는가?			
	건물 주변 지반침하 또는 웅덩이가 만들어지지 않았나?			
	시설물 내 비, 물이 새거나 습기가 발생하는 곳은 없는가?			
	조명 및 CCTV, 방송 장비의 운영·작동 상태는 양호한가?			
	석축·옹벽 등의 균열이나 파손으로 붕괴 위험은 없는가?			
	구조물(사방댐, 진입로 등)의 안전 및 관리상태는 적정한가?			
전기	분전반, 콘센트, 전기제품 주변에 먼지나 이물질은 없는가?			
	전선, 플러그, 콘센트의 외부에 손상된 부분은 없는가?			
	실내·외 분전반은 잠금장치로 잠가져 있는가?			
	화장실 등 습기가 많은 곳의 콘센트는 방수덮개를 사용하고, 사용하지 않는 콘센트는 안전덮개로 막아두는가?			
	퇴실 시 미사용 전기제품의 전원을 차단하고 있는가?			
가스	가스렌지 등 연소기 사용 전후 충분한 환기를 하고 있는가?			
	가스누출 자동차단장치의 검지부 전원램프에 불이 들어와 있고 열고 닫는 버튼으로 밸브차단기가 작동 하는가?			
소방	유도등, 비상조명등은 항상 불이 켜져 있는가?			
	휴대용 비상 조명등은 정상 작동하는가?			
	비상구는 건축물 바깥쪽 방향으로 열리며, 비상 시 피난통로에 장애물은 없는가?			
	화재경보기는 정상 작동하는가?			
보건 위생	프로그램 도구는 사용 시 마다 청결하게 관리하는가?			
	실내 프로그램 운영 장소, 화장실 등은 적합한 도구로 용도별로 구분하여 청소하고 있는가?			
	복도, 공동화장실 등 공동이용공간의 위생상태는 양호한가?			

치유의 숲 시설 안전점검 체크리스트(월별)

□ 점검일자 : 년 월 일

□ 점 검 자 : (인)

담 당	팀 장	결 재

구분	점검항목	점검결과		
		예	아니오	해당없음
안전 운영	방문객 현황 및 입·퇴실 인원을 실시간으로 파악하고 있는가?			
	안전점검 결과를 적절하게 기록 및 관리하고 있는가?			
	관리자는 안전관리 체계, 안전행동요령 등을 숙지하고 있는가?			
	재난발생 시 이용객에게 재해사실을 신속히 전파할 수 있는가?			
	재난발생 시 이용객들이 대피할 수 있는 장소가 있는가?			
시설	창문을 열고 닫는데 힘들지 않는가?			
	시설 내외부 마감재는 탈락, 들뜸, 추락의 위험은 없는가?			
	건물 주변 지반침하 또는 웅덩이가 만들어지지 않았나?			
	시설물 내 비, 물이 새거나 습기가 발생하는 곳은 없는가?			
	조명 및 CCTV, 방송 장비의 운영·작동 상태는 양호한가?			
	석축·옹벽 등의 균열이나 파손으로 붕괴 위험은 없는가?			
	구조물(사방댐, 진입로 등)의 안전 및 관리상태는 적정한가?			
	계단은 미끄럼방지 처리가 되어 있는가?			
	우수관, 배수구 등은 파손, 막힘 등이 없이 관리되고 있는가?			
	옥외 간판은 튼튼하게 지탱하고 있는가?			
	붕괴·산사태, 추락·낙상, 차량 서행, 위험물 등 각종 주의·금지·위험 게시는 적재적소에 양호한 상태로 배치되어 있는가?			
	목구조 시설의 목재 또는 접착층의 갈라짐(벌어짐), 접합부 자재(볼트, 나사) 부식 등으로 인한 안전사고 위험은 없는가?			
	산책로, 등산로 등 숲길 주변에 안내이정표, 국가지점번호 등이 적절하게 배치, 관리되고 있는가?			
	뱀, 독충 등의 물림사고 예방을 위한 조치가 적절하게 되어있는가?			
전기	분전반, 콘센트, 전기제품 주변에 먼지나 이물질은 없는가?			
	전선, 플러그, 콘센트의 외부에 손상된 부분은 없는가?			
	실내·외 분전반은 잠금장치로 잠가져 있는가?			
	화장실 등 습기가 많은 곳의 콘센트는 방수덮개를 사용하고, 사용하지 않는 콘센트는 안전덮개로 막아두는가?			
	퇴실 시 미사용 전기제품의 전원을 차단하고 있는가?			
	전기사업법에 의한 정기점검(월 1회)을 실시하는가?			
	누전차단기 앞쪽 황색 또는 적색 버튼을 누르면 손잡이가 내려가는가?			

	비인가 전열기구의 사용을 제한하고 있는가?			
	전원 차단형(스위치) 멀티탭을 사용하고 있는가?			
가스	가스렌지 등 연소기 사용 전후 충분한 환기를 하고 있는가?			
	가스누출 자동차단장치의 검지부 전원램프에 불이 들어와 있고 열고 닫는 버튼으로 밸브차단기가 작동 하는가?			
	배관 이음부에 비눗물을 발랐을 때 거품이 나지 않는가?			
	배기통은 이탈되거나 손상된 부위가 없고 내열실리콘으로 틈이 없이 연결되어 있는가?			
소방	유도등, 비상조명등은 항상 불이 켜져 있는가?			
	휴대용 비상 조명등은 정상 작동하는가?			
	비상구는 건축물 바깥쪽 방향으로 열리며, 비상 시 피난통로에 장애물은 없는가?			
	객실 등에 설치된 화재경보기는 정상 작동하는가?			
	소화기에 기록확인표식지를 부착하여 정기점검(월 1회)을 실시하는가?			
	소화기는 기준에 따라 적정하게 배치되어 있는가?			
	화재 시 자동문을 열 수 있도록 사용설명서(안내표기)가 부착되어 있는가?			
보건 위생	프로그램 도구는 사용 시 마다 청결하게 관리하는가?			
	실내 프로그램 운영 장소, 화장실 등은 적합한 도구로 용도별로 구분하여 청소하고 있는가?			
	복도, 공동화장실 등 공동이용공간의 위생 상태는 양호한가?			
	「공공장소 및 다중이용시설의 자동제세동기 설치 및 관리지침」에 따라 자동제세동기 관리자 지정 및 월별 점검을 실시하는가?			
	정화조 브로워의 가동상태, 최종 방류수의 수질은 양호한가?			

치유의 숲 시설 안전점검 체크리스트(반기별)

□ 점검일자 : 년 월 일

☐ 점 검 자(직급/성명) : (인/서명)

		결 재

구분	점검항목	점검결과		
		예	아니오	해당없음
안전 운영	방문객 현황 및 산림치유프로그램 인원을 실시간으로 파악하고 있는가?			
	안전점검 결과를 적정하게 기록 및 관리하고 있는가?			
	관리자는 안전관리 체계, 안전행동요령 등을 숙지하고 있는가?			
	재난발생 시 이용객에게 재난사실을 신속히 전파할 수 있는가?			
	재난발생 시 이용객들이 대피할 수 있는 장소가 있는가?			
	재난발생 시 재난대책 상황실 구성·운영 계획이 수립되어 있는가?			
	피난발생 대비 응급복구 계획이 수립되어 있는가?			
	재난발생 대비 훈련을 실시하고 있는가?			
	시설자체의 안전관리 계획이 수립되어 있는가?			
	기상상황별 대응방안이 수립되어 있는가?			
	재난 및 기상상황 정보수집 시스템이 마련되어 있는가?			
	유관기관, 지역주민과의 공조체계가 확립되었는가?			
	기상상황별 안전순찰 실시 및 등산로 입장을 통제하고 있는가?			
시설	창문을 열고 닫는데 힘들지 않는가?			
	시설 내외부 마감재는 탈락, 들뜸, 추락의 위험은 없는가?			
	건물 주변 지반침하 또는 웅덩이가 만들어지지 않았나?			
	시설물 내 비, 물이 새거나 습기가 발생하는 곳은 없는가?			
	조명 및 CCTV, 방송 장비의 운영·작동 상태는 양호한가?			
	석축·옹벽 등의 균열이나 파손으로 붕괴 위험은 없는가?			
	구조물(사방댐, 진입로 등)의 안전 및 관리 상태는 적정한가?			
	계단은 미끄럼방지 처리가 되어 있는가?			
	우수관, 배수구 등은 파손, 막힘 등이 없이 관리되고 있는가?			
	옥외 간판은 튼튼하게 지탱하고 있는가?			
	붕괴·산사태, 추락·낙상, 차량 서행, 위험물 등 각종 주의·금지·위험 게시는 적재적소에 양호한 상태로 배치되어 있는가?			
	목구조 시설의 목재 또는 접착층의 갈라짐(벌어짐), 접합부 자재(볼트, 나사) 부식 등으로 인한 안전사고 위험은 없는가?			
	산책로, 등산로 등 숲길 주변에 안내이정표, 국가지점번호 등이 적절하게 배치, 관리되고 있는가?			
전기	뱀, 독충 등의 물림사고 예방을 위한 조치가 적절하게 되어있는가?			
	분전반, 콘센트, 전기제품 주변에 먼지나 이물질은 없는가?			
	전선, 플러그, 콘센트의 외부에 손상된 부분은 없는가?			
	실내·외 분전반은 잠금장치로 잠가져 있는가?			
	화장실 등 습기가 많은 곳의 콘센트는 방수덮개를 사용하고, 사용하지 않는 콘센트는 안전덮개로 막아두는가?			

	퇴실 시 미사용 전기제품의 전원을 차단하고 있는가?			
	전기사업법에 의한 정기점검(월 1회)을 실시하는가?			
	누전차단기 앞쪽 황색 또는 적색 버튼을 누르면 손잡이가 내려가는가?			
	비인가 전열기구의 사용을 제한하고 있는가?			
	전원 차단형(스위치) 멀티탭을 사용하고 있는가?			
가스	가스렌지 등 연소기 사용 전후 충분한 환기를 하고 있는가?			
	가스누출 자동차단장치의 검지부 전원램프에 불이 들어와 있고 열고 닫는 버튼으로 밸브차단기가 작동 하는가?			
	배관 이음부에 비눗물을 발랐을 때 거품이 나지 않는가?			
	배기통은 이탈되거나 손상된 부위가 없고 내열실리콘으로 틈이 없이 연결되어 있는가?			
	관련 법령에 의한 정기검사(점검)을 받고 있는가?			
소방	유도등, 비상조명등은 항상 불이 켜져 있는가?			
	휴대용 비상 조명등은 정상 작동하는가?			
	비상구는 건축물 바깥쪽 방향으로 열리며, 비상 시 피난통로에 장애물은 없는가?			
	화재경보기는 정상 작동하는가?			
	소화기에 기록확인표식지를 부착하여 정기점검(월 1회)을 실시 하는가?			
	소화기는 기준에 따라 적정하게 배치되어 있는가?			
	화재 시 자동문을 열 수 있도록 사용설명서(안내표기)가 부착되어 있는가?			
	소화기의 내용연수(10년)는 초과하지 않았는가?			
보건 위생	프로그램 도구 사용 시 마다 청결하게 관리하는가?			
	가전제품은 수시로 살균, 소독하고 사용하는가?			
	실내 프로그램 운영 장소, 화장실 등은 적합한 도구로 용도별로 구분하여 청소하고 있는가?			
	공동이용 공간의 위생상태는 양호한가?			
	「자동심장충격기(AED) 설치 및 관리 지침」에 따라 자동제세동기 관리자 지정 및 월별 점검을 실시하는가?			
	정화조 브로워의 가동상태, 최종 방류수의 수질은 양호한가?			
	먹는물 수질검사 실시하고 수질기준에 적합한 물을 제공하는가?			
	감염병예방법에 따라 소독을 실시하고 증명서를 비치하는가?			
	직원 대상으로 심폐소생술 등 응급처치에 관한 교육을 실시하는가?			