

전기저장장치 점검기록표

측정장비 : (일기 :) 년 월 일

점검자		(소 속)	/ (성 명)	(서명)	
구 분		배 터 리	구 분	전력변환장치	
형식/배터리종류		/	형 식		
최대전력용량		[kWh]	정 격 용 량	[kW]	
배터리 구성		(셀) × (팩) × (랙)	입력전압범위	DC	- [V]
최대동작전압		[V]	출 력 전 압	[V]	
최대동작전류		[A]	제 작 회 사		
제 작 회 사			제 작 번 호		
제 작 년 월		년 월	제 작 년 월	년 월	
NO	항목	확인 사항		점검 결과	비 고
1	일반사항 점검	ESS의 충전부분의 노출 여부 확인			
		전선 및 케이블 피복 손상 여부 확인			
		ESS 시설 장소의 온도 적정성 여부 확인			23±5℃
		폭발성 가스 축적 여부 및 환기시설 작동 여부 확인			
		ESS 관련시설 분진, 먼지 등 관리상태 확인			사무실 수준 이상
		가연성 물질이 근처에 있거나 설치되었는지 여부 확인			
2	배터리 점검	소방설비 상태 확인			
		배터리 관리시스템(BMS) 점검 · 배터리 집합체의 출력단자 전압, 전류, 전력 · 배터리 균등화 및 과충전, 과방전 기능 여부			
		배터리 파손 및 액 누출 여부 등 외관 점검 확인			
		배터리 단자의 접속 상태 확인			
		배터리 회로 개방 후 전로와 대지 간 절연저항 측정			
		금속제 외함 및 ESS의 지지대 접지저항 측정			
		배터리 지지물의 부식 여부 확인			
		적재 하중 또는 진동과 충격에 안전한지 확인			
		배터리 침수 우려가 있는지 확인			
3	전력변환 장치 점검	ESS에 이물질 및 수분이 침투되었는지 확인			
		PCS 상태 등 외관 이상 유무(온도, 습도, 먼지, 부식 등)			제조사 권장기준
		PCS 통풍구, 환기필터 상태 확인			
		배전반(보호 및 제어)의 계기, 경보장치 이상 유무 확인			
		금속제 외함 접지저항 측정			
4	충전율 (SOC)	입출력 개폐기 개방 후 전로와 대지 간 절연저항 측정			
		비상스위치 동작상태 확인			
		일반인이 출입하는 건물의 부속공간에 설치하는 경 우 충전율 상한 80% 이하 확인			ESS충전지침 (‘20.2.28)
일반인이 출입하지 않는 독립된 전용건물에 설치하 는 경우 충전율 상한 90% 이하 제한 확인					
5	종합 의견				

[비고] 점검결과는 ○(적합), ×(부적합), /(해당없음) 으로 표기