

전원품질 측정기록표

측정자 : (서명) 년 월 일

구 분	최대전력 (kW)	역률 (PF)	전 압		전 류			결 과
			전압(kV)	<u>고조파</u> <u>함유율(%)</u>	전류 (A)	불평형률(%)	<u>고조파</u> <u>함유율(%)</u>	

[종합의견]

구 분		기 준	관 정
전원품질 분석	전류불평형[%]	30% 이하	적 합
		30% 초과	요주의
	역 률	90% 이상	적 합
		90% 미만	요주의
	전 력	설비용량기준 이하	적 합
		설비용량기준 초과	요주의

[비고] 전압전류에 함유된 고조파함유율 측정은 필요시 측정