

〈별표1〉

자가발전시설의 운영요원 정원기준 (제5조제1항 관련)

1. 디젤엔진발전기

구 분	단위기 최대용량 100KW미만이며, 전체용량 200KW미만	단위기 최대용량 100KW이상 또는 전체용량 200KW이상
정 원	4명	6명
담당업무	소장 및 발전·배전설비 운영요원 통합 운영 (안전관리자 겸무)	①소장 : 1명 ②발전설비 운영요원 : 4명 ③배전설비 운영요원 : 1명

2. 태양광발전기 등 기타 발전시설

가. 정 원 : 2명

나. 담당업무 : 소장(1명), 발전기 관리·운영요원(1명)