

[별표 2] 신설

공동주택 건축심의 분야별 중점 심의사항 및 체크리스트

분 야	주요 심의·검토사항	반영여부
배치 및 평면계획	가. 경관축(산, 바다, 호수, 하천, 공원 등)에 대한 Good View 확보 - 주요 간선도로변과 대지내의 개방감 확보 나. 주변경관 및 인접건물과의 조화 - 인접부지 건축물의 높이(또는 층수), 이격거리 적정 여부 - 주변지역의 건축물 높이와의 관계설정을 통한 최고높이 적정 여부 - 인접 건축물과의 일조환경 고려 - 사생활의 내부적 보호 및 침해 여부 다. 다양하고 개방적인 배치계획 - 주동의 형태 및 배치계획의 적정성 - 도로에서의 시야 및 개방감 확보를 위한 건축선 후퇴 - 주변건물과의 배치를 고려한 통경 축 확보 여부 - 건축외벽선이 접하는 건축선과의 관계 라. 안전하고 다양한 건축평면 계획 - 단위평면계획 및 동선계획의 적정성 - 엘리베이터 코어의 적정 여부 - 지하층과 복도·코아 등은 자연환경 및 자연채광 되도록 유도 - 이면도로에서 진·출입이 가능토록 차량 동선계획 유도	
입면계획	가. 건축물 입면의 조화와 창의성 - 주변의 자연환경과 조화된 건축물 계획 - 입면에 질서를 주고 가로변에서 개방감 있도록 디자인 - 건축물 외장은 운전자 및 보행자의 시각장애와 환경장애가 없도록 계획 - 주변공간과 인접건물과의 조화 등을 고려한 스카이라인 형성 - 외부 마감재료 사용의 적정 여부 - 용도지역과 부합하는 입면 디자인 계획 유도 나. 건축물 외부시설의 미관향상 - 발코니 디자인은 획일적이지 않도록 적절한 유형과 변형을 권장 - 냉방기 실외기를 설치하는 공간디자인 검토 - 도시가스관·선хоз통과 그 부속물 등의 건물외벽과 조화되도록 하고 부득이한 경우에는 차폐시설도 권장 - 옥외계단은 각 부분의 형태가 조화되도록 유도 - 조경계획과 부합된 입면계획	

	다. 잘 디자인된 옥상경관 - 박공·모임지붕 등 다양하고 통일성을 갖춘 지붕형태 유도 - 건물특성을 살리고 주변과 조화로운 조형적 디자인의 옥탑 권장 - 옥탑부위는 다채롭고 주변과 조화되는 조명·색체계획 유도	
공공성 및 접근성	가. 전면공지 및 공개공지의 공공성 - 공지의 위치 및 면적의 적정성 - 공지내 장애물 설치여부 - 보행자의 진출입 용이성 및 녹지축과의 연계성 - 보도 및 녹지를 고려한 바닥포장의 적정성 나. 외부로부터 건축물로 접근성 - 도로에서 건물 입구까지 보행자 안전통행로 확보 여부 - 보행자 통로와 차량 통로 분리 - 통로는 단차가 없도록 하고, 부득이한 사정으로 단차가 날 경우 경사로 설치의 적정성 - 안전하고 편리한 접근로 확보 및 분위기 있는 건축물의 외부공간 조성 여부 - 출입구 주변공간의 쾌적한 공간조성 여부 - 출입구 위치의 적정성 여부 - 휠체어 장애인 및 노약자 등이 안전하고 편리하게 이용할 수 있는 공간조성 및 출입통로의 적정성 다. 커뮤니티 활성화를 위한 건축물의 외부공간 조성 - 주 간선도로 변에서 전면성을 갖는 배치가 되도록 유도 - 가로환경 및 주변건축물과 연속성을 갖도록 유도 - 건축물 배치 및 보행자 및 차량동선은 주민활성화가 가능하도록 유도 - 테마광장, 피로티, 아케이드 등 지역 지역주민 생활공간 조성 - 보행통로와 연계된 공공복리시설 등의 입주민 위주의 계획여부 - 보행자의 안전성과 개방성을 고려한 저층부의 계획 유도 - 담장 및 울타리 설치 지양 마. 제로에너지건축물인증 취득 계획의 적정성 - 에너지소요량 최소화, 에너지자립률 최대화 등 제로에너지건축물 인증 취득을 위한 패시브 및 액티브 기법 설계	
조경 및 생태계획	가. 주변환경 및 대지환경 연계 검토 - 주변 녹지축과의 연계 고려 - 건축물 내외부, 옥상, 벽면 등의 조경설치 권장 - 옹벽 등 노출콘크리트는 텅쿨 등 생태적인 미관처리 유도 나. 식재계획의 적정성 - 다양한 식재수종 선택과 계절감을 느낄수 있도록 계획 - 음지·양지를 고려한 식재계획	

	- 상록수 식재증량 등 동절기를 고려한 식재계획 - 조경면적, 녹지대 토심, 수종 및 규격의 적정여부 검토 - 간선도로변 등의 소음차단을 위한 식재계획 - 부대시설의 녹화계획의 적정여부 검토 다..조경시설물 계획의 적정성 - 사인물, 휴게편의시설, 수공간, 점점물, 포장, 지피식물 등 - 계단, 옹벽, 경사로 등 구조물과 구분된 전이공간 라. 생태환경 조성의 적정성 - 수자원 확보와 지역내 물순환 시스템 구축을 위하여 우수, 집수, 저류기법을 권장 - 환경오염과 에너지 절약을 위해 신재생에너지 사용 유도 - 옥상, 벽면, 테라스 등은 녹화 권장 - 대기의 순환을 위한 바람길 확보의 적정성	
주차 및 교통계획	가. 단지내 교통계획 및 주차장 설치계획의 적정성 - 적절한 주차장의 위치 선정과 충분한 주차공간 확보 - 장애인 전용 또는 우선으로 사용할 수 있는 주차공간 확보 - 보행자 및 자전거 이용자를 위한 안전시설 및 계획 수립 - 비상차량 동선체계 확보 - 지하주차장 선큰 등 이용한 자연채광 도입 나. 사업지 내·외부 교통계획의 적정성 - 도로에서 주차장까지 차량 동선계획과 주차계획 수립 등 - 주변 교통체계(육교, 횡단보도, 교통신호등 등) 현황 고려 - 부지에 접한 도로의 폭, 길이 및 교통소통 현황과 단지내 도로와의 연계성 검토 - 진출입부 가각전제, 가감속차선 확보 폭 및 길이의 적정성 다. 공사 중 교통처리계획	
설비, 피난, 방재계획	가. 설비시스템 계획의 적정성 - LCC를 고려한 시스템 선정 및 운전방식의 적정성 - 단지내 공동구 및 지하 저수조 설치 여부 - 시스템 선정 및 운전방식의 적정성 - 적정 환기량 계획 - 내구성과 유지관리의 적합성 - 배관 및 덕트의 적정배치 여부 나. 기계실 설치계획의 적정성 - 소음차단(방음·차음설비) 방식의 적정성 - 장비 반입구 고려 - 보일러 및 냉온수기 기계실의 연소에 따른 급기계획 검토 - 냉·난방 부하중심을 고려한 기계실 위치의 적정성	

	다. 지하층 환기방식의 적정성 - 지하층 환기를 위한 드라이에어리어 설치 및 지상부와의 연계처리 - 환기를 위한 기류 유도계획의 여부 라. 층간, 세대간, 간선도로변 소음 저감계획 적정 여부 마. 방재설비계획의 적정성 - 방화구획, 피난·소방설비 계획의 적정성 - 소화설비·제연설비 계통의 적정성 - 화재경보설비 간선계통의 적정성 - 방재실 설치 적정성 - 제연설비의 공조설비 겸용 적정성 바. 피난계획의 적정성 - 고가사다리차 진입, 접근 및 전개 가능 여부 - 확장형 발코니 스프링클러 등 소방시설 설치 적정성 - 다중이용업소의 소방·피난 적정 여부 - 양방향 피난이 가능하도록 통로계획을 권장 사. 전기설비 시스템 계획의 적정성 - 수·변전설비 시스템 계획의 적정성 - 전력간선 계통의 적정성 - 전기실 위치에 따라 지하공간 침수방지 계획의 적정성	
에너지, 환경계획	가. 에너지 절약방법 고려 - 태양열, 지열 등 미활용 에너지 및 자연에너지 이용 검토 - 중수도 설치, 심야전기 사용 등 폐자원·폐열 회수 - 우수저류 시설 설치 여부 - 수평 및 수직공간의 조닝 여부 - 지상주차장에는 차양장치 설치와 상부에 태양전지판 설치권장 나. 건축물의 친환경적인 요소 도입 권장 - 옥상녹화 및 벽면녹화를 통한 친환경적 녹색건물 조성 유도 - 불투성 포장을 최소화하고 투수성 있는 녹지 및 휴게공간을 계획 - 친환경 인증을 받은 건축자재 사용 유도 다. 자연환경 보존계획의 적정성 - 산지, 구릉지, 수변 등 자연지형 보존 여부 - 절·성토, 지형변형 비율 최소화 라. 인공생태계 도입의 적정성 - 투수성 포장 및 지상주차장 녹화 적정성 여부	
색채, 광고물,	가. 지역적 특성을 고려한 색채계획	

조명계획	- 인접건물의 형태 및 색상과의 조화 여부 - 주변의 색채 현황 분석 및 반영 여부 나. 건축물에 어울리는 색상 사용 - 지구단위계획이나 실시계획 등이 정한 색채범위 준수 여부 - 건축물 중 부분, 단지전체 간 색상 조화 여부 - 건축물의 형태와 색채사용의 상관성 검토 여부 - 주조색·보조색·강조색의 색상·명도·채도의 조화 여부 다. 광고물 설치계획의 적정성 - 광고물 설치장소의 적정성 - 설치되는 광고물의 종류, 형태, 크기, 개수의 적정 여부 - 재료 및 형태의 외장재와 조화 여부 - 보행자 및 가로환경에 대한 배려 여부 라. 경관조명계획에 지역적·환경적 특성 반영 - 주변 경관조명 현황 분석 및 반영 마. 조명연출계획의 적정성 - 건축물과 조화되는 조명색채 사용 여부 - 대상물의 색채계획의 컨셉과의 조화 여부 - 보는 사람, 대상물, 조명기구의 위치관계 검토 바. 에너지 절약, 안전성, 유지관리에 대한 고려 - 에너지 절약방법이 충분히 고려되었는지 검토 - 계절별, 시간대별 경관조명 활용계획 검토 - 부담능력, 유지관리의 용이성 검토	
구조계획	가. 건축계획안 분석 및 구조형식 선정의 적정성 - 건축계획의 구조적 합리성과 적정성 - 건축설계의 기본 모듈계획에 따른 주요경간 등 적정 여부 - 지반을 고려한 적정 기초시스템 채택 여부 - 비대칭 평면으로 인한 인장 응력 작용대비 여부 나. 설계하중 산정의 적정성 - 고정하중 및 실 용도별 활하중 적용 등의 적정성 - 건물형상 등에 따른 풍압계수 적용의 타당성 - 시공계획에 따른 설계하중 적용의 타당성 여부 다. 구조해석 및 평가, 재료강도의 적정성 - 구조해석 모델링의 적정성 - 하중조합의 적정성 여부 - 주요 구조부재의 설계기준강도 선정의 적정성 라. 내진 계획의 적정성 - 건축물의 구조기준등에 관한 규칙 등 관련규정 적용의 적정성	

	- 지진하중에 대한 구조해석 방법의 적정성 - 기타 내진설계 적정 여부 바. 내풍계획의 적정성 - 건축물의 구조기준 등에 관한 규칙 등 관련규정 적용 적정성 풍하중에 대한 구조해석 방법의 적정성 - 기타 풍하중 설계 적정 여부	
지반 · 굴토 및 옹벽	가. 사면 안정성 확보 여부 나. 굴토공법의 적정성 - 굴토공법의 안전성 고려(신청지 지반 및 인접지의 영향 검토) - 굴토깊이, 지하수 처리대책의 적정성 - 지반보강의 필요성 및 지반보강방법의 적정성 - 사면 안정성 검토의 타당성 - 사면안정에 필요한 안전을 확보 여부 다. 흙막이 가시설 계획의 적정성 - 흙막이 공법 선정의 적정성 - 계층계획 수립 적정 여부 라. 옹벽 계획의 지형여건에 대한 적정성 - 옹벽의 형식 및 높이, 길이 - 지형특성에 따른 배수 대책 - 옹벽 하부 사면에 대한 안정성 검토 마. 지반조사 및 시험의 적정성 - 지반조사 및 시험방법의 적정성 및 조사결과의 신뢰성 바. 지반상태를 고려한 기초형식의 적정성 여부 - 얕은 기초공법, 깊은 기초공법 사. 지하매설 구조물의 적정성 - 지반기초의 지지방법 적정성 여부 - 인접건축물, 지하매설물 여부 아. 부지조성 성토에 의한 부지 및 인접지반 침하 검토의 적정성	