

[별지 제13호서식]

제 호	유증기회수설비		☐ 설치 ☐ 정기	검사 결과서
① 주유소 명		②성명(대표자)		③사업자등록번호
④ 주 소	(전화번호:)			
⑤ 주유소 현황	주유소 개업일			
	회수설비 설치일			
	검사대상 저장시설(탱크)	탱크개수 :	대, 용량 :	m ³
	검사대상 주유시설(노즐)	스탠드형 :	대, 현수식 :	대
	회수방식	☐ 진공흡입 ☐ 압력평형 ☐ 유속이용흡입		
⑥ 검사 현황	검사 신청 일시			
	검사 일시			
	직전 검사 일시		압력감쇄·누설 검사 : 유증기회수율 검사 :	
⑦ 항목별 검사 결과				
검 사 항 목		기 준	검 사 대 상 여 부	기 준 만 족 여 부
가. 액체막힘검사 (설치검사에 한함)		4,11,24mmH ₂ O	☐ 대상 ☐ 비대상	☐ 만족 ☐ 불만족
나. 압력감쇄·누설 검사		구조·밀폐 적합성/ 48~53 mmH ₂ O	☐ 대상 ☐ 비대상	☐ 만족 ☐ 불만족
다. 유증기회수율 검사		0.88 ~ 1.20	☐ 대상 ☐ 비대상	☐ 만족 ☐ 불만족
라. 유증기회수설비 인증여부			☐ 대상 ☐ 비대상	☐ 만족 ☐ 불만족
⑧ 최종 결과		☐ 적합 ☐ 부적합(차 부적합)		
⑨ 검사자 검토 의견		검사책임자	(서 명)	
「주유소 유증기회수설비의 검사방법 등에 관한 규정」 ☐제5조 ☐제6조에 따라 회수설비의 ☐설치검사 ☐정기검사 결과서를 교부합니다. 년 월 일 검 사 기 관 장 (인)				

210mm×297mm(신문용지 54g/m²)