

[별지 제2호서식]

제 호	저장시설 회수설비 형식인증검사 성적서				☐ 대기밸브
					☐ 회수밸브
					☐ 커 플 링
①상호(명칭)		②성명(대표자)		③사업자등록번호	
④주 소	(전화번호)				
⑤ 품 목	품 명				
	형 식				
	제조번호				
	제조년월				
⑥검사 결과	구 분	검사 항목	검사 내용	검사 결과	
	대기밸브	규격 검사	서류검사		
		외관 검사	육안검사		
		접합부 규격 검사	시험검사		
		정압시험	0.6~1.5kPa		
		부압시험	1.5~3kPa		
		반복시험	500회		
		표시 검사	서류검사		
	회수밸브	규격 검사	서류검사		
		외관 검사	육안검사		
		접합부 규격 검사	시험검사		
		개방유효단면적시험	777.15mm ² 이상		
		과압배출 개방압력시험	10kPa이하		
		내압시험	1MPa, 10분		
		회수율시험	90% 이상		
		과압배출 반복시험	2,000회		
		샤프트 반복시험	2,000회		
		표시 검사	서류검사		
	커플링	규격 검사	서류검사		
		외관 검사	육안검사		
		커플링 규격검사	센터프로브 42mm 등		
		표시 검사	서류검사		
	⑦ 검사기관 종합의견				
	「주유소 유증기회수설비 검사방법 등에 관한 규정」 제3조에 따라 형식인증검사 성적서를 교부합니다. 년 월 일 검 사 기 관 장 (인)				