

[별지 제5호서식]

제 호	저장시설 회수설비 성능검사 성적서				☐ 대기밸브
					☐ 회수밸브
					☐ 커 플 링
①상호(명칭)		②사업자등록번호		③성명(대표자)	
④주 소	(전화번호)				
⑤ 품 목	품 명				
	형 식		형식인증번호		
	제조번호		제조년월		
⑥검사 결과	구 분	검사 항목		검사 내용	검사 결과
	대기밸브	정압시험		0.6~1.5kPa	
		부압시험		1.5~3kPa	
	회수밸브	과압배출 개방압력시험		10kPa이하	
		내압시험		1MPa, 10분	
		회수율시험		90% 이상	
	커플링	커플링 규격검사		센터프로브 42mm 등	
⑦ 검사기관 종합의견					
「주유소 유증기회수설비 검사방법 등에 관한 규정」 제3조에 따라 저장시설 회수설비 성능검사 성적서를 교부합니다.					
년 월 일					
검 사 기 관 장 (인)					