

[별표 2]

저장시설 회수설비 성능검사 방법(제3조제5항 관련)

1. 이 검사방법은 주유소 저장시설의 통기관에 설치되는 대기밸브, 회수밸브 및 커플링의 형상·구조 및 성능 등에 관한 성능검사 방법을 규정함을 목적으로 한다.
2. 성능검사 항목은 <표 1>과 같으며, 시험항목 중 하나의 항목이라도 부적합한 경우 최종 부적합 처리한다.

<표 1>

저장시설 회수설비 성능검사 항목

구 분	시험 항목		검사 방법
대기밸브	개방압력 검사	1. 정압시험	시험검사
		2. 부압시험	시험검사
회수밸브	회수효율 검사	1. 과압배출 개방압력시험	시험검사
		2. 내압시험	시험검사
		3. 회수율시험	시험검사
커플링	1. 커플링 규격검사		시험검사

3. 성능검사 항목별 검사방법은 [별표 1] 제2호 및 제3호 규정을 따른다.
4. 성능검사 대상이 되는 샘플 발취 방법은 계수값 검사에 대한 샘플링 검사 절차(KS Q ISO 2859-1)에 따른다.
 - 가. 성능검사의 합격품질수준 및 시료의 크기는 <표 2>에 의하며, 시험방법은 1-I의 합격품질수준(AQL) 2.5를 적용한다.
 - 나. 별표 1 제1호마목2)에 따른 품질개선에 따른 형식인증검사 결과 적합한 경우, 해당 모델의 성능검사는 다음 로트부터 연속 2로트에 대하여 시험 방법은 1-II의 합격품질수준(AQL) 2.5를 적용한다.
 - 다. 샘플링 시료 중에서 결점수가 <표 2>에서 정하는 Ac(합격판정개수)

이하인 경우에는 합격으로 하고, Re(불합격판정개수) 이상인 경우에는 그 로트를 불합격으로 한다.

5. 검사기관은 신청서의 양식과 서류를 검토하며 검사를 시작한다. 검사기관은 각 항목별 정보가 완벽하게 제공되고 있는지 점검해야 하고, 신청 업체가 제공하는 정보는 성능검사기관의 장이 만족할 만한 정보이어야 한다.
6. 검사기관의 장은 형식인증·성능검사 승인을 완료한 제품에 대하여 다음 사항을 보기 쉬운 부위에 잘 지워지지 아니하도록 표시하여야 한다. 다만, 사)호와 아)호는 취급설명서에 표시하도록 할 수 있다.

가) 품명

나) 모델명

다) 형식인증번호

라) 제조연월

마) 제조번호(로트번호)

바) 제조업체명

사) 설치방법 및 취급상의 주의사항

아) 품질보증에 관한 사항(보증기간, 보증내용, A/S방법 등)

자) 형식인증·성능검사 표시 : 40mm×85mm(제품의 크기에 따라 변경가능)

품 명		모 델 명	
형식인증 번 호		제조연월	
제조번호		제조업체	
검사기관장 (인)			

<표 2>

합격품질 수준표

시 료 번 호	시 료 의 크 기	합 격 품 질 수 준 (AQL)													
		0.65		1.0		1.5		2.5		4.0		6.5		10	
		Ac	Re	Ac	Re	Ac	Re	Ac	Re	Ac	Re	Ac	Re	Ac	Re
A	2	0	1	0	1	0	1	0	1	0	1	0	1	1	2
B	3	0	1	0	1	0	1	0	1	0	1	0	1	1	2
C	5	0	1	0	1	0	1	0	1	0	1	1	2	1	2
D	8	0	1	0	1	0	1	0	1	1	2	1	2	2	3
E	13	0	1	0	1	0	1	1	2	1	2	2	3	3	4
F	20	0	1	0	1	1	2	1	2	2	3	3	4	5	6
G	32	0	1	1	2	1	2	2	3	3	4	5	6	7	8
H	50	1	2	1	2	2	3	3	4	5	6	7	8	10	11
J	80	1	2	2	3	3	4	5	6	7	8	10	11	14	15

Ac: 합격판정개수

Re: 불합격판정개수

시료번호 발취표

로트의 크기	시 험 방 법	
	1- I	1- II
1 ~ 8	A	A
9 ~ 15	A	B
16 ~ 25	B	C
26 ~ 50	C	D
51 ~ 90	C	E
91 ~ 150	D	F
151 ~ 280	E	G
281 ~ 500	F	H
501 ~ 1200	G	J