

[별표4]

방화관리 일일 점검표

점 검 사 항		이상유무	이상시 조치사항
화기 취급	1. 화기의 불연성 깔판 위에 설치 사용 여부		
	2. 가연물로부터 1m 이상 유지 여부		
	3. 노후불량 기구의 사용 여부		
	4. 전열기의 초과 사용 여부		
	5. 창고, 사무실, 초소, 야적장 내 화재 예방 이상 유무		
소방 시설	6. 자동화재 탐지 시설의 작동상태 유지 여부		
	7. 창고내 소화 시설의 적정 여부		
	8. 소화기의 적정위치 여부		