

[별표 1]

고정식포말소화장치 또는 고정식갑판포말장치에 사용하는 포말원액(내탄화 수소계 가연성액체)의 요건 (제16조제9호가목 관련)

1. 비중은 섭씨 20도에서 1.12이상일 것
2. 동점도는 섭씨 영하7도에서 6퍼센트포말원액에 있어서는 100센티스토크스 이하, 3퍼센트포말원액에 있어서는 200센티스토크스이하일 것
3. 수소이온농도(PH)는 섭씨 20도에서 6.0이상 7.5이하일 것
4. 침전물은 0.1퍼센트이하이고 또한 해수 또는 청수와 혼합하여도 그 이상 발생되지 아니할 것
5. 섭씨 65도의 온도에서 24시간 보존되어 있어도 제1호부터 제4호까지의 규정에 의한 성상에 변화가 없을 것
6. 해수 또는 청수에 6퍼센트포말원액에 있어서는 6에서 7퍼센트, 3퍼센트포말원액에 있어서는 3에서 4퍼센트의 농도로 포말원액을 혼합발포시키는 경우, 방수량의 6배이상 12배이하의 포말을 발생하는 것일 것
7. 다음 각 목의 소화시험에 적합한 것일 것

가. 760리터의 물 및 570리터의 가솔린을 넣은 용기(크기는 길이, 너비 및 깊이가 각각 3.05미터 ,3.05미터 및 0.61미터로 한다)에 점화하여 가솔린을 연소시켜 1분이 경과한 후, 포말원액에서 얻어진 포말(22.8ℓ/min의 방수량을 가지는 표준포말노즐을 사용하여 발생시키는 것)을 그 용기상방의 화염을 넘어 용기 뒷부분의 직립철판까지 방사시켜 흘러내리게 하여 연소표면에 널리 퍼지게 하는 경우 그 포말의 효과가 연소표면을 덮어 씌우는데 소요되는 시간은 2분이내, 화재를 제어하는데 소요되는 시간은 4분이내, 완전 소화가 되는데 소요되는 시간은 5분이내일 것.

나. 가목의 규정에 의한 시험에 있어서 포말을 5분간 방사한 후 별도의 불꽃을 포말 표면에 접근하여도 인화 및 재발화하지 아니할 것

다. 가목의 시험에 의한 시험에 있어서 포말방사종료후 15분이 경과한 후 포말의 층을 용기의 중앙에서 150밀리미터×150밀리미터의 각형으로 절취하고 유면을 노출시킨 후 그 유면을 5분동안 연소시키는 경우 그 노출면이 610밀리미터×610밀리미터이상으로 확대되지 아니할 것

라. 해수를 사용하여 시험을 행하는 경우 다음의 성분구성을 가지는 합성해수를 사용할 수 있다. (별표 2부터 별표 4까지 같다)

염화 마그네슘	1.10퍼센트
염화 칼슘	0.16퍼센트
황산나트륨	0.40퍼센트
염화 나트륨	2.50퍼센트

청수

95.84퍼센트

마. 제6호의 규정에 의한 발포배율의 확인에 사용하는 방수노즐은 170ℓ/min, 노즐압력 3.5kg/cm²의 것을 표준으로 한다.(별표 2 및 별표 3에서 같다)