

[별표 3]

고정식포말소화장치 또는 고정식갑판포말장치에 사용하는 포말원액(양용)의 요건(제16조제9호다목 관련)

1. 비중은 섭씨 20도에서 1.14이상 1.20이하일 것
2. 동점도가 섭씨 20도에서 60센티스토크스이하일 것
3. 수소이온농도(PH)는 섭씨 20도에서 6.0이상 7.5이하일 것
4. 침전물은 0.1퍼센트이하이고 또한 해수 또는 청수와 혼합하여도 그 이상 발생되지 아니할 것
5. 섭씨 65도의 온도에서 24시간 보존되어 있어도 제1호부터 제4호까지의 규정에 의한 성상에 변화가 없을 것
6. 해수 또는 청수에 6퍼센트포말원액은 6에서 7퍼센트, 3퍼센트포말원액은 3에서 4퍼센트의 농도로 포말원액을 혼합발포시키는 경우 방수량의 6배이상 12배이하의 포말을 발생하는 것일 것
7. 별표 1 제7호 및 별표 2 제7호의 규정에 의한 소화시험에 적합한 것일 것