

[별표 5]

차량구역등에 있어서의 고정식가압수분무소화장치의 설치기준 (제18조 제2항 관련)

1. 구조 및 성능

가. 차량구역등의 갑판높이가 2.5미터미만인 경우에는 바닥면적 1제곱미터에 대하여 3.5ℓ/min이상, 갑판높이가 2.5미터이상인 경우에는 바닥면적 1제곱미터에 대하여 5.0ℓ/min이상의 물을 연속적으로 분무할 수 있을 것

나. 물을 분무하는 장소에서의 화재로 인하여 작동불능이 되지 아니하도록 배치되어 있을 것

다. 분배밸브에 의하여 분무범위를 분할하는 장치에 있어서 해당 분할은 길이 방향으로는 20미터이상, 너비 방향으로는 차량구역등이 계단등의 경계를 형성하는 종방향의 "A"급 칸막이로 구획되어 있는 경우를 제외하고 차량구역등의 최대너비를 최소의 범위로 하는 것일 것

라. 물을 공급하는 펌프는 다음의 요건에 적합한 것일 것

(1) 당해 선박에 요구되는 소화펌프와는 별도의 것일 것

(2) 1개의 차량갑판등(해당 차량갑판등이 다목의 규정에 적합하고 복수의 분무범위로 분할되어 있는 경우에는 적어도 인접하는 2개의 분무범위중 최대의 범위)내의 모든 분무노즐에 대하여 **정해진** 압력으로 충분한 물을 공급할 수 있을 것

(3) 분배밸브를 설치하는 장치는 해당 분배밸브의 위치에서 원격제어장치(수동장치를 사용할 수 있다)에 의하여 작동시킬 수 있는 것일 것

마. 분무노즐과 펌프와의 사이에는 별표 7 제1호라목의 규정에 의한 요건에 적합한 압력탱크를 설치할 것. 이 경우 "스프링클러헤드"는 "분무노즐"로 본다.

바. 분무노즐은 다음의 요건에 적합한 것일 것

(1) 별표 7 제1호바목(1) 및 (2)의 규정에 의한 요건

(2) 노즐선단의 내경은 6밀리미터이상일 것

(3) 분무각도는 120도이하일 것

(4) 모든면에 대하여 분무할 수 있을 것

사. 분무노즐의 관계통은 다음의 요건에 적합한 것일 것

(1) 별표 7 제1호사목의 규정에 의한 요건. 이 경우 "분사노즐"은 "분무노즐"로 본다.

(2) 송수관에는 역류를 방지할 수 있는 나사조임체크밸브를 설치할 것

아. 압력탱크에서 분배밸브 또는 개방밸브(분배밸브를 가지지 아니하는 장치에 있어서의 물을 분무시키기 위한 밸브)까지의 사이에는 항상 물을 채워

둘 것

자. 분배밸브의 설치장소는 다음의 요건에 적합한 것일 것

- (1) 물을 분무하는 장소의 외부에 쉽게 접근할 수 있는 장소로서, 물을 분무하는 장소의 화재에 의하여 차단되지 아니하는 장소일 것
- (2) 차량구역등 및 차량구역등의 외부로부터 직접 통하는 출입구를 설치한 장소일 것
- (3) 적당한 통풍장치를 설치한 장소일 것

차. 다음의 사항이 표시되어 있을 것

- (1) 장치의 기동장소에는 보기쉬운 위치에 기동장치임을 나타내는 표시 및 기동방법
- (2) 펌프 및 분무헤드에는 보기쉬운 위치에 제조자명, 형식 및 제조연월을 확인할 수 있는 표시

2. 분무노즐의 비치방법

가. 물을 분무하는 장소의 모든 부분이 해당 분무노즐의 유효분무범위안에 포함되도록 분무노즐을 배치할 것

나. 가연성물질에 대하여 충분한 분무가 되도록 가능한 한 높은 위치에 분무노즐을 장치할 것. 이 경우 갑판보 그 밖의 구조물에 의하여 분무효과가 방해되지 아니하도록 장치하여야 한다.

다. 장치를 비치한 차량구역등의 배수장치는 강선구조기준 중 여객선의 격벽 갑판 아래의 배수장치의 기준에 적합한 것일 것

라. 분무노즐은 3.5kg/cm²의 수압에서 반경 2.1미터의 원내에 소정의 물을 균등하게 분무할 수 있는 것일 것