

[별첨 2]

냉동제조시설 안전점검표

20 년 월 일 ~ 월 일

		안전관리 총괄자
안전 관리원	안전관리 책임자	

번호	점검항목	점 검 내 용	점 검 결 과						비고
1	누출방지	- 방진, 방호, 부식방지조치 여부							
3	안전밸브	- 방출구 설치위치 적정여부 - 안전밸브 점검여부(압축기최종단 1회이상/1년, 그밖에는 1회이상/2년)							
4	안전장치	- 탈·부착 용이한 구조 등 안전밸브 적정 상태 , 가용전 상태							
5	자동제어장치	- HPC, LPC 작동 여부							
		- 과부하 보호장치, 액체동결방지장치, 냉각수 단수 보호장치 작동여부							
		- 공냉식·증발식 응축기 송풍기와 연동기구 작동여부							
6	압 력 계	- 고압계, 저압계 적정상태							
7	기타시설 등	- 가스누출 여부							
		- 주위에 화기 유무							
		- 경계표시 설치여부							
점 검 자 의 견									
주: 1. 각 점검내용에 대한 세부점검 내용은 사업자가 업소실정에 적정하게 작성하여야 함. 2. 안전관리총괄자의 <u>결재</u> 가 통상적으로 곤란할 경우 사업소의 자체 위임 전결규정에 따르거나 별첨3-1의 확인서를 이용할 수 있다. 이하 기타 일지도 동일하게 적용한다.									