

사고시나리오별 시설빈도

1. 취급시설 사고시나리오별 시설 빈도

1) () 사고시나리오

연번	개시사건	빈도	개수	사고빈도
1	고압용기파열	1×10^{-6}		
2	배관파열	1×10^{-5}		
3	배관누출	1×10^{-3}		
4	상압 탱크 파열 및 누출	1×10^{-3}		
5	플랜지 등의 가스켓 파손	1×10^{-3}		
6	펌프/컴프레서 누출	1×10^{-3}		
7	안전밸브 오작동 및 조기개방	1×10^{-2}		
8	냉각수 손실	1×10^{-1}		
9	입/출하 시설 누출 사고	1×10^{-2}		
10	외부화재	1×10^{-2}		
합				

2. 안전성 확보설비 여부

3. 보호대상 명세

보호대상 포함 여부				
☐ 갑종 보호대상	☐ 을종 보호대상	☐ 환경수용체	☐ 근로자	☐ 거주민

보호대상 종류	보호대상 명칭	장외거리(m)	주민수(개수)

- 주) ① 사고시나리오별 시설빈도는 유해화학물질 취급시설에서 발생할 수 있는 각 사고 개시사건의 빈도와 개수의 곱으로 산정하여, 이를 합산한 값을 작성한다. 사고시나리오 구획 내의 개시사건과 개수 등을 확인할 수 있는 도면을 첨부하여 증빙한다.
- ② 안전성확보설비 여부는 「화학물질관리법」 제24조 및 같은 법 시행규칙 별표 5에서 정하는 취급시설 설치·관리 기준 외 기준을 적용하여 취급시설의 안전성을 확보한 경우에 한정하여 내용을 작성하고, 증빙자료를 별도로 제출한다.
- ③ 보호대상 종류는 별표 4의 갑종, 을종 보호대상 및 환경수용체의 세부 구분 중 선택하여 작성한다.
- ④ 장외거리는 사업장 경계에서 보호대상까지의 거리를 작성한다.
- ⑤ 주민 수는 별지 제12호서식의 영향범위 내 주민 수에서 산업단지 내 근로자 수를 제외하고 작성한다.