

수력발전설비 점검기록표

측정장비: (일기 :) 년 월 일

점검자		(소 속)		/ (성 명)		(서명)	
설비명				발전설비 전압/용량		[V] / [kW]	
NO	항 목	소분류	점검 사항			점검 결과	
1	댐(보) 기초	기초	기초의 불안정, 침식 및 침투, 부등침하 발생하였는지 확인				
		양안부	균열, 박리, 박락 및 층분리, 파손 및 손상여부 여부 확인				
			수축 및 수평시공 이음부 등에서 누수 발생여부 확인				
		터널	점검터널에서 종·횡방향 균열 발생, 기초배수의 탁수 여부 확인				
2	댐(보) 제체	댐마루	종·횡방향 균열 및 단차 발생, 수축이음부의 열림 여부 확인				
			침하 및 수평변위, 사면불안정, 제체의 유실 발생여부 확인				
		상류사면	수축이음부의 열림 및 균열, 박락, 누수 등의 발생 여부 확인				
			침하 및 변형, 차수벽 노후화, 사면불안정 및 사면보호 상태 확인				
		하류사면	균열, 단차, 박락, 누수 등의 발생 여부 확인				
			사면의 불안정, 침식, 침하 및 변형 등 발생여부 및 보호상태 확인				
3	여수로	접근수로	콘크리트 라이닝, 불안정한 측벽, 상부의 자연사면 불안정 등 확인				
		조절부	에이프런, 피어와 벽체, 월류부 웨어 구조물의 손상 및 노후화				
			수문 가이드, 수문지수판에서의 공동화 현상 발생여부 확인				
4	도수로	도수로	바닥 슬래브의 부등침하, 단차, 콘크리트 균열 및 손상 등 확인				
			벽체의 손상 및 노후화, 횡방향 이음부의 손상 등 확인				
		감세공	플립버킷의 세굴, 침식, 이음부 손상과 정수지 바닥·측벽 세굴 등을 확인				
5	취수 설비	취수탑	취수탑 파손 및 변위 발생 여부 확인				
			취수량 감소 및 취수 곤란 발생 여부 확인				
		방수로	제진 격자망의 부식 및 변형 손상 여부 확인				
			독과 사면의 침식 여부 확인				
6	기타	콘크리트 구조물	철근노출, 균열, 박리, 박락 및 층분리, 누수, 파손 및 손상, 백태 등 확인				
7	종합 의견						

[비고] 점검결과는 ○(적합), ×(부적합), /(해당없음) 으로 표기