

[별지 제2호 서식]

저압 전기설비 점검기록표(분기 · 반기 · 연차)

□ 절연저항 · 누설전류 측정기록표

측정자 : (서명) 년 월 일

[illegible]

[비고] 1. 절연저항 : SELV(비접지회로) 및 PELV(1차와 2차가 절연된 접지회로) - 0.5MΩ, FELV(1차와 2차가 전기적으로 절연되지 않는 접지회로 - 1MΩ) 적용

다만, 2020.12.31.이전의 전기설비는 대지전압 150V 이하-0.1M Ω , 300V 이하 - 0.2M Ω , 400V 미만-0.3M Ω , 400V 이상-0.4M Ω 적용

2. 저항성 누설전류 : 1mA 이하

☐ 접지저항 측정기록표

측정자 : (서명) 년 월 일

[illegible]