

연료전지 발전설비 점검기록표

측정장비 : (일기 :) 년 월 일

점검자		(소 속) / (성 명) (서명)		
구 분	연료전지	구 분	연료전지	
형 식(모델명)		정격출력	[kW]	
사용가스명		정격전압/주파수	[V] / [Hz]	
사용가스 압력범위	~ [kPa]	발전효율/열효율	[%]/ [%]	
정격출력 가스소비량	[kW]	계통연계방식	☐ 독립형 ☐ 계통연계형	
설치 위치	☐ 옥내형 ☐ 옥외형	제 작 회 사		
급배기 방식		제 작 번 호		
급배기통 최대길이	[m]	제 작 년 월		
NO	항목	확인 사항	점검 결과	비고
1	일반요건	외관 손상, 도장상태 등 변형여부 확인		
		설비별 누수 여부 확인		
		각 기기별 접지상태 확인		
		기계설비 및 배관 등 누설 상태 확인		
		고온 노출부 단열상태 확인		
2	연료전지	연료전지 시스템의 자동정지장치 동작 상태 확인		
		연료전지 시스템의 운전 계측장치 상태 확인		
		연료전지 시스템의 비상정지 및 안전장치 동작상태 확인		
3	제어 및 보호장치	인버터 입/출력 운전상태 확인		
		전력조절장치, 인버터, 정류기 등 경보상태 확인		
		배선의 손상, 접속단자 체결 등 마감처리 상태 확인		
		보호계전기의 설정치 적정 여부 및 계전기 연동상태 확인		
4	부하운전	부하운전 상태 확인		
5	기 타	절연 및 접지저항 측정값 이상 여부 확인		
		가스누설감지기 경보상태 확인		
		기타 보호장치가 인터록 도면대로 동작상태 여부 확인		
		기타 기술기준 등 관련 규정 적합 여부		
6	종합 의견			

[비고] 점검결과는 ○(적합), ×(부적합), /(해당없음) 으로 표기