

무정전전원장치 점검기록표

측정장비 : (일기 :) 년 월 일

점검자		(소 속) / (성 명) (서명)	
설비 현황	시설개요	시설장소 : 옥내 ☐ 옥외(컨테이너) ☐ 옥외(전용건물) ☐ 기타 ☐ () CCTV 설치 여부 ☐ , 상시 운영정보 별도장소 보관 여부 ☐ (보관기간:)	
	정격 사양	용도: 통신부하 ☐ 전산부하 ☐ 비상부하 ☐ (소방, E/L 등), 기타 ☐ () 방식: ON-LINE방식 ☐ OFF-LINE방식 ☐ • 비상전원공급 지속시간()	
		전력변환장치	• 정격용량: • 출력전압: • 제조사: • 제작번호: • 제작년월:
		이차전지	• 종류 : • 용량: • 제조사 : • 제작년월:
NO	항목	확인 사항	점검 결과
1	일반 사항 점검	충전부분의 인체감전보호 등을 위한 방호 시설물 상태	
		적재 하중 또는 진동과 충격에 안전한지 확인	
		전선 및 전선관, 접속단자 등 상태(손상, 열화, 변색 등)	
		침수 및 누수우려, 수분(결로, 누수)여부	
		공조시설(급속배기장치 등) 작동 여부 확인	
		분진(먼지, 이물질) 등 설치장소 청결 상태	
		무정전전원장치 시설장소 표지 및 잠금장치 여부	
		작업공간 확보 및 조명장치 이상 여부	
		소방설비 상태 확인	
		비상 연락망 및 비상 매뉴얼 비치 여부	
2	배터리 점검	배터리 관리시스템(BMS) 점검 • 배터리 집합체의 출력단자 전압, 전류, 전력 • 배터리 균등화 및 과충전, 과방전 기능 여부	
		배터리 단자의 접속 상태 확인	
		외함 변형, 파손 및 액 누출 여부 등 외관 점검 확인	
		동일구획 내 직병렬로 연결 시 식별을 위한 그룹별 명판 부착 상태	
		제조사 권장 온·습도 관리 적정 여부(현재의 온도: ℃, 습도: %)	
		금속제 지지물 및 부속품 등 녹방지 처리 및 부식 여부	
3	제어 및 보호장치 점검	통풍구, 환기필터 상태 확인	
		배전반(보호 및 제어)의 계기, 경보장치 이상 유무 확인 (동기상태, 동기절체상태, 램프표시, 비상정지장치, 전압, 전류 등)	
		만(滿)충전 후 추가충전 여부 / 현재 충전을 설정값(%)	
4	기타	절연 및 접지저항 측정	
		기타 기술기준 등 관련 규정 적합 여부	
5	종합 의견		

비고] 1. 점검결과는 ○(적합), ×(부적합), / (해당없음) 으로 표기

2. 20kWh를 초과하는 리튬·나트륨계와 70kWh를 초과하는 납계·니켈계·바나듐계 이차전지를 사용한 무정전전원장치에 적용한다.