

계전기 및 차단기 동작시험기록표

시험자 : (서명) 년 월 일

계 전 기	계 전 기 명								
	설 치 장 소								
	계 전 기 번 호								
	제 작 회 사 명								
	제 작 년 도								
	형 식								
	정 정 탭	1 차 측							
		2 차 측							
		3 차 측							
	정 정 레 바 (비 율 탭)								
C V 비	T I 올	C T	1차측	/	/	/	/	/	/
			2차측	/	/	/	/	/	/
			3차측	/	/	/	/	/	/
	V T								
	결 합 차 단 기 명								
	자 체 시 험	최 소 동 작 치							
위 상 특 성 (mA)		lead。							
		lag。							
비 율 특 성 (억 제 / 동 작)		/	/	/	/	/	/	/	
시 한 특 성 (% / sec)		/	/	/	/	/	/	/	
연 동 시 험 (% / sec)			/	/	/	/	/	/	
결 과									
차 단 기	설치장소		차단기명	차단용량	정격전압류	제작회사	제작번호	제작년도	용 도
	1								
	2								
			붓싱파손 및 손상	동작상태	유위(油位)	절연유내압 및 산가			결 과
	1					kV	mgKOH/ g		
	2					kV	mgKOH/ g		
	※ 검사(점검)전에 고객설비의 정정치 및 트립, LOCK 등을 확인 기록								
총 합 의 견									

[비고] 1. SGR, DGR의 최소동작시험은 Φ/mA 로 표기
2. 결과란은 ○(적합), ×(부적합), / (해당없음)으로 표기