■국토발전전시관 전기안전관리규정[별제 제7호서식]

적외선 열화상분포 측정기록표(분기 · 반기 · 연차)

측정자 : (서명) 년 월 일

측정대상		사용전압		측정조건	

1. 판정기준(3상 비교법)

구분 / 판정요소	정 상	요주의	이 상	비 고
온도차	5℃ 이하	5℃ 초과 ~ 10℃	10℃ 이상	

※ 온도차는 최고치와 최저치의 차이임.

2. 부위별 측정온도

측정부위	Point 1	Point 2	Point 3	온도차
온도측정				

3. 측정부위의 Thermographic

실화상	열화상
측정부위	측정부위 온도분포

4. 종합의견
