

■ 공항시설 최소유지관리기준 [별표2]

토목시설(제4조 관련)

1. 관리그룹 구분

- 「시설물의 안전 및 유지관리에 관한 특별법 시행령」에 따른 시설물 (상하수도는 제외) 제1·2·3종 구분 기준에 따르며, 상하수도는 같은 시행령 별표1에 따른 공급능력 또는 처리용량을 갖춘 시설물 구분 기준에 따른다.

시설물	제1종시설물	제2종시설물	제3종시설물
교량	1) 상부구조형식이 현수교, 사장교, 아치교 및 트러스교인 교량 2) 최대 경간장 50미터 이상의 교량(한 경간 교량은 제외한다) 3) 연장 500미터 이상의 교량 4) 폭 12미터 이상이고 연장 500미터 이상인 복개구조물	1) 경간장 50미터 이상인 한 경간 교량 2) 제1종시설물에 해당하지 않는 교량으로서 연장 100미터 이상의 교량 3) 제1종시설물에 해당하지 않는 복개구조물로서 폭 6미터 이상이고 연장 100미터 이상인 복개구조물	1) 「도로법」 제10조에 따른 도로에 설치된 연장 20미터 이상 100미터 미만인 도로교량 2) 「도로법」 제10조에 따른 도로 외의 도로에 설치된 연장 20미터 이상인 교량 3) 연장 100미터 미만인 철도교량
터널	1) 연장 1천미터 이상의 터널 2) 3차로 이상의 터널 3) 터널구간의 연장이 500미터 이상인 지하차도	1) 제1종시설물에 해당하지 않는 터널로서 고속국도, 일반국도, 특별시도 및 광역시도의 터널 2) 제1종시설물에 해당하지 않는 터널로서 연장 300미터 이상의 지방도, 시도, 군도 및 구도의 터널 3) 제1종시설물에 해당하	1) 연장 300미터 미만의 지방도, 시도, 군도 및 구도의 터널 2) 「농어촌도로 정비법 시행령」 제2조제1호에 따른 터널 3) 연장 100미터 미만인 지하차도 4) 연장 100미터 미만인 철도터널

		지 않는 지하차도로서 터널구간의 연장이 100 미터 이상인 지하차도	
수문	특별시 및 광역시에 있는 국가하천의 수문 및 통문 (通門)	1) 제1종시설물에 해당하 지 않는 수문 및 통문으 로서 국가하천의 수문 및 통문 2) 특별시, 광역시, 특별자 치시 및 시에 있는 지방 하천의 수문 및 통문	
상하수도	1일 공급능력 3만톤 이상 의 상수도	1일 최대처리용량 500톤 이상의 하수처리시설	
옹벽		지면으로부터 노출된 높이 가 5미터 이상인 부분의 합이 100미터 이상인 옹벽	1) 지면으로부터 노출된 높이가 5미터 이상인 부 분이 포함된 연장 100미 터 이상인 옹벽 2) 지면으로부터 노출된 높이가 5미터 이상인 부 분이 포함된 연장 40미 터 이상인 복합식 옹벽
기타			그 밖에 중앙행정기관의 장 또는 지방자치단체의 장이 재난예방을 위해 안 전관리가 필요한 것으로 인정하는 시설물

2. 관리수준의 설정

2.1 점검진단 등의 구분

- 2.1.1 정기안전점검 : 「시설물의 안전 및 유지관리에 관한 특별법 시행령」 제8조에 따라 시행하는 정기안전점검(상하수도는 이에 준하여 시행)은 경험과 기술을 갖춘 사람에 의한 세심한 외관조사 수준의 점검으로서 시설물의 기능적 상태를 판단하고 시설물이 현재의 사용요건을 계속 만족시키고 있는지 확인하기 위한 관찰로 이루어진다.
- 2.1.2 정밀안전점검 : 「시설물의 안전 및 유지관리에 관한 특별법 시행령」 제8조에 따라 시행하는 정밀안전점검(상하수도는 이에 준하여 시행)은 시설물의 현 상태를 정확히 판단하고 최초 또는 이전에 기록된 상태로부터의 변화를 확인하며 시설물이 현재의 사용요건을 계속 만족시키고 있는지 확인하기 위하여 면밀한 외관조사와 간단한 측정·시험장비로 필요한 측정 및 시험을 실시한다.
- 2.1.3 긴급안전점검 : 「시설물의 안전 및 유지관리에 관한 특별법 시행령」 제11조에 따라 시행하는 긴급안전점검(상하수도는 이에 준하여 시행)은 관리주체가 필요하다고 판단한 때 또는 관계행정기관의 장이 필요하다고 판단하여 관리주체에게 요청한 때에 실시하는 정밀안전점검 수준의 안전점검이며 실시목적에 따라 손상점검과 특별점검으로 구분한다.
- 2.1.4 정밀안전진단 : 「시설물의 안전 및 유지관리에 관한 특별법 시행령」 제10조에 따라 시행하는 정밀안전진단(상하수도는 이에 준하여 시행)은 안전점검으로 쉽게 발견할 수 없는 결함부위를 발견하기 위하여 정밀한 외관조사와 각종 측정·시험장비에 의한 측정하고, 구조계산, 수치해석 등을 실시·분석하여 안전성평가 결과를 결정하여야 한다. 또한 필요한 경우에는 시설물의 내진성능 등도 평가하여야 한다.
- 2.1.5 성능평가 : 「시설물의 안전 및 유지관리에 관한 특별법 시행령」 제28조에 따라 시행하는 성능평가(상하수도는 이에 준하여 시행)는

현장조사 및 각종시험에 의해 시설물의 성능(안전성능, 내구성능, 사용성능)을 종합적으로 평가하여 시설물의 객관적인 현재의 상태와 장래의 성능 변화를 파악·예측하고, 이를 통해 관리주체가 보수·개량·교체 등의 최적시기 결정 등 합리적 유지관리 전략을 마련한다.

2.2. 점검진단등의 실시방법 및 범위

- 실시범위 : 제1,2종 및 3종 시설물 대상 안전점검 등 성능평가

구분	실시 의무대상 유무			관련규정
	제1종	제2종	제3종	
정기안전점검	대상	대상	대상	법 제11조
정밀안전점검	대상	대상	필요시	
정밀안전진단	대상	필요시	필요시	법 제12조
긴급안전점검	필요시	필요시	필요시	법 제13조
성능평가	대상(일부)	대상(일부)	필요시	법 제40조

* 「시설물의 안전 및 유지관리에 관한 특별법」에 따른 실시방법 및 범위 적용

2.2.1. 정기안전점검

과업구분	내 용	관련규정
1. 기본과업	기본과업은 시설물의 구분없이 기본적으로 실시하여야 하는 과업을 말한다. 기본과업의 현장조사 항목은 특별한 사유가 있는 경우에는 이를 고려하여 세부지침에서 추가 또는 축소할 수 있다.	- 시설물의 안전 및 유지관리에 관한 특별법 제21조 및 같은 법
가. 자료수집 및 분석	◦ 준공도면 ◦ 시설물관리대장 ◦ 기존 안전점검·정밀안전진단 실시결과	

	◦ 보수·보강이력	시행령 제17조 - 시설물의 안전 및 유지 관리 실시 세부 지침(안전 진단·진 단편)
나. 현장조사	◦ 주요시설, 일반시설, 부대시설 각각의 평가항목에 대한 외관조사 - 콘크리트 구조물 : 균열, 누수, 박리, 박락, 층분리, 백태, 철근노출 등 - 강재 구조물 : 균열, 도장상태, 부식상태 등	
다. 상태평가	◦ 외관조사 결과 분석 ◦ 시설물 전체의 상태평가 결과에 대한 책임기술자의 소견 (안전등급 지정)	
라. 보고서작성	◦ 보고서 작성	
2. 선택과업	◦ 실측도면 작성(설계도서가 없는 경우 반드시 실측도면을 작성하여야 한다.)	

2.2.2 정밀안전점검 및 긴급안전점검

과업구분	내 용	관련규정
1. 기본과업	기본과업은 시설물의 구분없이 기본적으로 실시하여야 하는 과업을 말한다. 기본과업의 현장조사 및 시험 항목은 최소필요조건으로 특별한 사유가 있는 경우에는 이를 고려하여 세부지침에서 추가 또는 축소할 수 있다.	- 시설물의 안전 및 유지 관리에 관한 특 별법 제 21조 및 같은 법
가. 자료수 집 및 분	◦ 준공도면, 구조계산서, 특별시방서, 수리·수문계산서	

석	◦ 시공 · 보수 · 보강도면, 제작 및 작업도면 ◦ 재료증명서, 품질시험기록, 재하시험 자료, 계측자료 ◦ 시설물관리대장 ◦ 기존 안전점검 · 정밀안전진단 실시결과 ◦ 보수 · 보강이력	시행령 제17조 - 시설물의 안전 및 유지관리 실시세부지침 (안전진단 · 진단편)
나. 현장조사 및 시험	◦ 기본시설물 또는 주요부재의 외관조사 및 외관조사망도 작성 - 콘크리트 구조물 : 균열, 누수, 박리, 박락, 층분리, 백태, 철근노출 등 - 강재 구조물 : 균열, 도장상태, 부식상태 등 ◦ 간단한 현장 재료시험 등 - 콘크리트 비파괴강도(반발경도시험) - 콘크리트 탄산화 깊이 측정	
다. 상태평가	◦ 외관조사 결과 분석 ◦ 현장 재료시험 결과 분석 ◦ 대상 시설물(부재)에 대한 상태평가 ◦ 시설물 전체의 상태평가 결과에 대한 책임기술자의 소견 (안전등급 지정)	
라. 보고서작성	◦ CAD 도면 작성 등 보고서 작성	
2. 선택과업	선택과업은 시설물의 여건에 따라 실시하여야	

	하는 과업으로서 정밀안전점검의 목적을 달성하기 위하여 대상 시설물의 특성 및 현지여건 등을 감안하여 실시하여야 한다.	
가. 자료수 집 및 분 석	◦ 구조·수리·수문 계산(계산서가 없는 경우) ◦ 실측도면 작성(설계도서가 없는 경우 반드시 실측도면을 작성하여야 한다.)	
나. 현장조 사 및 시 험	◦ 전체 부재에 대한 외관조사망도 작성 ◦ 시설물조사에 필요한 임시접근로, 가설물의 안전시설 설치·해체 등 ◦ 조사용 접근장비 운용 ◦ 조사부위 표면청소 ◦ 마감재의 해체 및 복구 ◦ 수중조사(썰물 시 바닷물에 항상 잠겨있는 부분이 있는 항만시설물은 4년에 1회 이상 수중조사를 실시하여야 한다. 제2종 하천교량의 경우, 하자담보기간 완료 전 실시하는 정밀안전점검에서 반드시 수중조사를 실시하여야 하며, 최초 수중조사 이후에 하상정비계획 또는 준설 등에 의하여 교량주변에 하상변동이 발생했을 경우, 교량이 위치한 하천에서 계획홍수량 이상의 홍수가 발생했을 경우, 교량에 인접하여 교량확장, 철도 복선화 공사 등으로	

	인한 기초공사가 시행되었을 경우에는 수중조사를 필수적으로 실시하여야 한다. 또한, 최초 수중조사결과 기초부의 손상(박리, 박락, 침식 등), 열화 진전이 예상되는 경우, 기초부 염화물 상태평가기준이 C이하로 부식 발생이 예상되는 경우에도 필수적으로 실시하여야 한다.) ◦ 기타 관리주체의 추가 요구 및 안전성평가 등에 필요한 조사·시험	
다. 안전성 평가	◦ 필요한 부위의 구조·지반·수리·수문 해석 등 안전성평가 ◦ 보수·보강방법을 제시한 경우 보수·보강시 예상되는 임시 고정하중에 대한 안전성평가	
라. 보수·보강 방법	◦ 보수·보강 방법 제시	

2.2.3 정밀안전진단

과업구분	내 용	관련규정
1. 기본과업	기본과업은 시설물의 구분없이 기본적으로 실시하여야 하는 과업을 말한다. 기본과업의 현장조사 및 시험 항목은 최소필요 조건으로 특별한 사유가 있는 경우에는 이를	- 시설물의 안전 및 유지관리에

	고려하여 세부지침에서 추가 또는 축소할 수 있다.	관한 특별법 제21조 및 같은 법 시행령 제17조 - 시설물의 안전 및 유지관리 실시 세부지침(안전진단·진단편)
가. 자료수집 및 분석	◦ 준공도면, 구조계산서, 특별시방서, 수리·수문계산서 ◦ 시공·보수도면, 제작 및 작업도면 ◦ 재료증명서, 품질시험기록, 재하시험 자료, 계측자료 ◦ 시설물관리대장 ◦ 기존 안전점검·정밀안전진단 실시결과 ◦ 보수·보강이력	
나. 현장조사 및 시험	◦ 전체부재의 외관조사 및 외관조사망도 작성 - 콘크리트 구조물 : 균열, 누수, 박리, 박락, 층분리, 백태, 철근노출 등 - 강재 구조물 : 균열, 도장상태, 부식 및 접합(연결부) 상태 등 ◦ 현장 재료시험 등 - 콘크리트 시험 : 비파괴강도(반발경도시험, 초음파전달속도시험 등), 탄산화 깊이 측정, 염화물함유량시험 - 강재 시험 : 강재 비파괴시험(시험량, 시험부위 등 세부사항은 세부지침 참조) - 기계·전기설비 및 계측시설의 작동유무	

다. 상태평가	◦ 외관조사 결과분석 ◦ 현장시험 및 재료시험 결과 분석 ◦ 콘크리트 및 강재 등의 내구성 평가 ◦ 부재별 상태평가 및 시설물 전체의 상태평가 결과에 대한 소견	
라. 안전성평가	◦ 조사, 시험, 측정 결과의 분석 ◦ 기존의 구조계산서 또는 안전성평가 자료 분석 ◦ 내하력 및 구조 안전성평가 검토 ◦ 시설물의 안전성평가 검토 결과에 대한 소견	
마. 종합평가	◦ 시설물의 안전상태 종합평가 결과에 대한 소견 ◦ 안전등급 지정	
바. 보수·보강 방법	◦ 보수·보강 방법 제시	
사. 보고서 작성	◦ CAD 도면 작성 등 보고서 작성	
2. 선택과업	선택과업은 시설물의 여건에 따라 실시하여야 하는 과업으로서 정밀안전진단의 목적을 달성하기 위하여 대상 시설물 특성 및 현지여건 등을 감안하여 실시하여야 한다.	
가. 자료 수집 및 분	◦ 구조·수리·수문 계산(계산서가 없는 경우) ◦ 실측도면 작성(설계도서가 없는 경우 반드시	

석	실측도면을 작성하여야 한다.)	
나. 현장조사 및 시험	◦ 시료채취 및 실내시험 ◦ 재하시험 및 계측 ◦ 지형, 지질, 지반조사 및 탐사, 토질조사 ◦ 수중조사 (제1종 하천교량의 경우, 최초 정밀안전진단 시에는 반드시 수중조사를 실시하여야 하며, 최초 정밀안전진단 이후에 하상정비 계획 또는 준설 등에 의하여 교량주변에 하상변동이 발생했을 경우, 교량이 위치한 하천에서 계획홍수량 이상의 홍수가 발생했을 경우, 교량에 인접하여 교량확장, 철도 복선화 공사 등으로 인한 기초공사가 시행되었을 경우에는 수중조사를 필수적으로 실시하여야 한다. 또한, 최초 수중조사결과 기초부의 손상(박리, 박락, 침식 등), 열화 진전이 예상되는 경우, 기초부 염화물 상태평가기준이 C이하로 부식발생이 예상되는 경우에도 필수적으로 실시하여야 한다.) ◦ 누수탐사 ◦ 침하, 변위, 거동 등의 측정 (안전점검 실시결과, 원인 규명이 필요하다고 평가한 경우	

	필수) ◦ 콘크리트 체체 시추조사 ◦ 수리·수충격·수문조사 ◦ 시설물조사에 필요한 임시접근로, 가설물의 안전시설 설치 및 해체 등 ◦ 조사용 접근장비 운용 ◦ 조사부위 표면청소 ◦ 마감재의 해체 및 복구 ◦ 기계·전시설비 및 계측시설의 성능검사 또는 시험계측(건축물 제외) ◦ 기본과업 범위를 초과하는 강제비파괴시험 ◦ CCTV 조사, 단수시키지 않는 내시경 조사 등 ◦ 기타 관리주체의 추가 요구 및 필요한 조사 • 시험	
다. 안전성 평가	◦ 구조·지반·수리·수문 해석 (구조계의 변화 또는 내하력 및 구조 안전성 저하가 예상되는 경우 필수) ◦ 구조 안전성평가 등 전문기술을 요하는 경우의 전문가 자문 ◦ 내진성능 평가 및 사용성 평가	

	◦ 제시한 보수·보강방법에 따라 보수·보강 시 예상되는 임시 고정하중에 대한 안전성평가	
라. 보수·보강 방법	◦ 내진보강 방안제시 ◦ 시설물 유지관리 방안 제시	

2.2.4. 성능평가

과업구분	내 용	관련규정
1. 기본과업	제2종성능평가의 기본과업은 시설물의 구분 없이 기본적으로 실시하고, 정밀안전점검을 포함 및 결과를 활용하여 성능평가를 실시할 수 있는 과업을 말한다. 기본과업의 현장조사 및 시험 항목은 최소필요 조건으로 특별한 사유가 있는 경우에는 이를 고려하여 성능평가 세부지침에서 추가 또는 축소할 수 있다.	- 시설물의 안전 및 유지관리에 관한 특별법 제21조 및 같은 법 시행령 제17조
가. 자료수집 및 분석	◦ 준공도면, 구조계산서, 특별시방서, 수리·수문 계산서, 유지관리 지침서 ◦ 시공·보수도면, 제작 및 작업도면 ◦ 재료증명서, 품질시험기록, 재하시험 자료, 계측자료 ◦ 시설물관리대장	- 시설물의 안전 및 유지관리 실

	◦ 시설물의 내구성(염해·동해환경, 해안거리 등) 및 사용성(사용자 편의성, 시설물의 수요 및 용량 등)에 대한 자료(세부항목은 성능평가 세부 지침 참조) ◦ 기존 정밀안전점검 및 정밀안전진단, 성능평가 실시결과 ◦ 보수·보강이력 및 유지관리 결과보고서	시 세부 지침 (성 능 평가 편)
나. 현장조사 및 시험	◦ 대상시설물의 외관조사 및 외관조사망도 작성 (조사범위는 세부지침 참조) - 콘크리트 구조물 : 균열, 누수, 박리, 박락, 층분리, 백태, 철근노출 등 - 강재 구조물 : 균열, 도장상태, 부식 및 접합(연결부) 상태 등 ◦ 시설물의 내구성능 및 사용성능을 측정하기 위한 현장 재료시험(시험량, 시험부위 등 세부 사항은 세부지침 참조) - 콘크리트 시험 : 비파괴강도(반발경도시험, 초음파전달속도시험 등), 탄산화 깊이 측정, 염화물함유량시험 등 - 강재 시험 : 강재 비파괴시험(자분 및 초음파 탐상시험, 방사선투과시험 등)	

		- 기계·전기설비 및 계측시설의 작동유무 등	
다 . 안 전 성 능 평가	상태	◦ 외관조사 결과분석	
	안 전	◦ 현장시험 및 재료시험 결과 분석	
	성능	◦ 대상 시설물(부재)에 대한 상태안전성능 평가 ◦ 시설물 전체의 상태안전성능 결과에 대한 책임기술자의 소견	
	구조 안 전 성능	◦ 조사, 시험, 측정 결과의 분석 ◦ 기존의 구조계산서 또는 구조안전성능 평가자료 분석 ◦ 내하력 및 구조안전성능 검토 ◦ 시설물의 구조안전성능 검토 결과에 대한 소견	
라. 내구성 능 평가		◦ 외관조사 결과분석 ◦ 현장시험 및 재료시험 결과 분석, 내구성능 관련 수집자료 검토 ◦ 사용재료(콘크리트 및 강재 등)에 대한 내구성능 평가 ◦ 시설물의 내구성능 평가 결과에 대한 책임기술자의 소견	
마. 사용성 능 평가		◦ 사용성능 관련 수집자료 검토 ◦ 사용환경 및 기능 등에 대한 사용성능 평가 ◦ 시설물의 사용성능 평가 결과에 대한 책임기술자의 소견	

	술자의 소견	
바. 종합평가	◦ 안전성능, 내구성능, 사용성능 평가에 결과 분석 ◦ 전체적인 평가에 대한 책임기술자의 소견 ◦ 시설물의 종합등급 지정	
사. 유지관리 전략 제안	◦ 시설물의 성능목표 및 성능평가 실시결과 검토·분석 ◦ 성능목표에 따른 보수·보강 방법 및 전략 제시	
라. 보고서 작성	◦ CAD 도면 작성 등 보고서 작성	
2. 선택과업	선택과업은 시설물의 여건에 따라 실시하여야 하는 과업으로서 2종 성능평가의 목적을 달성하기 위하여 대상 시설물의 특성 및 현지여건 등을 감안하여 실시하여야 한다.	
가. 자료수집 및 분석	◦ 구조·수리·수문 계산(계산서가 없는 경우) ◦ 실측도면 작성(도면이 없는 경우)	
나. 현장조사 및 시험	◦ 시료채취 및 실내시험 ◦ 재하시험 및 계측 ◦ 지형, 지질, 지반조사 및 탐사, 토질조사 ◦ 수중조사 (하천교량을 정밀안전진단을 성능평	

	가에 포함하여 실시할 경우, 수중조사에 실시 에 사항은 정밀안전진단 과업내용에 따른다.) ◦ 누수탐사 ◦ 침하, 변위, 거동 등의 측정 (안전점검 실시결과, 원인 규명이 필요하다고 평가한 경우 필수) ◦ 콘크리트 제체 시추조사 ◦ 수리·수충격·수문조사 ◦ 시설물조사에 필요한 임시접근로, 가설물의 안전시설 설치 및 해체 등 ◦ 조사용 접근장비 운용 ◦ 조사부위 표면청소 ◦ 마감재의 해체 및 복구 ◦ 기계·전시설비 및 계측시설의 성능검사 또는 시험계측(건축물 제외) ◦ 기본과업 범위를 초과하는 강재비파괴시험 ◦ CCTV 조사, 단수시키지 않는 내시경 조사 등 ◦ 기타 관리주체의 추가 요구 및 안전성능, 내구성능, 사용성능 평가에 필요한 추가적인 조사·시험	
다. 안전성 능	◦ 필요한 부위의 구조·지반·수리·수문 해석 등 구조안전성평가 (구조안전성능 검토를 위한	

평가	자료(구조계산서 및 구조안전성능 평가 자료 등)가 없거나 부족한 경우, 이전 성능평가 결과 보고서 및 설계도서, 외관조사 및 재료시험 결과 등을 검토하여 구조적인 취약부에 대한 구조·지반·수리·수문 해석 등의 구조안전성능 평가를 실시 한다.) ◦ 보수·보강방법을 제시한 경우 보수·보강 시 예상되는 임시 고정하중에 대한 구조안전성능 평가	
라. 내구성 능 평가	◦ 기본과업의 평가 외 내구성능 평가	
마. 사용성 능 평가	◦ 기본과업의 평가 외 사용성능 평가	
라. 유지관 리 전 략 제안	◦ 자료검토 및 전문가 자문을 통한 목표성능 설정 및 제안	

* 토목시설의 점검진단 실시방법 및 범위는 「시설물의 안전 및 유지관리에 관한 특별법」, 「시설물의 안전 및 유지관리 실시 등에 관한 지침」 및 해당분야 지침(세부지침)등에서 정하는 방법 및 범위에 따라 시행하여야 한다.

2.3. 점검진단 등의 실시 시기 및 주기

안전 등급	정기안전점검	정밀안전점검		정밀안전진단	성능평가
		건축물	그 외 시설물		
A등급	반기에 1회 이상	4년에 1회 이상	3년에 1회 이상	6년에 1회 이상	5년에 1회 이상
B·C 등급		3년에 1회 이상	2년에 1회 이상	5년에 1회 이상	
D·E 등급	1년에 3회 이상	2년에 1회 이상	1년에 1회 이상	4년에 1회 이상	

* 「시설물의 안전 및 유지관리에 관한 특별법 시행령 제8조, 제10조, 제28조 별표3」
에서 정하는 실시시기와 주기에 따라 시행하여야 한다.

2.4. 점검진단 실시자 자격

구분	자격요건	
	기술자격 요건	교육 및 실무경력 요건
1. 정기안전점검	가. 「건설기술 진흥법」에 따른 토목, 건축 또는 안전관리 (건설안전) 직무 분야의 건설 기술자 중 초급기술자 이상 일 것	국토교통부장관이 인정하는 해당 분야(토목, 건축 분야로 구분한다)의 정기안전점검교육을 이수하였을 것
	나. 건축사	국토교통부장관이 인정하는 해당 분야(토목, 건축 분야로 구분한다)의 정기안전점검교육을 이수하였을 것
2. 정밀안전점검 및 긴급안전점검	가. 「건설기술 진흥법」에 따른 토목, 건축 또는 안전관리 (건설안전) 직무 분야의 건설 기술자 중 고급기술자 이상 일 것	국토교통부장관이 인정하는 해당 분야(토목, 건축 분야로 구분한다)의 정밀안전점검 및 긴급안전점검 교육을 이수하였을 것
	나. 건축사로서 연면적 5천제곱	국토교통부장관이 인정하는 건

	미터 이상의 건축물에 대한 설계 또는 감리실적이 있을 것	축 분야의 정밀안전점검 및 긴급안전점검 교육을 이수하였을 것
3. 정밀안전진단	가. 「건설기술 진흥법」에 따른 토목 또는 건축 직무 분야의 건설기술자 중 특급기술자일 것	국토교통부장관이 인정하는 해당 분야(교량 및 터널, 수리, 항만, 건축 분야로 구분한다)의 정밀안전진단교육을 이수한 후 그 분야의 정밀안전점검 또는 정밀안전진단업무를 실제로 수행한 기간(특급기술자가 아닌 건설기술자로서 정밀안전점검 또는 정밀안전진단업무를 수행한 기간을 포함한다)이 2년 이상일 것
	나. 건축사로서 연면적 5천제곱미터 이상의 건축물에 대한 설계 또는 감리실적이 있을 것	국토교통부장관이 인정하는 건축 분야의 정밀안전진단교육을 이수하였을 것
4. 성능평가	정밀안전진단 책임기술자의 자격을 갖춘 사람으로서 국토교통부장관이 인정하는 해당 분야(교량 및 터널, 수리, 항만, 건축 분야로 구분한다)의 성능평가 교육을 이수하였을 것	

< 비고 >

1. 책임기술자의 기술등급 및 인정범위는 「건설기술 진흥법 시행령」 별표 1을 준용한다.
2. 건축 직무 분야의 국가기술자격 종목에서 건축기계설비, 건축설비 및 실내건축은 제외한다.
3. "건축사"란 「건축사법」 제7조에 따른 자격을 가진 사람을 말한다.
4. 자격요건을 갖추려면 기술자격 요건과 교육 및 실무경력 요건을 모두 충족하여

야 한다. 이 경우 교육 및 실무경력 요건은 기술자격 요건 취득 여부와 관계없이 충족할 수 있다.

- * 「시설물의 안전 및 유지관리에 관한 특별법 시행령 제9조 별표5」 따른 기술자격과 실무경력 요건을 충족하여야 한다.

3. 관리등급

3.1. 관리등급 구분

안전등급	시설물의 상태
1. A (우수)	문제점이 없는 최상의 상태
2. B (양호)	보조부재에 경미한 결함이 발생하였으나 기능 발휘에는 지장이 없으며, 내구성 증진을 위하여 일부의 보수가 필요한 상태
3. C (보통)	주요부재에 경미한 결함 또는 보조부재에 광범위한 결함이 발생하였으나 전체적인 시설물의 안전에는 지장이 없으며, 주요부재에 내구성, 기능성 저하 방지를 위한 보수가 필요하거나 보조부재에 간단한 보강이 필요한 상태
4. D (미흡)	주요부재에 결함이 발생하여 긴급한 보수·보강이 필요하며 사용제한 여부를 결정하여야 하는 상태
5. E (불량)	주요부재에 발생한 심각한 결함으로 인하여 시설물의 안전에 위험이 있어 즉각 사용을 금지하고 보강 또는 개축을 하여야 하는 상태

- * 「시설물의 안전 및 유지관리에 관한 특별법 시행령 제12조 별표8」 에서 정하는 시설물의 안전등급으로 구분한다.

3.2. 최소 유지관리 목표등급

목표등급(안전등급) : C (보통)

- * 토목시설은 「시설물의 안전 및 유지관리에 관한 특별법」에 따른 성능평가 대상 시설물이 아니므로 안전등급 기준에 따라 건축물의 기능과 안전에 문제가 발생하지 않도록 목표등급을 설정