

■ 공항시설 최소유지관리기준 [별표3]

건축시설(제4조 관련)

1. 관리그룹 구분

- 「시설물의 안전 및 유지관리에 관한 특별법」에 따른 시설물 제1·2·3종 구분 기준에 따른다.

구분		대상기준
건축물	1종	- 21층 이상 또는 연면적 50,000㎡ 이상의 건축물 - 연면적 30,000㎡ 이상의 관람장
	2종	- 16층 이상 또는 연면적 30,000㎡ 이상의 건축물 - 연면적 5,000㎡ 이상의 문화 및 집회시설, 종교시설, 판매시설, 운수시설 중 여객용시설, 의료시설, 노유자시설, 수련시설, 운동시설, 숙박시설 중 관광숙박시설 및 관광휴게시설
	3종	- 11층 이상 16층 미만 또는 연면적 5,000㎡ 이상 30,000㎡ 미만의 건축물 - 연면적 1,000㎡ 이상 5,000㎡ 미만의 문화 및 집회시설, 종교시설, 판매시설, 운수시설, 의료시설, 교육연구시설, 노유자시설, 수련시설, 운동시설, 숙박시설, 위락시설, 관광휴게시설, 장례시설 - 연면적 500㎡ 이상 1,000㎡ 미만의 문화 및 집회시설(공연장 및 집회장만 해당), 종교시설, 운동시설 - 연면적 300㎡ 이상 1,000㎡ 미만의 위락시설, 관광휴게시설 - 연면적 1,000㎡이상의 공공업무시설 ※ 준공 후 15년 이상된 건축물을 대상으로 함
		- 그 밖에 중앙행정기관의 장 또는 지방자치단체의 장이 재난예방을 위해 안전관리가 필요한 것으로 인정하는 시설물

2. 관리수준의 설정

2.1 점검진단 등의 구분

구분	대상시설
정기안전점검	1·2·3종 건축물
정밀안전점검	1·2종 건축물
정밀안전진단	1종 건축물
성능평가	1·2종 건축물 중 공항청사

- 2.1.1 정기안전점검 : 「시설물의 안전 및 유지관리에 관한 특별법 시행령」 제8조에 따라 경험과 기술을 갖춘 사람에 의한 세심한 외관조사 수준의 점검으로서 시설물의 기능적 상태를 판단하고 시설물이 현재의 사용요건을 계속 만족시키고 있는지 확인하기 위한 관찰로 이루어진다.
- 2.1.2. 정밀안전점검 및 긴급점검 : 「시설물의 안전 및 유지관리에 관한 특별법 시행령」 제8조에 따라 시설물의 현 상태를 정확히 판단하고 최초 또는 이전에 기록된 상태로부터의 변화를 확인하며 시설물이 현재의 사용요건을 계속 만족시키고 있는지 확인하기 위하여 면밀한 외관조사와 간단한 측정·시험장비로 필요한 측정 및 시험을 실시한다.
- 2.1.3. 정밀안전진단 : 「시설물의 안전 및 유지관리에 관한 특별법 시행령」 제10조에 따라 안전점검으로 쉽게 발견할 수 없는 결함부위를 발견하기 위하여 정밀한 외관조사와 각종 측정·시험장비에 의한 측정하고, 구조계산, 수치해석 등을 실시·분석하여 안전성평가 결과를 결정하여야 한다. 또한 필요한 경우에는 시설물의 내진성능 등도 평가하여야 한다.
- 2.1.4. 성능평가 : 「시설물의 안전 및 유지관리에 관한 특별법 시행령」 제28조에 따라 현장조사 및 각종시험에 의해 시설물의 성능(안전성능, 내구성능, 사용성능)을 종합적으로 평가하여 시설물의 객관적인 현재의 상태와 장래의 성능 변화를 파악·예측하고, 이를 통해 관리주체가 보수·개량·교체 등의 최적시기 결정 등 합리적 유지관리 전략을 마련한다.

2.2. 점검진단 등의 실시방법 및 범위

2.2.1. 정기안전점검

구분	내 용	관련규정
1. 기본과업	기본과업은 시설물의 구분없이 기본적으로 실시하여야 하는 과업을 말한다. 기본과업의 현장조사 항목은 특별한 사유가 있는 경우에는 이를 고려하여 세부지침에서 추가 또는 축소할 수 있다.	시설물의 안전 및 유지관리 실시 등에 관한 지침 제18조 별표9 (안전점검등의 과업내용)
가. 자료수집 및 분석	◦ 준공도면 ◦ 시설물관리대장 ◦ 기존 안전점검·정밀안전진단 실시결과 ◦ 보수·보강이력	
나. 현장조사	◦ 주요시설, 일반시설, 부대시설 각각의 평가항목에 대한 외관조사 - 콘크리트 구조물 : 균열, 누수, 박리, 박락, 층분리, 백태, 철근노출 등 - 강재 구조물 : 균열, 도장상태, 부식상태 등	
다. 상태평가 (제3종 시설물에	◦ 외관조사 결과 분석 ◦ 시설물 전체의 상태평가 결과에 대한 책임기술자의 소견 (안전등급 지정)	

한해 실시)		
라. 보고서 작성	◦ 보고서 작성	
2. 선택과업	◦ 실측도면 작성 (설계도서가 없는 경우 반드시 실측도면을 작성하여야 한다.)	

2.2.2. 정밀안전점검 및 긴급안전점검

구분	내 용	관련규정
1. 기본과업	기본과업은 시설물의 구분없이 기본적으로 실시하여야 하는 과업을 말한다. 기본과업의 현장조사 및 시험 항목은 최소필요 조건으로 특별한 사유가 있는 경우에는 이를 고려하여 세부지침에서 추가 또는 축소할 수 있다.	시설물의 안전 및 유지관리 실시 등에 관한 지침 제18조 별표9 (안전점검등의 과업내용)
가. 자료수 집 및 분석	◦ 준공도면, 구조계산서, 특별시방서 ◦ 시공·보수·보강도면, 제작 및 작업도면 ◦ 재료증명서, 품질시험기록, 재하시험 자료, 계측자료 ◦ 시설물관리대장 ◦ 기존 안전점검·정밀안전진단 실시결과 ◦ 보수·보강이력	
나. 현장조 사 및	◦ 기본시설물 또는 주요부재의 외관조사 및 외관조사망도 작성	

시험	- 콘크리트 구조물 : 균열, 누수, 박리, 박락, 층분리, 백태, 철근노출 등 - 강재 구조물 : 균열, 도장상태, 부식상태 등 ◦ 간단한 현장 재료시험 등 - 콘크리트 비파괴강도(반발경도시험) - 콘크리트 탄산화 깊이 측정
다. 상태평가	◦ 외관조사 결과 분석 ◦ 현장 재료시험 결과 분석 ◦ 대상 시설물(부재)에 대한 상태평가 ◦ 시설물 전체의 상태평가 결과에 대한 책임기술자의 소견 (안전등급 지정)
라. 보고서 작성	◦ CAD 도면 작성 등 보고서 작성
2. 선택과업	선택과업은 시설물의 여건에 따라 실시하여야 하는 과업으로서 정밀안전점검의 목적을 달성하기 위하여 대상 시설물의 특성 및 현 지여건 등을 감안하여 실시하여야 한다.
가. 자료수집 및 분석	◦ 구조계산(계산서가 없는 경우) ◦ 실측도면 작성(설계도서가 없는 경우 반드시 실측도면을 작성하여야 한다.)
나. 현장조사 및	◦ 전체 부재에 대한 외관조사망도 작성 ◦ 시설물조사에 필요한 임시접근로, 가설물

시험	의 안전시설 설치·해체 등 ◦ 조사용 접근장비 운용 ◦ 조사부위 표면청소 ◦ 마감재의 해체 및 복구 ◦ 기타 관리주체의 추가 요구 및 안전성평가 등에 필요한 조사·시험	
다. 안전성 평가	◦ 필요한 부위의 구조·지반 해석 등 안전 성평가 ◦ 보수·보강방법을 제시한 경우 보수·보 강 시 예상되는 임시 고정하중에 대한 안 전성평가	
라. 보수·보 강 방법	◦ 보수·보강 방법 제시	

2.2.3. 정밀안전진단

구분	내 용	관련규정
1. 기본과업	기본과업은 시설물의 구분없이 기본적으로 실시하여야 하는 과업을 말한다. 기본과업의 현장조사 및 시험 항목은 최소필 요 조건으로 특별한 사유가 있는 경우에는 이 를 고려하여 세부지침에서 추가 또는 축소할 수 있다.	시설물의 안전 및 유지관리 실시 등에 관한 지침 제18조 별표9

가. 자료수 집 및 분석	◦ 준공도면, 구조계산서, 특별시방서 ◦ 시공·보수도면, 제작 및 작업도면 ◦ 재료증명서, 품질시험기록, 재하시험 자료, 계측자료 ◦ 시설물관리대장 ◦ 기존 안전점검·정밀안전진단 실시결과 ◦ 보수·보강이력	(안전점검등의 과업내용)
나. 현장조 사 및 시험	◦ 전체부재의 외관조사 및 외관조사망도 작성 - 콘크리트 구조물 : 균열, 누수, 박리, 박락, 층분리, 백태, 철근노출 등 - 강재 구조물 : 균열, 도장상태, 부식 및 접합(연결부) 상태 등 ◦ 현장 재료시험 등 - 콘크리트 시험 : 비파괴강도(반발경도시험, 초음파전달속도 시험 등), 탄산화 깊이 측정, 염화물함유량시험 - 강재 시험 : 강재 비파괴시험(시험량, 시험부위 등 세부	

	사항은 세부지침 참조) - 기계·전기설비 및 계측시설의 작동유무	
다. 상태평가	◦ 외관조사 결과분석 ◦ 현장시험 및 재료시험 결과 분석 ◦ 콘크리트 및 강재 등의 내구성 평가 ◦ 부재별 상태평가 및 시설물 전체의 상태평가 결과에 대한 소견	
라. 안전성평가	◦ 조사, 시험, 측정 결과의 분석 ◦ 기존의 구조계산서 또는 안전성평가 자료 분석 ◦ 내하력 및 구조 안전성평가 검토 ◦ 시설물의 안전성평가 검토 결과에 대한 소견	
마. 종합평가	◦ 시설물의 안전상태 종합평가 결과에 대한 소견 ◦ 안전등급 지정	
바. 보수·보강 방법	◦ 보수·보강 방법 제시	
사. 보고서 작성	◦ CAD 도면 작성 등 보고서 작성	
2. 선택과업	선택과업은 시설물의 여건에 따라 실시하여야 하는 과업으로서 정밀안전진단의 목적을	

	달성하기 위하여 대상 시설물 특성 및 현지 여건 등을 감안하여 실시하여야 한다.	
가. 자료 수 집 및 분석	◦ 구조계산(계산서가 없는 경우) ◦ 실측도면 작성(설계도서가 없는 경우 반드시 실측도면을 작성하여야 한다.)	
나. 현장조 사 및 시험	◦ 시료채취 및 실내시험 ◦ 재하시험 및 계측 ◦ 지형, 지질, 지반조사 및 탐사, 토질조사 ◦ 누수탐사 ◦ 침하, 변위, 거동 등의 측정 (안전점검 실시결과, 원인 규명이 필요하다고 평가한 경우 필수) ◦ 콘크리트 제체 시추조사 ◦ 시설물조사에 필요한 임시접근로, 가설물의 안전시설 설치 및 해체 등 ◦ 조사용 접근장비 운용 ◦ 조사부위 표면청소 ◦ 마감재의 해체 및 복구 ◦ 기계·전시설비 및 계측시설의 성능검사 또는 시험계측(건축물 제외) ◦ 기본과업 범위를 초과하는 강재비파괴시험	

	◦ CCTV 조사, 단수시키지 않는 내시경 조사 등 ◦ 기타 관리주체의 추가 요구 및 필요한 조사·시험	
다. 안전성 평가	◦ 구조·지반 해석 (구조계의 변화 또는 내하력 및 구조 안전성 저하가 예상되는 경우 필수) ◦ 구조 안전성평가 등 전문기술을 요하는 경우의 전문가 자문 ◦ 내진성능 평가 및 사용성 평가 ◦ 제시한 보수·보강방법에 따라 보수·보강 시 예상되는 임시 고정하중에 대한 안전성평가	
라. 보수·보강 방법	◦ 내진보강 방안제시 ◦ 시설물 유지관리 방안 제시	

2.2.4. 제1종 성능평가

구분	내 용	관련규정
1. 기본과업	제1종성능평가의 기본과업은 시설물의 구분 없이 기본적으로 실시하고, 정밀안전진단을 포함 및 결과를 활용하여 성능평가를 실시할 수 있는 과업을 말한다.	시설물의 안전 및 유지관리 실시 등에

	기본과업의 현장조사 및 시험 항목은 최소필요 조건으로 특별한 사유가 있는 경우에는 이를 고려하여 세부지침에서 추가 또는 축소할 수 있다.	관한 지침 제42조 별표14 (성능평가 과업별 내용)
가. 자료수집 및 분석	◦ 준공도면, 구조계산서, 특별시방서, 유지관리지침서 ◦ 시공·보수도면, 제작 및 작업도면 ◦ 재료증명서, 품질시험기록, 재하시험 자료, 계측자료 ◦ 시설물관리대장 ◦ 시설물의 내구성(염해·동해환경, 해안거리 등) 및 사용성(사용자 편의성, 시설물의 수요 및 용량 등)에 대한 자료(세부항목은 성능평가 세부지침 참조) ◦ 기존 정밀안전점검 및 정밀안전진단, 성능평가 실시결과 ◦ 보수·보강이력 및 유지관리 결과보고서	
나. 현장조사 및 시험	◦ 대상시설물의 외관조사 및 외관조사망도 작성(조사범위는 세부지침 참조) - 콘크리트 구조물 : 균열, 누수, 박리, 박락, 층분리, 백태, 철근노출 등	

		- 강재 구조물 : 균열, 도장상태, 부식 및 접합(연결부) 상태 등 ◦ 시설물의 내구성능 및 사용성능을 측정하기 위한 현장 재료시험(시험량, 시험부위 등 세부사항은 세부지침 참조) - 콘크리트 시험 : 비파괴강도(반발경도시험, 초음파전달속도 시험 등), 탄산화 깊이 측정, 염화물함유량시험 등 - 강재 시험 : 강재 비파괴시험(자분 및 초음파탐상시험, 방사선투과시험 등) - 기계·전기설비 및 계측시설의 작동유무 등	
다.	상태	◦ 외관조사 결과분석	
	안전	◦ 현장시험 및 재료시험 결과 분석	
	성능	◦ 대상시설물에 대한 상태안전성능 평가	
평가		◦ 시설물의 상태안전성능 결과에 대한 책임 기술자의 소견	
	구조	◦ 조사, 시험, 측정 결과의 분석	
	안전	◦ 기존의 구조계산서 또는 구조안전성능 평가 자료 분석	
	성능		

		◦ 내하력 및 구조안전성능 검토 ◦ 시설물의 구조안전성능 검토 결과에 대한 소견	
라. 내구성능 평가		◦ 외관조사 결과분석 ◦ 현장시험 및 재료시험 결과 분석, 내구성능 관련 수집자료 검토 ◦ 사용재료(콘크리트 및 강재 등)에 대한 내구성능 평가 ◦ 시설물의 내구성능 평가 결과에 대한 책임기술자의 소견	
마. 사용성능 평가		◦ 사용성능 관련 수집자료 검토 ◦ 사용환경 및 기능 등에 대한 사용성능 평가 ◦ 시설물의 사용성능 평가 결과에 대한 책임기술자의 소견	
바. 종합평가		◦ 안전성능, 내구성능, 사용성능 평가에 결과 분석 ◦ 전체적인 평가에 대한 책임기술자의 소견 ◦ 시설물의 종합성능등급 지정	
사. 유지관리 전략 제안		◦ 시설물의 성능목표 및 성능평가 실시결과 검토·분석 ◦ 성능목표에 따른 보수·보강 방법 및 전략	

	제시	
라. 보고서 작성	◦ CAD 도면 작성 등 보고서 작성	
2. 선택과업	선택과업은 시설물의 여건에 따라 실시하여야 하는 과업으로서 제1종성능평가의 목적을 달성하기 위하여 대상 시설물의 특성 및 현 지여건 등을 감안하여 실시하여야 한다.	
가. 자료수 집 및 분석	◦ 구조계산(계산서가 없는 경우) ◦ 실측도면 작성(설계도서가 없는 경우 반드시 실측도면을 작성하여야 한다.)	
나. 현장조 사 및 시험	◦ 시료채취 및 실내시험 ◦ 재하시험 및 계측 ◦ 지형, 지질, 지반조사 및 탐사, 토질조사 ◦ 누수탐사 ◦ 침하, 변위, 거동 등의 측정 (안전점검등 실시결과, 원인 규명이 필요하다고 평가한 경우 필수) ◦ 콘크리트 제체 시추조사 ◦ 시설물조사에 필요한 임시접근로, 가설물의 안전시설 설치 및 해체 등 ◦ 조사용 접근장비 운용 ◦ 조사부위 표면청소 ◦ 마감재의 해체 및 복구 ◦ 기계·전시설비 및 계측시설의 성능검사 또는 시험계측(건축물 제외) ◦ 기본과업 범위를 초과하는 강재비파괴시험 ◦ CCTV 조사, 단수시키지 않는 내시경 조사 등 ◦ 기타 관리주체의 추가 요구 및 안전성능, 내구성능, 사용성능 평가에 필요한 추가적	

	인 조사·시험	
다. 안전성능 평가	◦ 구조·지반 해석 (구조계의 변화 또는 내하력 및 구조안전성능이 저하가 예상되는 경우 필수) ◦ 구조안전성능 평가 등 전문기술을 요하는 경우의 전문가 자문 ◦ 내진성능평가 ◦ 제시한 보수·보강방법에 따라 보수·보강 시 예상되는 임시 고정하중에 대한 구조안전성능 평가	
라. 내구성능 평가	◦ 기본과업의 평가 외 내구성능 평가	
마. 사용성능 평가	◦ 기본과업의 평가 외 사용성능 평가	
라. 유지관리 전략 제안	◦ 자료검토 및 전문가 자문을 통한 목표성능 설정 및 제안 ◦ 내진보강 방안 제시 ◦ 시설물 관리방안 제시	

2.2.5. 제2종 성능평가

구분	내 용	관련규정
1. 기본과업	제2종성능평가의 기본과업은 시설물의 구분 없이 기본적으로 실시하고, 정밀안전점검을 포함 및 결과를 활용하여 성능평가를 실시할 수 있는 과업을 말한다. 기본과업의 현장조사 및 시험 항목은 최소필요 조건으로 특별한 사유가 있는 경우에는 이를 고려하여 성능평가 세부지침에서 추가 또	시설물의 안전 및 유지관리 실시 등에 관한 지침 제42조 별표14

	는 축소할 수 있다.	(성능평가 과업별 내용)
가. 자료수 집 및 분석	◦ 준공도면, 구조계산서, 특별시방서, 유지관리 지침서 ◦ 시공·보수도면, 제작 및 작업도면 ◦ 재료증명서, 품질시험기록, 재하시험 자료, 계측자료 ◦ 시설물관리대장 ◦ 시설물의 내구성(염해·동해환경, 해안거리 등) 및 사용성(사용자 편의성, 시설물의 수요 및 용량 등)에 대한 자료(세부항목은 성능평가 세부지침 참조) ◦ 기존 정밀안전점검 및 정밀안전진단, 성능평가 실시결과 ◦ 보수·보강이력 및 유지관리 결과보고서	
나. 현장조사 및 시험	◦ 대상시설물의 외관조사 및 외관조사망도 작성(조사범위는 세부지침 참조) - 콘크리트 구조물 : 균열, 누수, 박리, 박락, 층분리, 백태, 철근노출 등 - 강재 구조물 : 균열, 도장상태, 부식 및 접합(연결부) 상태 등 ◦ 시설물의 내구성능 및 사용성능을 측정하	

		기 위한 현장 재료시험(시험량, 시험부위 등 세부사항은 세부지침 참조) - 콘크리트 시험 : 비파괴강도(반발경도시험, 초음파전달속도 시험 등), 탄산화 깊이 측정, 염화물함유량시험 등 - 강재 시험 : 강재 비파괴시험(자분 및 초음파탐상시험, 방사선투과시험 등) - 기계·전기설비 및 계측시설의 작동유무 등	
다.	상태	◦ 외관조사 결과분석	
	안전 성능 평가	◦ 현장시험 및 재료시험 결과 분석 ◦ 대상 시설물(부재)에 대한 상태안전성능 평가 ◦ 시설물 전체의 상태안전성능 결과에 대한 책임기술자의 소견	
	구조 안전 성능	◦ 조사, 시험, 측정 결과의 분석 ◦ 기존의 구조계산서 또는 구조안전성능 평가 자료 분석 ◦ 내하력 및 구조안전성능 검토 ◦ 시설물의 구조안전성능 검토 결과에 대한	

		소견	
라. 내구성능 평가		◦ 외관조사 결과분석 ◦ 현장시험 및 재료시험 결과 분석, 내구성능 관련 수집자료 검토 ◦ 사용재료(콘크리트 및 강재 등)에 대한 내구성능 평가 ◦ 시설물의 내구성능 평가 결과에 대한 책임기술자의 소견	
마. 사용성능 평가		◦ 사용성능 관련 수집자료 검토 ◦ 사용환경 및 기능 등에 대한 사용성능 평가 ◦ 시설물의 사용성능 평가 결과에 대한 책임기술자의 소견	
바. 종합평 가		◦ 안전성능, 내구성능, 사용성능 평가에 결과 분석 ◦ 전체적인 평가에 대한 책임기술자의 소견 ◦ 시설물의 종합등급 지정	
사. 유지관리 전략 제안		◦ 시설물의 성능목표 및 성능평가 실시결과 검토·분석 ◦ 성능목표에 따른 보수·보강 방법 및 전략 제시	
라. 보고서 작성		◦ CAD 도면 작성 등 보고서 작성	

2. 선택과업	선택과업은 시설물의 여건에 따라 실시하여야 하는 과업으로서 2종 성능평가의 목적을 달성하기 위하여 대상 시설물의 특성 및 현 지여건 등을 감안하여 실시하여야 한다.	
가. 자료수 집 및 분석	◦ 구조계산(계산서가 없는 경우) ◦ 실측도면 작성(도면이 없는 경우)	
나. 현장조 사 및 시험	◦ 시료채취 및 실내시험 ◦ 재하시험 및 계측 ◦ 지형, 지질, 지반조사 및 탐사, 토질조사 ◦ 누수탐사 ◦ 침하, 변위, 거동 등의 측정 (안전점검 실시결과, 원인 규명이 필요하다고 평가한 경우 필수) ◦ 콘크리트 제체 시추조사 ◦ 시설물조사에 필요한 임시접근로, 가설물의 안전시설 설치 및 해체 등 ◦ 조사용 접근장비 운용 ◦ 조사부위 표면청소 ◦ 마감재의 해체 및 복구 ◦ 기계·전시설비 및 계측시설의 성능검사 또는 시험계측(건축물 제외) ◦ 기본과업 범위를 초과하는 강재비파괴시험 ◦ CCTV 조사, 단수시키지 않는 내시경 조사 등 ◦ 기타 관리주체의 추가 요구 및 안전성능, 내구성능, 사용성능 평가에 필요한 추가적인 조사·시험	
다. 안전성능 평가	◦ 필요한 부위의 구조·지반 해석 등 구조안전성평가 (구조안전성능 검토를 위한 자료(구조	

	계산서 및 구조안전성능 평가 자료 등)가 없거나 부족한 경우, 이전 성능평가 결과보고서 및 설계도서, 외관조사 및 재료시험 결과 등을 검토하여 구조적인 취약부에 대한 구조·지반 해석 등의 구조안전성능 평가를 실시한다.) ◦ 보수·보강방법을 제시한 경우 보수·보강 시 예상되는 임시 고정하중에 대한 구조안전성능 평가	
라. 내구성능 평가	◦ 기본과업의 평가 외 내구성능 평가	
마. 사용성능 평가	◦ 기본과업의 평가 외 사용성능 평가	
라. 유지관리 전략 제안	◦ 자료검토 및 전문가 자문을 통한 목표성능 설정 및 제안	

※ 과업별 세부 실시 방법(범위)는 ‘시설물의 안전 및 유지관리 실시 등에 관한 지침’ 및 세부지침을 따름

2.3. 점검진단 등의 실시 시기 및 주기

안전 등급	정기 안전점검	정밀안전점검		정밀안전진단	성능평가
		건축물	그 외 시설물		
A등급	반기에 1회	4년에 1회 이상	3년에 1회 이상	6년에 1회 이상	5년에 1회 이상
B·C등급	이상	3년에 1회 이상	2년에 1회 이상	5년에 1회 이상	
D·E등급	1년에 3회 이상	2년에 1회 이상	1년에 1회 이상	4년에 1회 이상	

※ 점검시기는 「시설물의 안전 및 유지관리에 관한 특별법 시행령」 별표 3에 따른다.

2.4. 점검진단 실시자 자격

구분	자격요건	
	기술자격 요건	교육 및 실무경력 요건
정기안전점검	가. 「건설기술 진흥법」에 따른 토목, 건	국토교통부장관이 인정하는 해당 분야

	축 또는 안전관리(건설안전) 직무 분야의 건설기술자 중 초급기술자 이상 일 것	(토목, 건축 분야로 구분한다)의 정밀안전점검교육을 이수하였을 것
	나. 건축사	국토교통부장관이 인정하는 해당 분야(토목, 건축 분야로 구분한다)의 정밀안전점검교육을 이수하였을 것
정밀안전점검 및 긴급안전점검	가. 「건설기술 진흥법」에 따른 토목, 건축 또는 안전관리(건설안전) 직무 분야의 건설기술자 중 고급기술자 이상 일 것	국토교통부장관이 인정하는 해당 분야(토목, 건축 분야로 구분한다)의 정밀안전점검 및 긴급안전점검 교육을 이수하였을 것
	나. 건축사로서 연면적 5천제곱미터 이상의 건축물에 대한 설계 또는 감리실적이 있을 것	국토교통부장관이 인정하는 건축 분야의 정밀안전점검 및 긴급안전점검 교육을 이수하였을 것
정밀안전진단	가. 「건설기술 진흥법」에 따른 토목 또는 건축 직무 분야의 건설기술자 중 특급기술자일 것	국토교통부장관이 인정하는 해당 분야(교량 및 터널, 수리, 항만, 건축 분야로 구분한다)의 정밀안전진단교육을 이수한 후 그 분야의 정밀안전점검 또는 정밀안전진단업무를 실제로 수행한 기간(특급기술자가 아닌 건설기술자로서 정밀안전점검 또는 정밀안전진단업무를 수행한 기간을 포함한다)이 2년 이상일 것
	나. 건축사로서 연면적 5천제곱미터 이상의 건축물에 대한 설계 또는 감리실적이 있을 것	국토교통부장관이 인정하는 건축 분야의 정밀안전진단교육을 이수하였을 것
성능평가	정밀안전진단 책임기술자의 자격을 갖춘 사람으로서 국토교통부장관이 인정하는 해당 분야(교량 및 터널, 수리, 항만, 건축 분야로 구분한다)의 성능평가 교육을 이수하였을 것	

< 비교 >

1. 책임기술자의 기술등급 및 인정범위는 「건설기술 진흥법 시행령」 별표 1을 준용한다.
2. 건축 직무 분야의 국가기술자격 종목에서 건축기계설비, 건축설비 및 실내건축은 제외한다.
3. "건축사"란 「건축사법」 제7조에 따른 자격을 가진 사람을 말한다.
4. 자격요건을 갖추려면 기술자격 요건과 교육 및 실무경력 요건을 모두 충족하여야 한다. 이 경우 교육 및 실무경력 요건은 기술자격 요건 취득 여부와 관계없이 충족할 수 있다.

3. 관리등급

3.1. 관리등급 구분

3.1.1. 점검·진단 실시 결과에 대한 관리 등급

등급	시설물의 상태
가. A (우수)	문제점이 없는 최상의 상태
나. B (양호)	보조부재에 경미한 결함이 발생하였으나 기능 발휘에는 지장이 없으며 내구성 증진을 위하여 일부의 보수가 필요한 상태
다. C (보통)	주요부재에 경미한 결함 또는 보조부재에 광범위한 결함이 발생하였으나 전체적인 시설물의 안전에는 지장이 없으며, 주요부재에 내구성, 기능성 저하 방지를 위한 보수가 필요하거나 보조부재에 간단한 보강이 필요한 상태
라. D (미흡)	주요부재에 결함이 발생하여 긴급한 보수·보강이 필요하며 사용제한 여부를 결정하여야 하는 상태
마. E (불량)	주요부재에 발생한 심각한 결함으로 인하여 시설물의 안전에 위험이 있어 즉각 사용을 금지하고 보강 또는 개축을 하여야 하는 상태

3.1.2. 성능평가 실시 결과에 대한 관리 등급

등급	종합성능 수준
가. A (우수)	외관상 결함, 손상 등의 요인에 대한 문제점이 없고 내구성능 저하 가능성이 낮으며 외부 환경조건 변화 등을 수용할 수 있는 성능 수준
나. B (양호)	일부 부재에서 경미한 결함이나 내구성 저하 가능성이 조사되었으며, 외부 환경조건 등을 고려하여 진행 여부를 지속 관찰하고 보수 여부를 결정하여야 하는 성능 수준
다. C (보통)	광범위한 부재에서 결함이나 내구성 저하 가능성이 조사되었고 기능 또는 사용상의 편의에 일부 문제점이 있으나, 전체적인 시설물의 안전에는 지장이 없으며, 간단한 보수 또는 보강 및 개선이 필요한 성능 수준
라. D (미흡)	성능이 기준에 미치지 못하여 시설물의 지속적인 사용이 어려운 수준으로 긴급한 보수·보강 또는 개선이 필요하며 사용제한 여부를 검토해야 하는 성능 수준
마. E (불량)	심각한 결함 또는 내구성능 저하로 인하여 시설물의 안전에 위험이 있거나 기능을 발휘하지 못하는 수준으로 즉각 사용을 중단하고 보강 또는 개축을 하여야 하는 성능 수준

※ 점검/진단 및 성능평가 관리 등급의 산정 방법은 ‘시설물의 안전 및 유지관리 실시 등에 관한 지침’ 및 세부지침을 따름

3.2. 최소 유지관리 목표등급

3.2.1. 성능평가 대상 건축물(제1, 2종 건축물 중 공항청사)

조건	① 연간 이용객수	10,000,000명 이상	
	② 연간 항공기 운항편수	90,000대 이상	
성능목표 등급	①~②에 모두 해당되는 경우		나머지의 경우
	B(양호)		B(양호)
대상건축물	인천공항 T1, T2터미널, 탑승동, 김포공항 국내선터미널, 제주공항 여객터미널		그 외 제1, 2종 공항청사

3.2.2. 성능평가 미대상 건축물(3.2.1에 해당하지 않는 건축물)

- 안전점검·진단 목표등급 : C(보통)

* 시설물안전법의 안전등급 기준에 따라 건축물의 기능과 안전에 문제가 발생하지 않도록 목표등급을 설정