

[별표 30]

배전반용 기구의 온도 상승 한도표(제264조 관련)

품명 또는 부품			온도상승한도(섭씨 · 도)	
			온도계법	저항법
코일	A종 절연		45	65
	E종 절연		60	80
	B종 절연		75	95
	단층 권나선		75	-
접촉자	괴상의 것	구리 또는 구리합금	40	-
		은 또는 구리합금	70	-
	성층권형	구리 또는 구리합금	25	-
	칼날형	구리 또는 구리합금	25	-
외부케이블 접속용 단자			45	-
금속저항기	매입형의 것		245	-
	매입형 이외의 것	연속사용의 것	295	-
		단속사용의 것	345	-
	배기(배기출구에서 약 25mm위에 있는 것)		170	-
비고: 1. 기준주위온도는 섭씨 45도로 한다. 2. 기준주위온도 섭씨 50도를 적용하는 발전기에 조립한 여자장치의 온도 상승한도는 이 표의 값에서 섭씨 5도를 뺀 것으로 한다.				