■ 상수도관망시설 유지관리업무 세부기준 [별지 제3호서식]

밸브 및 밸브실현황표

밸브실명 : ○○밸브실　　관리자 : OO시·군 상수도사업소

구간	○○계통 (정수장 → 배수지)	밸브실 번호	측점 42+00	관경 (mm)		설치 년월일		밸브 형식	*BF V/V 수평형 (수동)*	설계 압력 (kg/㎠)		지반고	EL. 00m
밸브 제작사 (재질)	*고성 (주철)*	밸브 총 회전수	00 회전	열림 방향	*반시계 방 향*	현 개도	00 회전	프랜지볼트		By-Pass		관저고	EL. 00m
								규격 00mm	수량 0개	*밸브형식 BF V/V*	관경 00mm		

밸브 현황	종 류	○○밸브	○○밸브	○○밸브	신축관	계량기
	규 격					
	수 량					
밸브실	침수깊이	0.0m	뚜껑형식	사각(1.1×1.1)	환기구	무
	규 격	내부(H4.5×B3.4×L3.4m), 출입구높이(1.0m), 관상단높이(1.5m), 매설깊이(2.5m)				

사진 대지		
	밸브실외부전경	밸브실 내부전경

주요점검정비 및 보수내용

주요점검정비				보수내용	
점검일자	점검자	점검내용	이상유무	보수일자	보수내용