

점검정비 주기 및 내용 (예시)

구분	실시시기	상태점검	정비(필요시)
관로	1회/년	관로누수여부, 관로지반의 변형 등 상태, 인근지역 굴착공사로 인한 관로 파손여부, 경계표석, 안내판, 관로표시의 이상 유무 등	누수위치 확인, 복구 경미한 보수(표지석, 안내판 등의 보수 등)
주요 밸브 및 밸브실 ¹⁾	1회/분기 ~1회/년 ²⁾	밸브 정상 작동 여부, 밸브실 뚜껑의 이상유무, 밸브(실) 침수여부, 밸브실 매몰여부, 구조물 상태 등	밸브실 배수, 구조물 또는 밸브 손상 보수, 밸브실 주변 환경 정리작업 등 밸브 볼트교체, 녹 제거 및 부분 도장 등
밸브 작동 시험	1회/5년	밸브 완전 개폐 가능 여부	밸브 보수
배수지	1회/반기	배수지 누수여부, 균열 등 구조물 상태, 배수지 방수 상태, 설비 정상 작동 여부 등	펌프, 설비 등 보수 구조물 부분 보수 부분 도장 등
감압·가압장	1회/분기	설비 정상 작동여부, 균열 등 구조물 상태, 적정압력유지 여부 등	
기타시설 (유량계, 수압계, 수질계측기 등)	1회/분기	설비 정상 작동여부, 계측기, 부속설비 및 구조물 상태 등	

1) 주요 밸브 및 밸브실은 송수 및 배수본관의 전체 밸브와 배수지관의 경우 밸브실 및 경계밸브, 퇴수밸브 등의 주요 밸브를 말한다.

2) 특·광역시 등 밸브 수가 많은 경우는 지자체 현황을 고려하여 1회/년으로 주기를 결정할 수 있다.