

[별표 6]

정보통신시설 보안 고려사항

구분	시설 보안 고려사항	통제구역
누수감지기	물의 누수로 인한 전산장비 훼손을 방지하기 위해 주요 지점에 누수감지장치를 설치	적용
화재감지기	화재발생을 감지할 수 있는 설비	적용
소화설비	화재발생시 조기 진화할 수 있는 소화설비	적용
항온항습기	적절한 용량의 항온항습기 등이 설치되어 환기, 습도, 먼지로부터 보호	적용
무정전 전원 공급장치	전원공급 이상 및 전압불안정을 보호하기 위한 UPS	적용
자가발전기	전원중단 시 자체적으로 전력을 공급하기 위한 자가발전 시설	선택적용
전원공급라인 이중화	전력공급 라인을 이중화 하여 한쪽 전력라인의 손상 시 사용한 백업라인 확보	선택적용
케이블 보호	전력 및 통신 회선이 도청이나 손상으로부터 보호하기 위한 케이스 및 바닥과 Floor의 이격공간	적용
전력선과 거리 이격	전력선과 통신선의 상호간섭 방지를 위한 거리유지	적용