

시설물 안전점검 주기 (제41조 관련)

구분	시설물안전법 및 중대재해처벌법 대상시설		자체관리 대상시설	
법적 근거	국토교통부 「시설물의 안전 및 유지관리에 관한 특별법」, 고용노동부 「중대재해 처벌 등에 관한 법률」		국방부 「군 시설사업 관리훈령」	
대상 시설	1종, 2종, 3종시설물 및 공중이용시설		시설물안전법 및 중대재해처벌법 대상시설 제외	
정기 안전 점검	안전등급	횟수	시설상태	횟수
	A·B·C	반기에 1회 이상	양호	연 1회
			보통	
	D·E	1년에 3회 이상	미흡	반기 1회
			불량	
정밀 안전 점검 · 진단	하단 표 참조		필요 시 수행	
업무 절차	- 정기안전점검은 관련 교육을 이수한 책임기술자가 실시 - 정밀안전점검 · 진단은 사용 부대 또는 시설관리부대에 의한 용역 - 공중이용시설은 제3종시설물에 준하여 안전점검 실시		- 시설 사용부대가 1차 시설상태 산정 후 관리부대가 검증 - 구조검토가 필요한 시설은 시설본부 (지역시설단)에 안전점검 등 의뢰	
참고 자료	국토교통부 「시설물의 안전 및 유지관리 실시 등에 관한 지침」		국방부 「군 시설물 안전점검 · 유지관리 매뉴얼」(21)	

* 관련 법령 개정에 따라 상기의 대상시설 · 주기 등은 변경될 수 있음

<시설물안전법 정밀안전점검 · 진단 및 성능평가의 실시시기>

안전등급	정밀안전점검		정밀안전진단	성능평가
	건축물	건축물 외		
A등급	4년에 1회 이상	3년에 1회 이상	6년에 1회 이상	5년에 1회 이상
B·C등급	3년에 1회 이상	2년에 1회 이상	5년에 1회 이상	
D·E등급	2년에 1회 이상	1년에 1회 이상	4년에 1회 이상	