

설계도서 작성시 주의사항 (제19조 관련)

1. 설계 및 시공품질향상을 제고하고 동일 시설 건립에 따른 설계비 절감을 위해 국방부에서 제정·배포한 표준설계도를 적극 활용하여야 하며 소요제기기관은 설계기본요구조건 작성 시 표준 설계도 적용 여부를 명시하여야 한다
2. 설계도면, 시방서, 내역서의 내용이 일치되어야 하며, 시방서는 표준 시방서, 전문시방서 및 특기시방서로 구분하여 시공 및 공사감독이 용이하게 구체적으로 작성하여야 한다.
3. 설계도면, 시방서, 내역서는 특정 기술(제품)명을 지정할 수 없고 또한 특정기술(제품)의 시방서를 사용할 수 없다. 단, 국가공인기관으로부터 신기술 및 우수제품으로 지정되었거나 사업특성상 불가피하게 특정제품이 요구될 시에는 「신기술·우수제품 적용지침」 등 관련 절차에 따라 사용할 수 있다.
4. 녹색건설자재 및 고효율에너지기자재 등 환경부·국토교통부·산업통상자원부 등 인증(지정)기관에서 발급하는 인증서를 획득한 신기술·우수제품은 「녹색제품 구매촉진에 관한 법률」, 「에너지이용 합리화법」 등 관련 법령에 의거 의무사항은 반드시 반영하고, 그렇지 않은 사항은 부대 여건을 고려해 적용 여부를 우선 검토한다.
5. 외자재는 부득이한 경우에 한하여 반영하고, 군사 목적에 어울리지 않는 호화·사치시설 자재는 반영을 금한다.
6. KS자재, 주요자재는 수급여건을 고려하여 적용하며, 특별히 음용수 배관재료는 내식성 자재 등의 적합한 재료를 사용하여야 한다.
7. 건물에 반영될 냉·난방, 전기, 소방 등 각종 설비(장비)·시설은 군 시설요원이 관리가 용이하고, 호환성이 유리한 설비·자재를 설계에 반영하여야 한다. 다만 전기 소모가 크고 유지보수비 소요가 많은 시스템

냉·난방기 설치는 최대한 억제한다.

8. 신규 전기 인입이 필요한 경우에는 영외에 고압선로를 보유하지 않도록 지역 한전과 협의하여 일반공급설비로 설치하여야 한다. (전용공급설비로 설치시 공사비 전액부담 및 군에서 유지관리 하여야 함)
9. 전술/작전시설은 국방·군사시설기준의 「주요 군사시설 방호기준」, 「방폭·방탄시설 설계기준」, 「화생방 방호시설 설계기준」, 「전자파방호시설 설계기준」 등을 적용하여 작성한다.
10. EMP 방호시설이 포함된 사업은 EMP 전문가를 포함한 특별건설기술심의위원회 심의를 거쳐야 한다.
11. 「군사보안업무훈령」에 따라 비밀 공사 대상으로 지정된 시설공사는 기본설계 및 실시설계 도서를 비밀로 생산·관리하여야 한다.
12. 산악지역에 전술도로를 신규 개설하고자 할 경우, 도로 노선에 대하여는 산림전문가(산림청 등)의 자문을 받아 결정한다.
13. 집행기관은 설계 용역사업 완료 시, 설계감독관이 「국방·군사시설 사업에 관한 법률에 따른 승인 등에 관한 훈령」 별지 제1호 서식에 따라 작성하게 하고, 관련 법령 준수여부를 확인해야 한다.