

자동 기록관리 시스템 등록 평가표(제11조의2 관련)

평 가 내 용		평가 결과	비 고
가. 중요관리점(CCP)의 자동 기록관리			
1. CCP 모니터링 데이터는 실시간으로 자동 수집되어 지정된 저장소에 저장되어야 하며, 저장된 데이터를 검토하거나 결재할 수 있는 시스템을 갖추어야 한다. 다만, 종업원이 CCP 모니터링 데이터를 직접 측정하지 아니하고 자동 측정 설비 등을 통해 실시간으로 데이터를 수집하는 경우에는 저장된 데이터를 검토하거나 결재할 수 있는 시스템의 별도 구축 없이 대체하여 운영할 수 있다.		적합 ☐ 부적합 ☐	
2. 자동 기록관리 된 모니터링 데이터는 화면 등을 통해 실시간으로 확인할 수 있어야 한다.		적합 ☐ 부적합 ☐	
나. 모니터링 기록의 위·변조 방지			
3. 자동 기록관리 된 모니터링 데이터는 임의로 수정할 수 없어야 한다. 다만, 불가피하게 수정이 필요한 경우에는 수정이력(일시, 사유 등)을 확인할 수 있어야 한다.		적합 ☐ 부적합 ☐	
다. 한계기준 이탈 알림			
4. CCP의 한계기준 이탈 시 모니터링 담당자가 즉시 인지할 수 있도록 적절한 경고 또는 알림 기능 등을 갖추어야 한다.		적합 ☐ 부적합 ☐	
5. CCP의 한계기준 이탈에 대한 로그기록은 지정된 저장소에 저장·보관되어야 하며, 이를 조회할 수 있어야 한다.		적합 ☐ 부적합 ☐	
라. 자동 기록관리 시스템 운영 불가시 대응방안			
6. CCP 모니터링 데이터 실시간 자동 수집 또는 모니터링 일시 자동 기록이 불가능한 상황 발생 시 대응할 수 있는 CCP 모니터링 비상계획이 수립되어야 한다.		적합 ☐ 부적합 ☐	
종합 평가	<판정기준> 모든 항목이 적합한 경우 최종 적합으로 판정한다.		적합/부적합