

내진조사 기준

1. 서류 검사

조 사 대 상		판 정 조 건	확 인 방 법
수용 건물	<통신국사> 0 건축법시행령 제32조에 의한 내진대상 통신국사 0 통신장비를 수용하기 위하여 건축하는 통신국사	0 특등급 또는 I 등급 설계 여부 ※ 임차국사는 그 건물의 등급에 따름	0 설계도서
통신 장비 류	<통신장비> 0 교환기, 전송단국장치, 중계장치(단순중계기는 제외), 다중화장치, 분배장치 0 기지국 송수신 장치 0 고객정보 저장장치, 단문메시지 저장 장치	0 내진 시험 중 통신신호 전송의 장애 여부 0 변위폭 기준 준수 여부 0 물리적 손상 여부	0 시험 또는 해석 결과 보고서 - 시험 또는 해석 시험결과, 요약보고서의 이상 유무 및 판정 결과 확인
	<통신장비 운용을 위한 전원설비> 0 통신장비의 운용을 위하여 설치하는 수변전장치, 정류기, 예비전원설비(축전지, 비상용 발전기)		
	<부대설비> 0 지진대책 대상 통신장비를 설치하기 위하여 시설하는 바닥시설	0 구조의 건전성 여부	
	<철탐시설> 0 대지에 직접 시설하는 철탐(강관등에 의하여 구성된 것) 및 철주(원통, 삼각 및 사각주, 강관에 의한 각주 등) 0 옥상에 시설되는 철탐 및 건축법시행령 제118조 규정에 의해 신고하는 철주	0 물리적 손상 여부	
옥외 설비	<선로구조물> 0 통신구, 관로, 맨홀, 통신용 전주	0 물리적 손상 여부	

※ 설계도서 : 건축물의 건축 등에 관한 공사용 도면, 구조 계산서, 시방서 등 공사에 필요한 서류

2. 육안 검사

육안검사는 실제로 설치된 설비가 시험 또는 해석검증 결과보고서에 기재되어 있는 설비인지를 확인하고, 설치방법에 따라 적합하게 설치되었는지를 확인하는 과정

0 통신장비류의 경우

- 시험 또는 해석검증 결과보고서에 기재된 설비와 설치되어 있는 설비가 같은지 확인
- 시험에 사용한 것과 동일 이상의 강도를 갖는 앵커나 고정 볼트인지 확인
- 고정 앵커 또는 볼트의 설치 방법 (설치 위치, 개수 등)
- 볼트의 풀림 및 파손 여부 등 확인

0 옥외설비의 경우

- 시험 또는 해석검증 결과보고서에 기재된 내용과 설치 방법, 구성 및 재질 등이 동일한지 확인
- 고정 장치의 풀림 및 파손 여부 등 확인