

[별표 3]

자체점검기준(제13조 관련)

1. 엘리베이터 자체점검기준

※ 판정기준은 해당 엘리베이터의 제조업자 또는 수입업자가 제공하는 유지관리 매뉴얼 등 유지관리 관련 자료에서 규정하는 기준 및 행정안전부장관이 별도 고시하는 「승강기 안전기준」의 해당 기준에 따른다. 이 경우 제조업자 또는 수입업자가 제공하는 기준은 「승강기 안전기준」 이상이어야 한다.

점검항목	점검내용	관련 검사기준	점검 방법	점검주기 (회/월)
1.1 기계류 공간				
1.1.1 기계류 공간_일반사항				
1.1.1.1 주개폐기	설치 및 작동상태 ^㉔	1.3.1.1	육안	1/3
1.1.1.2 접근	피트 및 기계류 공간 등의 접근	1.3.1.2	육안	1/3
1.1.1.3 안전표시	기계류 공간 등의 안전표시	1.3.1.3	육안	1/6
1.1.1.4 오일쿨러	오일쿨러 설치 및 작동상태	1.3.1.6	육안	1/6
1.1.1.5 비상운전 및 작동시험을 위한 장치	가) 조명의 점등상태 및 조도	1.3.1.7다)	측정	1/3
	나) 기능 및 작동상태 ^㉔	1.3.1.7가) 1.3.1.7나)	시험	1/1
	다) 수동 비상운전수단의 설치 및 작동상태 ^㉔ ^㉕	1.3.1.7마)	시험	1/1
	라) 자동구출운전의 설치 및 작동상태 ^㉕	1.3.1.7사)	시험	1/1
1.1.1.6 통신	승강로(피트) 비상통화장치의 설치 및 작동상태 ^㉕	1.3.1.8	시험	1/1
1.1.1.7 환경	누수 및 청결상태	㉓1.2.1.6	육안	1/3
1.1.1.8 감속기	가) 윤활유의 유량 및 노후상태	㉓1.13	육안	1/3
	나) 감속기 및 관련 부품의 노후 및 작동상태	1.2.2가) 1.6.4다)	육안	1/1
	다) 이상 소음 및 진동 발생상태	1.17.1	육안	1/3
1.1.1.9 도르래	가) 도르래 및 관련 부품의 마모 및 노후상태	1.6.4마)	육안	1/1
	나) 도르래 홈의 마모상태	1.6.4마)	측정	1/3
1.1.1.10 베어링	가) 베어링 및 관련 부품의 노후·작동상태	1.2.2가)	육안	1/1
	나) 이상 소음 및 진동 발생상태	1.17.1	육안	1/3
1.1.1.11 전동기	가) 전동기 및 관련 부품의 노후·작동상태	1.2.2가) 1.10.2 1.10.3 1.11.1가)	육안	1/1
	나) 이상 소음 및 진동 발생상태	1.17.1	육안	1/3
1.1.2 기계실 내의 기계류				
1.1.2.1 기계실 내의 기계류	가) 용도 이외의 설비 비치 여부	1.3.2.1가)	육안	1/3
	나) 출입문의 설치 및 잠금상태	1.3.2.1다)	육안	1/3

		1.3.2.1라)		
	다) 바닥 개구부 낙하방지수단의 설치상태	1.3.2.1마)	육안	1/6
	라) 환기 상태	1.3.2.1바)	육안	1/3
	마) 조명 점등상태 및 조도	1.3.2.1사)	측정	1/3
	바) 콘센트의 설치상태	1.3.2.1아)	육안	1/3
	사) 양중용 지지대 및 고리에 허용하중 표시 상태	1.3.2.1자)	육안	1/6
1.1.3 승강로 내의 기계류				
1.1.3.1 승강로 내 작업공간	작업공간의 확보상태	1.3.3.1가)	육안	1/6
1.1.3.2 카 내 또는 카 상부 작업공간	가) 기계적인 장치의 설치 및 작동상태 ^{한정}	1.3.3.2나)	시험	1/1
	나) 점검문의 설치 및 작동상태 ^{한정}	1.3.3.2다)	시험	1/1
1.1.3.3 피트 내 작업공간	가) 기계적인 장치의 설치 및 작동상태 ^{한정}	1.3.3.3가)	시험	1/1
	나) 피트 출입문의 경우, 전기안전장치 작동상태 ^{한정}	1.3.3.3나)	시험	1/1
	다) 피트 탈출 수직틀새의 확보상태	1.3.3.3라)	측정	1/1
1.1.3.4 플랫폼 위의 작업공간	가) 플랫폼 전기안전장치의 설치 및 작동상태 ^{한정}	1.3.3.4다) 1.3.3.4바)	시험	1/1
	나) 플랫폼 접근 점검문의 설치 및 작동상태 ^{한정}	1.4.6타)	시험	1/1
	다) 점검운전 조작반의 설치 및 작동상태 ^{한정}	1.3.3.4사)	시험	1/1
	라) 플랫폼에 최대 허용하중 표시상태	1.3.3.4아)	육안	1/6
1.1.3.5 승강로 외부 작업공간	가) 점검문의 설치 및 작동상태 ^{한정}	1.3.3.5가)	시험	1/1
	나) 조명의 점등상태 및 조도	1.3.3.5다)	측정	1/3
	다) 양중용 지지대 및 고리에 허용하중 표시 상태	1.3.3.5마)	육안	1/6
1.1.4 승강로 외부의 기계류 공간	가) 엘리베이터와 관계없는 타 설비의 비치 여부	1.3.4가)	육안	1/6
	나) 출입문의 잠금 및 설치상태	1.3.4다)	육안	1/3
	다) 환기 상태	1.3.4마)	육안	1/6
	라) 조명의 점등상태 및 조도	1.3.4바)	시험	1/3
	마) 콘센트의 설치상태	1.3.4사)	육안	1/3
1.1.5 폴리 공간				
1.1.5.1 폴리실	가) 출입문의 잠금 및 작동상태	1.3.5.1나) 1.3.5.1다)	시험	1/3
	나) 바닥 개구부 낙하방지수단의 설치상태	1.3.5.1라)	육안	1/3
	다) 정지장치의 설치 및 작동상태 ^{한정}	1.3.5.1마)	시험	1/1
	라) 조명의 점등상태 및 조도	1.3.5.1바)	측정	1/3
	마) 콘센트의 설치상태	1.3.5.1사)	육안	1/3
1.2 승강로				

1.2.1 피트 내 설비	가) 점검운전 조작반의 작동상태 ^{한계}	1.4.1가) 1.4.1나)	시험	1/1
	나) 피트 내 정지장치의 설치 및 작동상태 ^{한계}	1.4.1다)	시험	1/1
	다) 피트 점검운전스위치 작동 후 복귀상태	1.4.1라)	시험	1/3
	라) 튀어오름 방지장치의 설치 및 작동상태 ^{한계}	1.4.1사)	시험	1/3
	마) 피트 내 누수 및 청결상태	㉓1.2.1.6가)	육안	1/3
1.2.2 틈새 및 여 유거리	가) 상부공간, 피난공간 확보상태	1.4.1가)	육안	1/6
	나) 하부공간, 피난공간 확보상태	1.4.1나)	육안	1/6
	다) 피난공간 자세 유형 표지 부착상태	1.4.2가)6) 1.4.2나)1)	육안	1/3
1.2.3 완충기				
1.2.3.1 카측 완 충기	가) 고정 및 설치상태	1.4.4.1가)	육안	1/1
	나) 전기안전장치 작동상태 ^{한계}	1.4.4.1라)	시험	1/1
1.2.3.2 균형추측 완충기	가) 고정 및 설치상태	㉓1.3.3가)	육안	1/1
	나) 전기안전장치 작동상태 ^{한계}	1.4.4.2다)	시험	1/1
1.2.4 완충기 받침 대	완충기 받침대 고정 및 설치상태	1.4.5	육안	1/1
1.2.5 승강로 내 의 보호	가) 밀폐식 승강로 개구부 등 설치상태	1.4.6가)	육안	1/3
	나) 균형추(평형추) 칸막이 설치상태	1.4.6나)	육안	1/3
	다) 피트 내 카간 칸막이 설치상태	1.4.6다) 1.4.6라)	육안	1/3
	라) 반-밀폐식 승강로 접근방지 및 보호수단	1.4.6마)	육안	1/3
	마) 승강로 환기 상태	1.4.6바)	육안	1/3
	바) 폴리의 로프 고정장치 설치상태	1.6.1.2가)	측정	1/6
	사) 도르래, 폴리 및 스프로킷의 보호 조치상태	1.4.6아)	육안	1/3
	아) 균형추(평형추) 추락방지안전장치 작동상태	1.4.6자)	육안	1/3
	자) 타 설비 비치 여부	1.4.6카)	육안	1/6
	차) 출입문·비상문 및 점검문의 설치 및 작동상태 ^{한계}	1.4.6과)	육안	1/1
	카) 편향 도르래 등의 추락방지안전장치 설치상태	1.4.6하)	육안	1/6
1.2.6 승강장문	가) 문짝과 문짝, 문틀 또는 문턱 사이의 틈새	1.4.7나)	측정	1/1
	나) 승강장문 유리 사용 시 손상상태	1.4.7마)	육안	1/3
	다) 어린이 손끼임방지 수단 설치상태	1.4.7바)	육안	1/1
	라) 승강장문 및 관련 부품의 설치 및 작동상태	1.4.7가) 1.4.7라) 1.5.4가) 1.5.4더) 1.5.4러) 1.10.2	육안	1/1
1.2.7 조명 및 콘 센트	가) 승강로 내 조명의 점등상태 및 조도	1.4.8가)	측정	1/3
	나) 피트 콘센트 설치상태	1.4.8나)	육안	1/3

1.2.8 주행안내 레일	주행안내 레일의 고정 및 설치상태	1.4.9	육안	1/3
1.2.9 균형추	균형추의 고정 및 설치상태	③1.13	육안	1/3
1.3 카, 점검운전 및 접근허용				
1.3.1 카	가) 유리가 사용된 카 벽의 손잡이 고정 설치상태	1.5.1사)	육안	1/3
	나) 카 내부의 표기상태	1.5.1아)	육안	1/3
	다) 비상통화장치의 작동상태	1.5.1자)	시험	1/1
	라) 조명의 점등상태 및 조도	1.5.1카)	측정	1/3
	마) 비상등 조도 및 작동상태	1.5.1타)	측정	1/1
	바) 과부하감지장치 설치 및 작동상태	1.5.1파)	시험	1/1
	사) 에이프런 고정 및 설치상태	1.5.1하)	육안	1/3
	아) 카 내 버튼의 설치 및 작동상태	1.5.4마)	시험	1/1
	자) 카 내 층 표시장치 등 작동상태	1.5.6나)	육안	1/1
1.3.2 카 상부	가) 점검운전 조작반, 정지장치 및 콘센트의 작동상태	1.5.2가)	시험	1/1
	나) 점검운전 제어시스템 작동상태	1.5.2나)	시험	1/1
	다) 비상등의 조도 및 작동상태	1.5.2다)	측정	1/1
	라) 보호난간의 고정상태	1.5.2라)	육안	1/3
	마) 청결상태	③1.2.1.6가)	육안	1/3
1.3.3 카문	가) 문짝과 문짝, 문틀 또는 문턱 사이의 틈새	1.5.3가)	측정	1/1
	나) 어린이 손끼임방지 수단 설치상태	1.5.3다)	측정	1/1
	다) 카 문턱과 승강장 문턱사이의 거리	1.5.3라)	측정	1/3
	라) 문의 개폐방식이 조합된 경우 문간 틈새	1.5.3아)	측정	1/3
	마) 카문 및 관련 부품의 설치 및 작동상태	1.5.3마) 1.5.4아) 1.5.4파) 1.5.4거) 1.5.4머) 1.5.4버) 1.10.2	육안	1/1
1.3.4 승강장문 및 카문의 시험	가) 문단힘안전장치의 설치 및 작동상태	1.5.4라)	시험	1/1
	나) 문 열림버튼의 작동상태	1.5.4마)	시험	1/1
	다) 문 벌어진 틈새의 설치상태	1.5.4사)	시험	1/1
	라) 승강장 점등상태 및 조도	1.5.4자)	시험	1/1
	마) 승강장문 비상해제장치 작동상태	1.5.4카) 1.5.4파)	시험	1/1
	바) 승강장문 단힘 확인장치 설치 및 작동상태	1.5.4더)	시험	1/1
	사) 승강장문 잠금장치 설치 및 작동상태	1.2.11가) 1.5.4러)	시험	1/1
	아) 카문 잠금장치 설치 및 작동상태	1.5.4머)	시험	1/1

	자) 카문 닫힘 확인장치 설치 및 작동상태 ^{안전}	1.5.4버)	시험	1/1
	차) 수동개폐식 문의 “카 있음” 표시	1.5.4서)	육안	1/6
1.3.5 승강장	가) 승강장의 층 표시 상태	1.5.6나)	육안	1/1
	나) 승강장 호출버튼의 작동상태	③1.13	시험	1/1
1.4 매다는 장치, 보상수단, 제동 및 권상				
1.4.1 매다는 장치				
1.4.1.1 로프(벨트)	가) 로프(벨트)의 마모 및 파단상태	1.6.1.1나)	측정	1/3
	나) 로프(벨트) 단말부의 고정 및 설치상태	1.6.1.2가)	육안	1/3
	다) 로프(벨트) 간 장력 균등상태	1.6.1.2나)	시험	1/3
1.4.1.2 체인	가) 체인의 결합상태(핀, 링크 등)	1.6.1.3다)	육안	1/3
	나) 체인 끝 부분의 지지대 고정상태	1.6.1.3다)	육안	1/3
	다) 체인 간 장력 균등상태	1.6.1.3라)	시험	1/3
1.4.2 이완감지	매다는 장치의 이완감지 작동상태 ^{안전}	1.6.2	시험	1/1
1.4.3 보상수단	가) 보상수단의 고정 및 설치상태 ^{안전}	1.6.3가) 1.6.3다)	육안	1/3
	나) 인장 또는 튀어오름 방지장치의 설치상태 ^{안전}	1.6.3나)	육안	1/3
1.4.4 권상/제동	가) 권상도르래의 마모상태	1.6.4마)	측정	1/1
	나) 브레이크의 권상/제동 상태	1.6.4가) 1.6.4나) 1.6.4다) 1.6.4라)	시험	1/1
	다) 브레이크 및 관련 부품의 설치 및 작동상태	1.6.4	육안	1/1
1.5 안전회로				
1.5.1 안전접점 및 회로	가) 파이널 리미트 스위치의 설치 및 작동상태 ^{안전}	1.7.1가)	시험	1/1
	나) 정지장치의 설치 및 작동상태 ^{안전}	1.7.1나)	시험	1/1
	다) 강제감속장치의 설치 및 작동상태 ^{안전}	1.7.1마)	시험	1/1
	라) 전기안전장치 작동상태 ^{안전}	1.7.1다) 1.7.1라) 1.7.1바)	시험	1/1
1.6 카 및 균형추의 추락방지안전장치와 과속에 대한 보호				
1.6.1 카 추락방지 안전장치	가) 추락방지안전장치 설치 및 작동상태	1.8.1가) 1.8.1다)	시험	1/1
	나) 추락방지안전장치 작동 시 카의 수평도	1.8.1나)	측정	1/3
	다) 전기안전장치 설치 및 작동상태 ^{안전}	1.8.1라)	시험	1/1
1.6.2 카 측 과속 조절기	가) 과속조절기 전기안전장치 작동상태 ^{안전}	1.8.2가)	시험	1/1
	나) 인장 풀리 설치상태 ^{안전}	③1.13	육안	1/1
	다) 로프 마모 및 파단상태	1.8.2다)	측정	1/3
1.6.3 균형추(평형추) 추락방지안	균형추(평형추) 추락방지안전장치 설치 및 작동상태	1.8.3가) 1.8.3나)	시험	1/1

전장치				
1.6.4 균형추/평형추 과속조절기	가) 과속조절기 전기안전장치 작동상태 ^{한계}	1.8.4	시험	1/1
	나) 인장 폴리 설치상태 ^{한계}	③1.13	육안	1/1
	다) 로프 마모 및 파단상태	1.8.4다)	측정	1/3
1.6.5 멈춤 쇄 장치	가) 멈춤 쇄 장치 설치 및 작동상태 ^{한계}	1.8.5가) 1.8.5나) 1.8.5다) 1.8.5마)	시험	1/1
	나) 멈춤 쇄 장치와 각 층의 지지대 설치상태	1.8.5라)	시험	1/1
1.6.6 전기적 크리핑 방지시스템	전기적 크리핑 방지시스템의 작동상태	1.8.6	시험	1/1
1.6.7 카의 상승과속방지장치	가) 상승과속방지장치 설치 및 작동상태	1.8.7가) 1.8.7다)	시험	1/1
	나) 상승과속방지장치 전기안전장치 작동상태 ^{한계}	1.8.7나)	시험	1/1
1.6.8 카의 문열림출발방지장치	가) 문열림출발방지장치 설치 및 작동상태	1.8.8가) 1.8.8.나)	시험	1/1
	나) 문열림출발방지장치 전기안전장치 작동상태 ^{한계}	1.8.8다)	시험	1/1
1.7 주행성능 측정				
1.7.1 일반적인 주행시험	가) 카의 주행 속도	1.9.1다) 1.9.1라)	측정	1/3
	나) 승강장애 정지 시 착상정확도 ^{한계}	1.9.1마)	측정	1/1
1.7.2 유압시스템의 점검	가) 유압시스템 관련 밸브 설치 및 작동상태	1.9.2나) 1.9.2사) 1.9.2라)	시험	1/1
	나) 로프, 체인이완감지장치 설치 및 작동상태 ^{한계}	1.9.2마)	시험	1/1
	다) 유압유의 온도감지장치 작동상태	1.9.2바)	육안	1/1
	라) 유압탱크 설치상태 및 유량상태	③1.13	육안	1/6
	마) 배관, 밸브 등의 이음/고정 및 부식/누유상태	1.9.2다)	육안	1/1
	바) 수동펌프 설치 및 작동상태 ^{한계}	1.3.1.7	시험	1/1
	사) 소화설비 비치 및 표기상태	③1.13	육안	1/6
	아) 잭 및 관련 부품의 설치 및 작동상태	③1.13	시험	1/1
1.8 보호장치				
1.8.1 전동기의 보호	전동기 과열보호장치 작동상태	1.10.2	시험	1/3
1.8.2 전동기 구동시간 제한장치	전동기 구동시간 제한장치 작동상태	1.10.3	시험	1/3
1.8.3 조명 및 콘센트의 보호	조명 및 콘센트의 과전류 보호상태	1.10.4	시험	1/3

1.9 전기적 보호				
1.9.1 접지에 의한 절연저항	전동기 및 조명의 절연저항	1.11.1가) 1.11.1나)	측정	1/1
1.9.2 전기배선	가) 전기배선(이동케이블 등) 설치 및 손상상태	1.11.3가) 1.11.3나) 1.11.3다) 1.11.3라) 1.11.3마)	육안	1/3
	나) 모든 접지선의 연결상태	1.11.2 1.11.3마)	육안	1/3
	다) 카문 및 승강장문의 바이패스 기능	1.11.3바)	시험	1/3
1.10 장애인용 엘리베이터 추가요건				
1.10.1 승강장의 공간	승강장 문턱과 카 문턱 사이의 거리	1.13.1나)	측정	1/3
1.10.2 조작설비	가) 호출버튼, 조작반, 통화장치 등의 작동상태 ㉮	1.13.3가) 1.13.3나)	시험	1/1
	나) 조작반, 통화장치 등에 점자표시 여부	1.13.3다)	육안	1/3
1.10.3 기타설비	가) 손잡이, 거울 등의 설치상태	1.13.4가) 1.13.4나)	육안	1/3
	나) 신호장치, 표시장치 등의 작동상태	1.13.4다) 1.13.4바)	시험	1/1
	다) 문열림 대기시간	1.13.4라)	측정	1/1
	라) 카내 및 승강장의 조명 점등상태 및 조도	1.13.4사)	측정	1/3
1.11 소방구조용 엘리베이터 추가요건				
1.11.1 건축물의 요건	모든 출입구마다 정지되는지 여부 ㉮	1.14.1다)	시험	1/3
1.11.2 전기장치의 물에 대한 보호	피트 침수 방지수단 설치 및 작동상태	1.14.2나)	육안	1/3
1.11.3 소방관의 구출	가) 카 외부 구출수단 ㉮	1.14.3가) 1.14.3나)	육안	1/3
	나) 자체 구출수단 ㉮	1.14.3가) 1.14.3다)	육안	1/3
1.11.4 제어 시스템	가) 소방운전 스위치의 설치 및 작동상태 ㉮	1.14.4가) 1.14.4나)	시험	1/3
	나) 소방운전 작동 시 안전장치 작동상태 ㉮	1.14.4다) 1.14.6	시험	1/3
	다) 1단계, 2단계 소방운전 시 작동상태 ㉮	1.14.4 1.14.5	시험	1/3
	라) 소방통화시스템의 작동상태 ㉮	1.14.4바)2) 1.14.6나)	시험	1/3
1.12 피난용 엘리베이터 추가요건				
1.12.1 건축물의	통제자의 직접 조작 여부 ㉮	1.15.1가)	시험	1/3

요건				
1.12.2 전기장치의 물에 대한 보호	피트 침수 방지수단 설치 및 작동상태	1.15.2나)	육안	1/3
1.12.3 탑승자의 구출	가) 카 외부 구출수단 	1.15.3가) 1.15.3나) 1.15.3라)	육안	1/3
	나) 자체 구출수단 	1.15.3가) 1.15.3다) 1.15.3라)	육안	1/3
1.12.4 제어 시스템	가) 피난운전 스위치의 설치 및 작동상태 	1.15.4가)	시험	1/3
	나) 피난운전 스위치 작동 시 엘리베이터 관련 설비의 작동상태 	1.15.4나) 1.15.4다) 1.15.5가)	시험	1/3
	다) 피난통화시스템 작동상태 적합성 	1.15.4다)2) 1.15.5나)	시험	1/3
특이사항				
비고 1. 관련 검사기준은 「승강기 설치검사 및 안전검사에 관한 운영규정」 [별표 1] 설치검사기준을 참조하고, ㉔으로 표기된 항목은 같은 규정 [별표 2] 승강기 정기검사기준을 참조한다. 2.  은 안전장치 점검항목을 의미하고,  은 구출 관련 점검 항목을 의미한다.				

2. 경사형 엘리베이터 자체점검기준

※ 판정기준은 해당 엘리베이터의 제조업자 또는 수입업자가 제공하는 유지관리 매뉴얼 등 유지관리 관련 자료에서 규정하는 기준 및 행정안전부장관이 별도 고시하는 「승강기 안전기준」의 해당 기준에 따른다. 이 경우 제조업자 또는 수입업자가 제공하는 기준은 「승강기 안전기준」 이상이어야 한다.

점검항목	점검내용	관련 검사기준	점검 방법	점검주기 (회/월)
2.1 기계류 공간				
2.1.1 기계류 공간_일반사항				
2.1.1.1 주개폐기	설치 및 작동상태 	2.3.1.1	육안	1/3
2.1.1.2 접근	피트 및 기계류 공간 등의 접근	2.3.1.2	육안	1/3
2.1.1.3 안전표시	기계류 공간 등의 안전표시	2.3.1.3	육안	1/3
2.1.1.4 비상운전 및 작동시험을 위한 장치	가) 조명의 점등상태 및 조도	2.3.1.6다)	측정	1/3
	나) 기능 및 작동상태 	2.3.1.6가) 2.3.1.6나)	시험	1/1
	다) 수동비상운전 수단의 설치 및 작동상태  	2.3.1.6마)	시험	1/1

	라) 자동구출운전의 설치 및 작동상태 ^{한글}	2.3.1.6사)	시험	1/1
2.1.1.5 통신	승강로(피트)의 비상통화장치 설치 및 작동상태 ^{한글}	2.3.1.7	시험	1/1
2.1.1.6 환경	누수 및 청결상태	③2.2.1.6	육안	1/3
2.1.1.7 감속기	가) 윤활유의 유량 및 노후상태	③2.11	육안	1/3
	나) 감속기 및 관련 부품의 노후 및 작동상태	2.2.2가) 2.6.4다)	육안	1/1
	다) 이상 소음 및 진동 발생상태	2.14.1	육안	1/3
2.1.1.8 도르래	가) 도르래 및 관련 부품의 노후 및 작동상태	2.6.4마)	육안	1/1
	나) 도르래 홈의 마모상태	2.6.4마)	측정	1/3
2.1.1.9 베어링	가) 베어링 및 관련 부품의 노후 및 작동상태	2.2.2가)	육안	1/1
	나) 이상 소음 및 진동 발생 상태	2.14.1	육안	1/3
2.1.1.10 전동기	가) 전동기 및 관련 부품의 노후 및 작동상태	2.2.2가) 2.10.2 2.10.3 2.11.1가)	육안	1/1
	나) 이상 소음 및 진동 발생상태	2.14.1	육안	1/3
2.1.2 기계실 내의 기계류				
2.1.2.1 기계실 내의 기계류	가) 용도 이외의 설비 비치 여부	2.3.2.1가)	육안	1/3
	나) 출입문의 설치 및 잠금상태	2.3.2.1다)	육안	1/3
	다) 바닥 개구부 낙하방지수단의 설치상태	2.3.2.1라)	육안	1/6
	라) 환기 상태	2.3.2.1마)	육안	1/3
	마) 조명의 점등상태 및 조도	2.3.2.1바)	측정	1/3
	바) 콘센트의 설치상태	2.3.2.1사)	육안	1/3
	사) 양중용 지지대 및 고리에 허용하중 표시 상태	2.3.2.1아)	육안	1/6
2.1.3 승강로 내의 기계류				
2.1.3.1 승강로 내 작업공간	작업공간의 확보 상태	2.3.3.1가)	육안	1/6
2.1.3.2 카 내 또는 카 상부 작업공간	가) 기계적인 장치의 작동상태	2.3.3.2가) 2.3.3.2나)	시험	1/1
	나) 점검문의 작동상태 ^{한글}	2.3.3.2다) 2.3.3.2라)	시험	1/1
2.1.3.3 피트 내 작업공간	가) 기계적인 장치의 설치 및 작동상태 ^{한글}	2.3.3.3가) 2.3.3.3다)	시험	1/1
	나) 피트 출입문의 경우, 전기안전장치 작동상태 ^{한글}	2.3.3.3나)	시험	1/1
	다) 피트 탈출 수직틈새의 확보상태	2.3.3.3라)	측정	1/1
2.1.3.4 플랫폼 위의 작업공간	가) 플랫폼 전기안전장치의 설치 및 작동상태 ^{한글}	2.3.3.4다) 2.3.3.4바)	시험	1/1
	나) 플랫폼 접근 점검문의 설치 및 작동상태 ^{한글}	2.4.6타)	시험	1/1
	다) 점검운전 조작반의 작동상태 ^{한글}	2.3.3.4사)	시험	1/1

	라) 플랫폼에 최대 허용하중 표시상태	2.3.3.1라)	육안	1/6
2.1.3.5 승강로 외부 작업공간	가) 점검문의 설치 및 작동상태 ^{한전}	2.3.3.5가)	시험	1/1
	나) 조명의 점등상태 및 조도	2.3.3.5다)	측정	1/3
	다) 양중용 지지대 및 고리에 허용하중 표시상태	2.3.3.5마)	육안	1/6
2.1.4 승강로 외부의 기계류	가) 엘리베이터와 관계없는 타 설비의 비치 여부	2.3.4가)	육안	1/6
	나) 출입문의 잠금 및 설치상태	2.3.4다)	육안	1/3
	다) 환기 상태	2.3.4마)	육안	1/6
	라) 조명의 점등상태 및 조도	2.3.4바)	시험	1/3
	마) 콘센트 설치상태	2.3.4사)	육안	1/3
2.1.5 폴리 공간				
2.1.5.1 폴리실	가) 출입문의 잠금 및 작동상태	2.3.5.1나)	시험	1/3
	나) 바닥 개구부 낙하방지수단의 설치상태	2.3.5.1다)	육안	1/3
	다) 정지장치 설치 및 작동상태 ^{한전}	2.3.5.1라)	시험	1/1
	라) 조명의 점등상태 및 조도	2.3.5.1마)	측정	1/3
	마) 콘센트 설치상태	2.3.5.1바)	육안	1/3
2.2 승강로				
2.2.1 피트 내 설비	가) 피트 침수 방지수단 설치 및 작동상태	2.4.1가)	시험	1/3
	나) 피트 점검운전스위치 작동 후 복귀상태 ^{한전}	2.3.3.3다)	시험	1/3
	다) 정지장치 설치 및 작동상태 ^{한전}	2.4.1다)	시험	1/3
	라) 콘센트 및 조명점멸장치 작동상태	2.4.1라)	육안	1/3
	마) 튀어오름 방지장치의 설치 및 작동상태 ^{한전}	2.4.1바)	시험	1/3
	바) 피트 내 누수 및 청결상태	③2.2.1.6가)	육안	1/3
2.2.2 틈새 및 여유거리	가) 상부공간, 장방향 블록 확보상태	2.4.2.1 2.4.2.2	육안	1/6
	나) 하부공간, 장방향 블록 확보상태	2.4.2.3	육안	1/6
2.2.3 완충기				
2.2.3.1 카측 완충기	가) 고정 및 설치상태	2.4.4.1가)	육안	1/1
	나) 전기안전장치 작동상태 ^{한전}	2.4.4.1라)	시험	1/1
2.2.3.2 균형추측 완충기	가) 완충기의 고정 및 설치상태	2.4.4.1가)	육안	1/1
	나) 전기안전장치 작동상태 ^{한전}	2.4.4.1라)	시험	1/1
2.2.4 완충기 받침대	완충기 받침대 고정 및 설치상태	2.4.5	육안	1/1
2.2.5 승강로 내의 보호	가) 밀폐식 승강로 개구부 등의 손상여부 확인	2.4.6가)	육안	1/3
	나) 균형추(평형추) 칸막이 설치상태	2.4.6나)	육안	1/3
	다) 피트 내 카간 칸막이 설치상태	2.4.6다) 2.4.6라)	육안	1/3
	라) 반-밀폐식 승강로 접근방지 및 보호수단	2.4.6마)	육안	1/3
	마) 승강로 환기 상태	2.4.6바)	육안	1/3

	바) 폴리의 로프 고정장치 설치상태	2.6.1.2가)	측정	1/6
	사) 도르래, 폴리 및 스프로킷의 보호 조치상태	2.4.6아)	육안	1/3
	아) 균형추(평형추) 추락방지안전장치 작동상태	2.4.6자)	육안	1/3
	자) 승강로 내 유리 사용 시 손상상태	2.4.6차)	육안	1/3
	차) 타 설비 비치 여부	2.4.6카)	육안	1/6
2.2.6 승강장문	가) 문짝과 문짝, 문틀 또는 문턱 사이의 틈새	2.4.7나)	측정	1/1
	나) 승강장문 유리 사용 시 손상상태	2.4.7마)	육안	1/3
	다) 어린이 손끼임방지 수단 설치상태	2.4.7바)	육안	1/1
	마) 승강장문 및 관련 부품의 설치 및 작동상태	2.4.7가) 2.4.7라) 2.5.4차) 2.5.4너) 2.5.4더) 2.10.2	육안	1/1
2.2.7 조명 및 콘센트	가) 승강로 내 조명의 점등상태 및 조도	2.4.8가)	측정	1/3
	나) 피트 콘센트의 설치상태	2.4.8나)	육안	1/3
2.2.8 주행안내 레일	주행안내 레일의 고정 및 설치상태	2.4.9	육안	1/3
2.2.9 균형추	균형추의 고정 및 설치상태	③2.11	육안	1/3
2.3 카, 점검운전 및 접근허용				
2.3.1 카	가) 유리가 사용된 카 벽의 손잡이 고정 설치상태	2.5.1사)	육안	1/1
	나) 카 내부 표기상태	2.5.1아)	육안	1/3
	다) 비상통화장치 작동상태 ^{한제}	2.5.1자)	시험	1/1
	라) 조명의 점등상태 및 조도	2.5.1카)	측정	1/3
	마) 비상등의 조도 및 작동상태	2.5.1타)	측정	1/1
	바) 카의 과부하감지장치 설치 및 작동상태 ^{한제}	2.5.1파)	시험	1/1
	사) 에이프린 고정 및 설치상태 ^{한제}	2.5.1하)	육안	1/3
	아) 카 내 버튼의 설치 및 작동상태	2.5.4라)	시험	1/1
	자) 카 내 층 표시장치 등 작동상태	2.5.6나)	육안	1/1
2.3.2 카 상부	가) 점검운전 조작반, 정지장치 및 콘센트의 작동상태 ^{한제}	2.5.2가)	시험	1/1
	나) 점검운전 시스템의 작동상태 ^{한제}	2.5.2나)	시험	1/1
	다) 보호난간 고정상태	2.5.2다)	육안	1/3
	라) 청결상태	③2.2.1.6가)	육안	1/3
2.3.3 카문	가) 문짝과 문짝, 문틀 또는 문턱 사이의 틈새	2.5.3가)	측정	1/1
	나) 어린이 손끼임방지 수단 설치상태	2.5.3다)	측정	1/1
	다) 카 문턱과 승강장 문턱사이의 거리	2.5.3라)	측정	1/3
	라) 문의 개폐방식이 조합된 경우 문간 틈새	2.5.3아)	측정	1/3
	마) 카문 및 관련 부품의 설치 및 작동상태	2.5.3마) 2.5.4사) 2.5.4타)	육안	1/1

		2.5.4하) 2.5.4러) 2.5.4머) 2.10.2		
2.3.4 승강장문 및 카문의 시험	가) 문단힘안전장치의 설치 및 작동상태	2.5.4다)	시험	1/1
	나) 문 열림버튼의 작동상태	2.5.4라)	시험	1/1
	다) 승강장문 비상해제장치 작동상태 ^{안전}	2.5.4자) 2.5.4차)	시험	1/1
	라) 승강장문 단힘 확인장치 설치 및 작동상태 ^{안전}	2.5.4너)	시험	1/1
	마) 승강장문 잠금장치 설치 및 작동상태 ^{안전}	2.5.4더)	시험	1/1
	바) 카문 잠금장치 설치 및 작동상태 ^{안전}	2.5.4러)	시험	1/1
	사) 카문 단힘 확인장치 설치 및 작동상태 ^{안전}	2.5.4머)	시험	1/1
	아) 수동개폐식 문의 “카 있음” 표시	2.5.4버)	육안	1/6
2.3.5 승강장	가) 승강장의 층 표시 상태	2.5.6나)	육안	1/1
	나) 승강장 호출버튼의 작동상태	㉓2.11	시험	1/1
2.4 매다는 장치, 보상 수단, 제동 및 권상				
2.4.1 매다는 장치				
2.4.1.1 로프(벨트)	가) 로프(벨트)의 마모 및 파단상태	2.6.1.1나)	측정	1/3
	나) 로프(벨트) 단말부의 고정 및 설치상태	2.6.1.2가)	육안	1/3
	다) 로프(벨트) 간 장력 균등상태	2.6.1.2나)	시험	1/3
2.4.1.2 체인	가) 체인의 결합상태(핀, 링크 등	2.6.1.3다)	육안	1/3
	나) 체인 끝 부분의 지지대 고정상태	2.6.1.3다)	육안	1/3
	다) 체인 간 장력 균등상태	2.6.1.3라)	시험	1/3
2.4.2 이완감지	매다는 장치의 이완감지 작동상태 ^{안전}	2.6.2	시험	1/1
2.4.3 보상수단	가) 보상수단의 고정 및 설치상태 ^{안전}	2.6.3가)	육안	1/3
	나) 인장 또는 튀어오름 방지장치의 설치상태 ^{안전}	2.6.3나)	육안	1/3
2.4.4 권상/제동	가) 권상도르래의 마모상태	2.6.4마)	측정	1/1
	나) 브레이크의 제동/권상력 유지상태	2.6.4가) 2.6.4나) 2.6.4다) 2.6.4라)	시험	1/1
	다) 브레이크 및 관련 부품의 설치 및 작동상태	2.6.4	육안	1/1
2.5 안전회로				
2.5.1 안전접점 및 회로	가) 파이널 리미트 스위치의 설치 및 작동상태 ^{안전}	2.7.1가)	시험	1/1
	나) 정지장치의 설치 및 작동상태 ^{안전}	2.7.1나)	시험	1/1
	다) 강제감속장치의 설치 및 작동상태 ^{안전}	2.7.1마)	시험	1/1
	라) 전기안전장치 작동상태 ^{안전}	2.7.1다) 2.7.1라)	시험	1/1

		2.7.1바)		
2.6 카 및 균형추 추락방지안전장치와 과속에 대한 보호				
2.6.1 카 추락방지 안전장치	가) 카 추락방지안전장치의 설치 및 작동상태	2.8.1가) 2.8.1다) 2.14.2	시험	1/1
	나) 카 추락방지안전장치 작동 시 카의 수평도	2.8.1나)	측정	1/3
	다) 전기안전장치 설치 및 작동상태 ^{한정}	2.8.1라)	시험	1/1
2.6.2 카 측 과속 조절기	가) 과속조절기 전기안전장치 작동상태 ^{한정}	2.8.2가)	시험	1/1
	나) 인장 폴리 설치상태 ^{한정}	③2.11	육안	1/1
	다) 로프 마모 및 파단상태	2.8.2다)	측정	1/3
2.6.3 균형추(평형추) 추락방지안전장치	균형추(평형추) 추락방지안전장치 설치 및 작동상태	2.8.3 2.14.2	시험	1/1
2.6.4 균형추/평형추 과속조절기	가) 과속조절기 전기안전장치 작동상태 ^{한정}	2.8.3가)	시험	1/1
	나) 인장폴리 설치상태 ^{한정}	③2.11	육안	1/1
	다) 로프 마모 및 파단상태	2.8.3다)	측정	1/3
2.6.5 카의 상승 과속 방지장치	가) 상승과속방지장치 설치 및 작동상태	2.8.5가) 2.8.5다)	시험	1/1
	나) 상승과속방지장치 전기안전장치 작동상태 ^{한정}	2.8.5나)	시험	1/1
2.6.6 카의 문열림 출발 방지장치	가) 문열림출발방지장치 설치 및 작동상태	2.8.6가) 2.8.6나)	시험	1/1
	나) 문열림출발방지장치 전기안전장치 작동상태 ^{한정}	2.8.6다)	시험	1/1
2.7 주행성능 측정				
2.7.1 일반적인 주행 시험	가) 카의 주행 속도	2.9.1다)	측정	1/3
	나) 승강장에 정지 시 착상정확도 ^{한정}	2.9.1라)	측정	1/1
2.8 보호장치				
2.8.1 전동기의 보호	전동기 과열보호장치의 작동상태	2.10.1 2.10.2	시험	1/3
2.8.2 전동기 구동시간 제한장치	전동기 구동시간 제한장치 작동상태	2.10.3	시험	1/3
2.8.3 조명 및 콘센트의 보호	조명 및 콘센트의 과전류 보호상태	2.10.4	시험	1/3
2.9 전기적 보호				
2.9.1 접지에 의한 절연저항	전동기 및 조명의 절연저항	2.11.1 2.11.2	측정	1/1
2.9.2 전기배선	가) 전기배선(이동케이블 등) 설치 및 손상상태	2.11.3	육안	1/3
	나) 모든 접지선의 연결 상태	2.11.2 2.11.3	육안	1/3
2.10 장애인용 엘리베이터 추가요건				

2.10.1 승강장의 공간	승강장 문턱과 카 문턱 사이의 거리	1.13.1나)	측정	1/3
2.10.2 조작설비	가) 호출버튼, 조작반, 통화장치 등의 작동상태㉔	1.13.3가) 1.13.3나)	시험	1/1
	나) 조작반, 통화장치 등에 점자표시 여부	1.13.3다)	육안	1/3
2.10.3 기타설비	가) 손잡이, 거울 등의 설치상태	1.13.4가) 1.13.4나)	육안	1/3
	나) 신호장치, 표시장치 등의 작동상태	1.13.4다) 1.13.4바)	시험	1/1
	다) 문열림 대기시간	1.13.4라)	측정	1/1
	라) 카내 및 승강장의 조명 점등상태 및 조도	1.13.4사)	측정	1/3
특이사항				

비고

1. 관련 검사기준은 「승강기 설치검사 및 안전검사에 관한 운영규정」 [별표 1] 설치검사기준을 참조하고, ㉔으로 표기된 항목은 같은 규정 [별표 2] 승강기 정기검사기준을 참조한다.

2. ㉔은 안전장치 점검항목을 의미하고, ㉕은 구출 관련 점검 항목을 의미한다.

3. 에스컬레이터(무빙워크) 자체점검기준

※ 판정기준은 해당 엘리베이터의 제조업자 또는 수입업자가 제공하는 유지관리 매뉴얼 등 유지관리 관련 자료에서 규정하는 기준 및 행정안전부장관이 별도 고시하는 「승강기 안전기준」의 해당 기준에 따른다. 이 경우 제조업자 또는 수입업자가 제공하는 기준은 「승강기 안전기준」 이상이어야 한다.

점검항목	점검내용	관련 검사기준	점검 방법	점검주기 (회/월)
3.1 일반사항				
3.1.1 안전표시	사용표지판 및 안내문 등 표시상태	3.3.1	육안	1/3
3.1.2 수동핸들 지침	가) 수동핸들의 사용지침서 비치상태	3.3.2	육안	1/3
	나) 수동핸들의 운향방향 표시상태	3.3.2	육안	1/3
3.1.3 기계류 접근 출입문 안내	구동 및 순환장소 출입문 안내문구의 표시상태	3.3.3	육안	1/3
3.1.4 비상정지장치 표시	비상정지장치의 표시상태	3.3.4	육안	1/3
3.1.5 유지보수 및 점검 중 접근 방지 수단	유지보수 등을 위한 접근방지수단의 비치상태	3.3.5	육안	1/3
3.1.6 운향방향 표시 장치	운향방향 표시장치의 설치 및 작동상태	3.3.6	육안	1/1
3.2 주변장치				
3.2.1 접근금지	접근금지 장치의 설치 및 고정상태	3.4.1가)	측정	1/3

장치		3.4.1나)		
3.2.2 미끄럼 방지 장치	미끄럼 방지장치의 설치 및 고정상태	3.4.2	측정	1/3
3.2.3 인접한 손잡이 및 장애물로부터의 보호	가) 막는 조치 및 안전보호판 설치상태	3.4.4나)	측정	1/1
	나) 수직 디플렉터 설치상태	3.4.4나)	육안	1/1
3.2.4 승강장 공간	가) 출구 자유공간의 확보여부	3.4.5가)	측정	1/6
	나) 진입방지대, 고정 안내 울타리 등의 설치상태	3.4.5나) 3.4.5다)	측정	1/6
3.2.5 방화셔터 인근의 에스컬레이터	에스컬레이터와 방화셔터의 연동 작동상태	3.4.6	시험	1/6
3.2.6 연속되는 에스컬레이터 사이 공간	에스컬레이터/무빙워크 사이의 공간이 충분하지 않은 경우, 추가 비상정지장치의 작동상태 ^{한계}	3.4.7	육안	1/3
3.2.7 손잡이 바깥쪽 건물난간	승강장 추락위험 예방조치의 설치 및 고정상태	3.4.8	측정	1/1
3.2.8 조명	가) 콤 교차점 바닥에서의 조도	3.4.9가)	육안	1/1
	나) 구동·순환 장소 및 기기 공간의 조명 점등상태 및 조도	3.4.9나)	측정	1/3
3.3 조명, 절연 및 접지				
3.3.1 조명 절연 저항	조명 관련 절연저항값	3.5.1가) 3.5.1나) 3.5.1다) 3.5.1라)	측정	1/1
3.3.2 접지 연속성	가) 제어반 접지상태	3.5.2나)	육안	1/3
	나) 정전기 방지조치	3.5.2다)	육안	1/3
3.4 틈새				
3.4.1 디딤판 주행안내	주행안내 시스템의 설치상태	3.6.1	측정	1/1
3.4.2 디딤판	연속되는 2개의 스텝/팔레트의 틈새	3.6.2	측정	1/1
	디딤판과 스커트 각 측면의 틈새	3.6.3	측정	1/1
	트레드 홈의 설치상태	3.6.4가) 3.6.4나) 3.6.4다)	측정	1/1
3.4.3 손잡이	손잡이 측면과 가이드 측면 사이의 틈새	3.6.6가)	측정	1/3
	손잡이의 설치상태	3.6.6나)	측정	1/3
3.5 전기안전장치				
3.5.1 유지점검/보수용 정지스위치	구동 및 순환장소의 정지스위치 설치 및 작동상태 ^{한계}	3.7.1	시험	1/1
3.5.2 승강장의 비상정지장치	정지스위치 설치상태 및 작동상태 ^{한계}	3.7.2	시험	1/1

3.5.3 과부하	전류/온도 증가 시 전동기 전원차단 상태 ^{한정}	3.7.3 3.7.4	시험	1/1
3.5.4 안전장치의 감지	과속 감지의 작동상태 ^{한정}	3.7.5	시험	1/1
	의도되지 않은 운행방향 역전 감지의 작동상태 ^{한정}	3.7.6	시험	1/1
	보조 브레이크 미-작동 감지의 작동상태 ^{한정}	3.7.7	시험	1/1
	디딤판을 직접 구동하는 부품의 파손 또는 늘어짐 감지의 작동상태 ^{한정}	3.7.9	시험	1/1
	디딤판 체인 인장장치의 움직임 감지의 작동상태 ^{한정}	3.7.8	시험	1/1
	콤 끼임 감지의 작동상태 ^{한정}	3.7.10나)	시험	1/1
	연속되는 에스컬레이터/무빙워크의 정지 감지의 작동상태 ^{한정}	3.7.11	시험	1/1
	손잡이 인입구 끼임 감지의 작동상태 ^{한정}	3.7.12	시험	1/1
	스텝/팔레트 처짐 감지의 작동상태 ^{한정}	3.7.13	시험	1/1
	스텝/팔레트 누락 감지의 작동상태 ^{한정}	3.7.14	시험	1/1
	주 브레이크 미-작동 감지의 작동상태 ^{한정}	3.7.15	시험	1/1
	손잡이의 속도 편차 감지의 작동상태 ^{한정}	3.7.16	시험	1/1
	점검용 덮개 열림 감지의 작동상태 ^{한정}	3.7.17	시험	1/1
	수동핸들의 설치 감지의 작동상태 ^{한정}	3.7.20	시험	1/1
	점검운전 제어반에서 정지장치의 작동 감지 ^{한정}	3.7.21	시험	1/1
	쇼핑 카트 및 수하물 카트 접근방지를 위한 이동식 진입방지대 감지장치의 작동상태 ^{한정}	3.7.22	시험	1/1
3.6 운전장치				
3.6.1 점검운전 제어반	가) 작동 및 운행방향 표시상태	3.8.1나)	육안	1/3
	나) 이동케이블 연결 콘센트의 설치상태	3.8.1다)	육안	1/3
3.6.2 수동 기동 운전	작동 및 운행방향 표시상태	3.8.2가)	시험	1/3
3.6.3 자동 기동 운전 -미리 정 해진 방향으로 기동	가) 준비운전에 의한 자동 기동 작동상태	3.8.3가)	시험	1/1
	나) 시각 신호시스템(표시)의 작동상태	3.8.3나)	육안	1/1
	다) 반대방향 출입 감지의 작동상태	3.8.3다)	시험	1/1
	라) 승강장의 이용자를 감지하는 수단의 작동상태	3.8.3라)	육안	1/1
3.7 디딤판, 손잡이, 난간 및 주변보호				
3.7.1 디딤판 주행	디딤판과 구조 부품과의 간섭 여부	3.9.1	육안	1/1
3.7.2 손잡이 주행	손잡이와 구조 부품과의 간섭 여부	3.9.2	육안	1/1
3.7.3 끼임방지수단	스커트 디플렉터 설치상태	3.9.5나)	육안	1/3
3.7.4 추락방지수단	기어오름 방지장치 설치상태	3.9.7가)	육안	1/1
	접근금지 장치 설치상태	3.9.7나)	육안	1/1
	미끄럼 방지장치 설치상태	3.9.8	육안	1/1
3.7.5 쇼핑카트	진입방지를 위한 접근방지대 설치상태	3.9.10	육안	1/1

3.7.6 옥외용 추가 요건	가) 지지설비의 부식 상태	㉓3.9.11	육안	1/6
	나) 강수에 대한 보호조치 설치 및 작동상태	3.9.11가)	육안	1/6
	다) 난방시스템의 작동상태	3.9.11나)	육안	1/6
	라) 배수 및 정화시설의 작동상태	3.9.11다)	육안	1/6
	마) 야간조명의 작동상태	3.9.11마)	육안	1/6
3.8 주행성능 및 정지거리				
3.8.1 속도, 전류 및 정지거리	무부하 상태의 디딤판 및 손잡이의 속도 및 전류 정지거리의 적합성	3.10.1가) 3.10.1나) 3.10.1다) 3.10.1라)	시험	1/1
3.8.2 보조 브레이크	보조 브레이크의 설치 및 작동 상태 ^{한정}	3.10.2	시험	1/1
특이사항				
비고				
1. 관련 검사기준은 「승강기 설치검사 및 안전검사에 관한 운영규정」 [별표 1] 설치검사기 준을 참조하고, ㉓으로 표기된 항목은 같은 규정 [별표 2] 승강기 정기검사기준을 참조한 다.				
2. ^{한정} 은 안전장치 점검항목을 의미한다.				

4. 소형 화물용 엘리베이터 자체점검기준

※ 판정기준은 해당 엘리베이터의 제조업자 또는 수입업자가 제공하는 유지관리 매뉴얼 등 유지관리 관련 자료에서 규정하는 기준 및 행정안전부장관이 별도 고시하는 「승강기 안전기준」의 해당 기준에 따른다. 이 경우 제조업자 또는 수입업자가 제공하는 기준은 「승강기 안전기준」 이상이어야 한다.

점검항목	점검내용	관련 검사기준	점검 방법	점검주기 (회/월)
4.1 기계실				
4.1.1 기계실의 설비				
4.1.1.1 주개폐기	설치 및 작동상태 ^{한정}	4.3.1.1가) 4.3.1.1나) 4.3.1.1다) 4.3.1.1라)	육안	1/6
4.1.1.2 접근 및 출입	구동기 및 관련 설비의 접근 및 출입상태	4.3.1.2가) 4.3.1.2나) 4.3.1.2다) 4.3.1.2라)	육안	1/3
4.1.1.3 안전표시	주의사항 부착 및 표시상태	4.3.1.3가) 4.3.1.3나)	육안	1/3
4.1.1.4 누수	누수 및 청결상태	㉓4.2.1.4 가) ㉓4.2.1.4	육안	1/3

		나)		
4.1.1.5 비상운전	수동비상운전 수단의 설치 및 작동상태 ^{안전}	4.3.1.7가) 4.3.1.7나) 4.3.1.7다)	시험	1/1
4.1.1.6 감속기	가) 윤활유의 유량 및 노후상태	㉓4.11	육안	1/3
	나) 감속기 및 관련 부품의 노후 및 작동상태	㉓4.11	육안	1/1
4.1.1.7 도르래	도르래 및 관련 부품의 마모 및 노후상태	㉓4.5.3나) ㉓4.11	육안	1/3
4.1.1.8 전동기	전동기 및 관련 부품의 노후 및 작동상태	4.10.1 4.10.2 4.10.3	육안	1/1
4.1.2 기계실의 내부	가) 용도 이외의 설비 비치 여부	4.3.2가)	육안	1/3
	나) 출입문의 설치 및 잠금상태	4.3.2다)	육안	1/6
	다) 조명의 점등상태 및 조도	4.3.2마)	측정	1/3
	라) 콘센트의 설치상태	4.3.2바)	육안	1/3
	마) 양중용 지지대 및 고리에 허용하중 표시 상태	4.3.2사)	육안	1/6
4.2 승강로				
4.2.1 피트 내 장치	기계적인 장치의 작동상태	4.4.1가)	시험	1/1
4.2.2 틈새 및 여유 거리	카 및 균형추 주행안내 레일 여유길이 확보상태	4.4.2가)	측정	1/6
4.2.3 완충기	카측 및 균형추측 완충기의 고정상태	㉓4.3.3.1가)	시험	1/6
4.2.4 승강로 내의 보호	가) 밀폐식 승강로의 개구부 등 설치상태	4.4.5가)	육안	1/6
	나) 균형추(평형추) 칸막이 설치상태	4.4.5나)	육안	1/6
	다) 도르래,폴리 및 스프로킷의 보호 조치상태	4.4.5바)	육안	1/3
	라) 승강로의 벽, 바닥 및 천장 등의 상태	4.4.5마) 4.4.5아)	육안	1/6
	마) 타 설비 등의 비치 여부	4.4.5자)	육안	1/6
	바) 점검문 설치상태 ^{안전}	4.4.5차)	육안	1/3
4.2.5 승강장문	가) 문짝과 문짝, 문틀 또는 문턱 사이 틈새	4.4.6나)	육안	1/1
	나) 자동동력 작동식 문의 표면 함몰/돌출상태	4.4.6다)	측정	1/3
4.2.6 주행안내 레일	카, 균형추(평형추) 주행안내 레일의 고정상태	㉓4.3.6	육안	1/6
4.3 카, 점검운전 및 접근허용				
4.3.1 카	가) 카의 재질 및 변형상태	4.5.1라)	육안	1/1
	나) 에이프런의 설치상태	4.5.1마)	육안	1/3
	다) 자동 받침대 문턱이 설치된 경우 작동상태	4.5.1바)	육안	1/3
	라) 승강로 벽과 충돌방지 수단의 설치상태 ^{안전}	4.5.1사)	육안	1/1
4.3.2 카 문	문 닫힘의 설치상태	4.5.2가) 4.5.2나)	육안	1/1
4.3.3 승강장문 및 카문의 시험	가) 문닫힘안전장치가 설치된 경우 작동상태	4.5.3나)	시험	1/1

	나) 문 틸새의 설치상태	4.5.3다)	측정	1/3
	다) 승강장 점등상태 및 조도	4.5.3마)	측정	1/3
	라) 비상해제장치 작동상태	4.5.3사)	시험	1/3
	마) 수직 개폐식 문 현수의 작동상태	4.5.3아)	시험	1/3
	바) 닫힘을 입증하는 전기장치의 작동상태 ^{안전}	4.5.3자)	시험	1/1
	사) 기계적 잠금장치의 작동상태 ^{안전}	4.5.3차)	시험	1/1
	아) 카문 잠금장치 작동상태 ^{안전}	4.5.3카)	시험	1/1
	자) 수동식문의 경우 “카 있음” 표시	4.5.3타)	육안	1/6
4.4 매다는 장치, 제동 및 권상				
4.4.1 매다는 장치				
4.4.1.1 로프(벨트)	가) 로프(벨트) 마모 및 파단상태	㉓4.5.1.1	측정	1/3
	나) 로프(벨트) 단말부의 고정 및 설치상태	4.6.1.2가)	육안	1/3
	다) 로프(벨트) 간 장력 균등상태	4.6.1.2나)	육안	1/3
4.4.1.2 체인	가) 체인의 결합상태(핀, 링크 등)	㉓4.11	육안	1/3
	나) 체인 끝부분의 지지대 체결상태	㉓4.11	육안	1/3
	다) 체인 간 장력 균등상태	4.6.1.3다)	육안	1/3
4.4.1.3 이완감지	매다는 장치의 이완감지 작동상태 ^{안전}	4.6.2	육안	1/1
4.4.2 권상/제동	가) 권상도르래의 마모상태	㉓4.5.3나)	시험	1/1
	나) 브레이크 권상/제동상태	4.6.3다)	시험	1/1
	다) 브레이크 및 관련 부품의 설치 및 작동상태	㉓4.11	시험	1/1
4.5 안전회로				
4.5.1 안전접점 및 회로	가) 파이널 리미트스위치의 작동상태 ^{안전}	4.7.1가)	시험	1/1
	나) 정지장치의 설치 및 작동상태 ^{안전}	4.7.1나)	시험	1/1
	다) 전기안전장치 작동상태 ^{안전}	4.7.1바)	시험	1/1
4.6 카 및 균형추의 추락방지안전장치와 과속에 대한 보호				
4.6.1 카 추락방지 안전장치	가) 추락방지안전장치 설치 및 작동상태	4.8.1가) 4.8.1나)	시험	1/1
	나) 전기안전장치 설치 및 작동상태 ^{안전}	4.8.1나) 4.8.1다)	시험	1/1
4.6.2 카측 과속 조절기	가) 과속조절기 전기안전장치 작동상태 ^{안전}	4.8.2가)	시험	1/1
	나) 로프 마모 및 파단상태	㉓4.7.2다)	측정	1/6
4.6.3 균형추(평형추) 추락방지안전장치	균형추(평형추) 추락방지안전장치 설치 및 작동 상태	4.8.3가) 4.8.3나)	시험	1/1
4.6.4 균형추/평형추 측 과속조절기	가) 과속조절기 전기안전장치 작동상태 ^{안전}	4.8.4가) 4.8.4나)	시험	1/1
	나) 로프 마모 및 파단상태	㉓4.7.4다)	측정	1/6
4.6.5 멈춤쇠장치	멈춤 쇠 장치의 작동상태	㉓4.7.5가) ㉓4.7.5나)	시험	1/3
4.6.6 전기적 크리핑 방지시스템	전기적 크리핑 방지시스템의 작동상태 ^{안전}	4.8.6	시험	1/1

4.7 주행성능 측정				
4.7.1 일반적인 주행시험	카의 주행 속도	4.9.1나) 4.9.1다) 4.9.1라)	시험	1/3
4.7.2 유압시스템의 점검	가) 유압시스템 관련 밸브 설치 및 작동상태	4.9.2나)	시험	1/1
	나) 로프 또는 체인 이완감지장치 작동상태 ^㉔	4.9.2마)	시험	1/1
	다) 유압유의 온도감지장치의 작동상태	4.9.2바)	시험	1/3
	라) 배관, 밸브 등의 이음 및 누유상태	4.9.2다) ③4.8.2라)	육안	1/1
	마) 유압탱크 설치상태 및 유량의 적정성	③4.11	육안	1/6
	바) 잭 및 관련 부품의 설치 및 작동상태	③4.11	육안	1/3
4.8 보호장치				
4.8.1 전동기의 보호	전동기 보호장치의 작동상태	4.10.1 4.10.2	시험	1/3
4.8.3 전동기 구동 시간 제한장치	전동기 구동시간 제한장치 작동상태	4.10.3	시험	1/3
4.8.4 조명 및 콘센트의 보호	조명 및 콘센트 과전류 보호상태	4.10.4	시험	1/3
4.9 전기적 보호				
4.9.1 절연저항	전동기 및 조명의 절연저항 상태	4.11.1가) 4.11.1나)	측정	1/1
4.9.2 전기배선	가) 전기배선(이동케이블 등) 설치 및 손상상태	4.11.2가) 4.11.2다)	육안	1/3
	나) 모든 접지선의 연결 상태	4.11.2라)	육안	1/3
특이사항				
비고 1. 관련 검사기준은 「승강기 설치검사 및 안전검사에 관한 운영규정」 [별표 1] 설치검사기준을 참조하고, ③으로 표기된 항목은 같은 규정 [별표 2] 승강기 정기검사기준을 참조한다. 2. ㉔은 안전장치 점검항목을 의미한다.				

5. 수직형 휠체어리프트 자체점검기준

※ 판정기준은 해당 엘리베이터의 제조업자 또는 수입업자가 제공하는 유지관리 매뉴얼 등 유지관리 관련 자료에서 규정하는 기준 및 행정안전부장관이 별도 고시하는 「승강기 안전기준」의 해당 기준에 따른다. 이 경우 제조업자 또는 수입업자가 제공하는 기준은 「승강기 안전기준」 이상이어야 한다.

점검항목	점검내용	관련 검사기준	점검 방법	점검주기 (회/월)
5.1 일반사항				
5.1.1 전용전원	주개폐기 설치 및 작동상태 ^㉔	5.3.1	육안	1/3

5.1.2 기계안전	가) 작업자 및 이용자 등을 위한 보호조치	5.3.2가)	육안	1/1
	나) 보호수단 고정상태	5.3.2나)	육안	1/1
	다) 권상도르래, 풀리 및 스프로킷에 대한 보호 조치	5.3.2다)	육안	1/1
5.1.3 조도 및 콘센트	가) 카 바닥, 조작반 및 승강장문 근처 조명의 점등상태 및 조도	5.3.3.가)	육안	1/3
	나) 비상등의 점등 및 조도	5.3.3.다)	측정	1/3
	다) 수직형 휠체어리프트 근처에 유지관리 등을 위한 콘센트 설치상태	5.3.3.라)	육안	1/3
5.1.4 비상구출운전/수동운전				
5.1.4.1 일반사항 (유압 구동방식 제외)	가) 비상구출 운전장치 작동상태 	5.3.4.1가)	시험	1/3
	나) 비상운전설명서 부착상태 	5.3.4.1나)	육안	1/6
	다) 브레이크 개방수단 구비상태 	5.3.4.1다) 5.3.4.1라)	육안	1/6
	라) 전기식 비상구출 운전(속도, 버튼제어 방식, 전기안전장치)의 작동상태 	5.3.4.1마)	시험	1/3
	마) 비상구출운전 운행방향 표시 	5.3.4.1바)	육안	1/6
5.1.4.2 유압 구동방식 의 비상운전	가) 수동조작 비상하강밸브 설치상태 	5.3.4.2가)	시험	1/3
	나) 수동조작 비상하강밸브 조작시 카 속도 	5.3.4.2나)	시험	1/3
	다) 밸브의 수동작동이 로프/체인 이완 및 램의 하강발생 여부 확인  	5.3.4.2다) 5.3.4.2라)	시험	1/3
5.1.5 경고 및 표시	경고 및 표시 부착상태	5.3.5	육안	1/6
5.1.6 건물의 유효 틈새에 대한 요 건	작업공간(구역)의 확보	5.3.6	육안	1/1
5.2 유지보수 및 검사를 위한 접근				
5.2.1 일반사항	비상운전 및 동적시험을 위한 장치의 작동 상태 	5.4.1	육안	1/3
5.2.2 카위 작업 구역	가) 기계적 고정장치의 설치상태 	5.4.2가)	육안	1/6
	나) 카에 천장이 있는 경우의 열쇠, 정상운행 복귀, 경고표지 부착상태	5.4.2나)	육안	1/6
5.2.3 카 아래 작업구역				
5.2.3.1 기계적 고정 장치	가) 수동식 기계적 고정장치 설치상태 	5.4.3.1가)	육안	1/3
	나) 기계적 고정장치 위치 및 표시 상태  	5.4.3.1나) 5.4.3.1다)	육안	1/3
5.2.3.2 피트 출입문	열쇠로 개방시 카 정상운행 여부 	5.4.3.2	시험	1/3
5.2.3.3 정상운행 재-설정	수동 재-설정 장치의 작동상태 	5.4.3.3	육안	1/3
5.2.3.4 피트에서	점검운전 조작반 사용여부	5.4.3.4	육안	1/3

의 점검운전				
5.2.3.5 피트에서 탈출	카가 가장 낮은 위치에 있을 때의 작업자의 피트 탈출의 용이성	5.4.3.5	육안	1/3
5.2.4 승강로 외부의 작업구역(점검문 및 트랩문)	가) 점검문 및 트랩문 설치상태	5.4.4가) 5.4.4나)	육안	1/6
	나) 기계적으로 잠기고 전기적으로 제어되는지의 작동상태 ^{한계}	5.4.4다)	육안	1/6
5.2.5 승강로 외부 설비	가) 설비의 일부분을 승강로 외부 설치 시 캐비닛 안의 설치상태	5.4.5가)	육안	1/3
	나) 캐비닛의 개구부에 대한 보호조치	5.4.5나)	육안	1/3
5.3 주행안내 레일				
5.3.1 일반사항	가) 카 지지/유도장치 수평 틈새	5.5.1가)	측정	1/3
	나) 수평 기울기	5.5.1나)	측정	1/3
	다) 카 지지 장치 설치상태	5.5.1다)	육안	1/6
5.3.2 주행안내 레일	주행안내 레일 설치상태	5.5.2	육안	1/3
5.4 승강로 및 카				
5.4.1 일반사항				
5.4.1.1 상부틈새	카 바닥과 상부 장애물 사이의 여유틈새	5.6.1.1	육안	1/1
5.4.1.2 승강로 내 작업자에 대한 위험성	가) 비상통화장치 설치 및 작동상태 ^{한계}	5.6.1.2가)	시험	1/1
	나) 승강로 내 타설비의 설치 여부	5.6.1.2나)	육안	1/1
5.4.2 밀폐식 승강로				
5.4.2.1 승강로 벽의 구조	가) 승강로 벽의 재질 및 구획상태	5.6.2.1가)	육안	1/6
	나) 승강로 벽의 함몰 및 돌출부 상태	5.6.2.1나)	육안	1/6
5.4.2.2 승강로 출입구	승강장문 설치상태	5.6.2.2	육안	1/1
5.4.2.2.1 경첩이 부착된 승강장문	승강장문 설치상태	5.6.2.2.1가) 5.6.2.2.1나)	육안	1/1
5.4.2.2.2 승강장문의 구조	가) 내부표면 상태	5.6.2.2.2가)	육안	1/1
	나) 승강장문 설치상태	5.6.2.2.2나)	육안	1/1
	다) 문의 상, 하, 좌, 우 틈새	5.6.2.2.2다)	측정	1/1
	라) 끝부분에서 끼이거나 이탈이 방지되는 구조인지 여부	5.6.2.2.2라)	육안	1/1
	마) 10 mm 이상 단차가 있는 출입구의 램프 설치 상태	5.6.2.2.2마)	육안	1/1
5.4.2.3 승강장문의 잠금	가) 승강장문의 잠금의 유지상태 ^{한계}	5.6.2.3가)	시험	1/1
	나) 잠금부품의 잠금효력 ^{한계}	5.6.2.3나)	시험	1/1
	다) 점검창 설치상태 ^{한계}	5.6.2.3	육안	1/3

		다)		
5.4.2.4 비상 잠금해제	삼각키의 정상작동 여부	5.6.2.4	시험	1/1
5.4.2.5 문 작동 중의 보호	승강장문 열림 상태	5.6.2.5	시험	1/1
5.4.2.6 감지날, 포토셀, 광커튼	가) 감지날, 포토셀 또는 광커튼의 작동상태 ^{안전}	5.6.2.6나)	시험	1/1
	나) 수평거리	5.6.2.6다)	측정	1/6
5.4.2.7 토가드	토가드 설치상태	5.6.2.7	육안	1/6
5.4.2.8 카 바닥 소재	카 바닥 미끄러짐 방지 설치상태	5.6.2.8	육안	1/6
5.4.2.9 운전반	운전반의 부착상태 및 작동상태	5.6.2.9	육안	1/6
5.4.2.10 카 내부 손잡이	벽면 손잡이 설치상태	5.6.2.10	육안	1/6
5.4.2.11 접이식 의자	접이식 의자의 설치상태	5.6.2.11	육안	1/6
5.4.3 비밀폐식 승강로				
5.4.3.1 승강로 벽의 구조	전단 또는 협착 위험요소	5.6.3.1라)	육안	1/6
5.4.3.2 승강로 출입구				
5.4.3.2.1 승강장문	승강장문 설치상태	5.6.3.2.1가) 5.6.3.2.1나)	육안	1/1
5.4.3.2.2 승강장문의 구조	승강장문 변형 및 마모상태	5.6.3.2.2가) 5.6.3.2.2나)	육안	1/1
	나) 문의 상, 하, 좌, 우 틈새	5.6.3.2.2마)	측정	1/1
	다) 끝부분의 끼임이나 이탈 방지상태	5.6.3.2.2다)	육안	1/1
	라) 출입구의 램프 설치상태	5.6.3.2.2바)	육안	1/1
5.4.3.3 승강장문의 잠금	승강장문의 잠금의 유지상태 ^{안전}	5.6.3.3나)	시험	1/1
5.4.3.4 비상 잠금 해제	삼각키의 작동상태	5.6.3.4	시험	1/1
5.4.3.5 문 작동 중 보호	승강장문 열림 상태	5.6.3.5	시험	1/1
5.4.3.6 카의 구조	카의 보호조치 등의 상태	5.6.3.6가) 5.6.3.6나) 5.6.3.6마)	육안	1/1
5.4.3.7 카 출입구 보호				
5.4.3.7.1 전락방지	전락방지 보호장치 설치상태	5.6.3.7.1	육안	1/1
5.4.3.7.2 안전 날개판	경사도와 안전 날개판 설치 및 작동상태	5.6.3.7.2가) 5.6.3.7.2나)	육안	1/1
5.4.3.7.3 방호울	가) 방호울의 높이와 중간봉 설치상태	5.6.3.7.3가)	육안	1/1
	나) 방호울의 열림 및 잠금상태 ^{안전}	5.6.3.7.3나) 5.6.3.7.3다)	시험	1/1
5.4.3.8 카 출입구 이외의 모서리				

5.4.3.8.1 전략방지용 방호울	카 측면의 고정된 방호울의 설치상태	5.6.3.8.1 5.6.3.8.2	육안	1/3
5.4.3.9 카 하부 마감 및 보호	가) 끼임 또는 감김 부분의 보호 조치상태	5.6.3.9가)	육안	1/3
	나) 감지날 또는 감지면 작동상태 ^{안전}	5.6.3.9나) 5.6.3.9다)	시험	1/1
5.5 카 운전장치				
5.5.1 운전장치				
5.5.1.1 일반사항	가) 승강장과 카 내의 운전장치 작동상태	5.7.1.1나)	시험	1/1
	나) 카 기동 전 지연시간	5.7.1.1라)	시험	1/1
5.5.1.2 무선 운전 장치	무선 운전장치 고정상태	5.7.1.2나)	육안	1/3
5.6 추락방지안전장치 및 과속조절기				
5.6.1 추락방지 안전장치	가) 카 정지 및 정지 유지상태 ^{안전}	5.8.1가) 5.8.1나)	시험	1/1
	나) 추락방지안전장치 복귀상태	5.8.1라)	시험	1/1
	다) 추락방지안전장치 작동시 정지상태 ^{안전}	5.8.1가) 5.8.1나)	시험	1/3
	라) 유지보수 및 점검을 위한 접근	5.8.1마)	육안	1/3
5.6.2 과속조절기 로프, 안전로프	로프 마모상태	5.8.2나)	측정	1/3
5.7 구동방식				
5.7.1 일반사항	동력으로 상, 하주행 가능 여부	5.9.1가)	시험	1/1
5.7.2 동력전달장치	설치상태	5.9.2가)	육안	1/3
	동력전달 체인 또는 벨트 파단 및 이완시 전기안전장치 작동의 적합성 ^{안전}	5.9.2다)	육안	1/3
5.7.3 랙-피니언 구동방식				
5.7.3.1 일반사항	가) 전동기에 의해 랙과 맞물리는 하나 이상의 피니언으로 지지, 상승 및 하강 가능여부	5.9.3.1가)	시험	1/1
	나) 구동 또는 안전 피니언과 치차모양 랙 사이 이물질의 침투방지 조치	5.9.3.1나)	육안	1/3
5.7.3.2 구동 피니언	구동 피니언에 언더컷 발생여부	5.9.3.2	육안	1/6
5.7.3.3 랙	랙의 부착 및 이음부의 맞물림 또는 치차의 정렬상태	5.9.3.3	육안	1/3
5.7.3.4 랙-피니언의 맞물림	가) 랙과 구동 및 안전 피니언을 물리도록 하는 수단의 설치상태	5.9.3.4가)	육안	1/3
	나) 물리도록 하는 수단의 고장에 대비하여 추가적인 장치 설치상태	5.9.3.4나)	육안	1/3
	다) 랙의 폭이 피니언 치차와 항상 수평으로 맞물리도록 하기 위한 수단	5.9.3.4다)	육안	1/3
	라) 고장 발생시 랙과 피니언 치차의 수평 맞물림을 위한 추가 수단	5.9.3.4라)	육안	1/3
5.7.4 로프 및 체인 현수 구동방식				

5.7.4.1 일반사항	드럼과 로프, 스프로킷과 체인의 상태	5.9.4.1	육안	1/3
5.7.4.2 로프와 체인	가) 평행추가 있는 경우, 와이어로프 또는 수평 링크 또는 롤러체인 연결 상태	5.9.4.2가)	육안	1/3
	나) 로프의 직경 및 끝부분의 고정상태	5.9.4.2나) 5.9.4.2라)	측정	1/3
5.7.4.3 도르래, 드럼 및 스프로킷	가) 드럼 홈, 감기는 구조, 카가 완전히 압축시 드럼에 1.5권 이상인지 여부	5.9.4.3가)	시험	1/3
	나) 체인이 스프로킷의 톱니에 8개 이상 물리는 구조인지의 여부	5.9.4.3나)	육안	1/6
	다) 체인의 이완으로 인한 끼임 및 이탈방지와 스프로킷과 체인 사이의 보호수단	5.9.4.3다)	시험	1/6
5.7.4.4 로프와 체인 사이의 장력	가) 장력균등장치 설치상태	5.9.4.4가)	육안	1/6
	나) 같은 축에 여러개의 회전 스프로킷이 있는 체인의 경우, 회전상태	5.9.4.4나)	육안	1/6
	다) 장력균등을 위해 스프링이 사용되는 경우, 압축 상태에서 작동상태	5.9.4.4다)	육안	1/6
5.7.5 스크류-너트 구동방식				
5.7.5.1 추락방지 안전장치	추락방지안전장치의 하강방향 작동 및 정지상태 유지상태 안전	5.9.5.1	시험	1/1
5.7.5.2 안전너트	가) 안전너트 설치상태 안전	5.9.5.2가)	육안	1/1
	나) 안전너트에 의해 작동되는 전기안전장치의 오염 및 진동으로부터의 보호상태 안전	5.9.5.2나)	육안	1/3
5.7.5.3 카의 구동	가) 여러 개의 스크류와 너트가 사용될 경우, 1%이상 기울면 카가 정지하는지의 여부 안전	5.9.5.3가)	시험	1/3
	나) 스크류 연결부의 잘못된 맞물림 및 너트 정렬 상태	5.9.5.3나)	육안	1/3
	다) 구동너트 마모상태	5.9.5.3다)	육안	1/3
	라) 카와 구동너트 사이 연결의 유연성	5.9.5.3라)	육안	1/6
	마) 스크류와 기계적 수단의 연결상태	5.9.5.3마)	육안	1/6
5.7.6 마찰전인 구동 방식	가) 주행면 또는 금속과 다른 재료 사이 접촉 부분에 손상 발생여부	5.9.6.1가)	육안	1/3
	나) 주행면에 오일, 그리스 및 얼음 등의 유,무	5.9.6.1나)	육안	1/3
	다) 견인휠의 견인력 유지상태	5.9.6.1다)	육안	1/3
5.7.7 유도체인 구동 방식				
5.7.7.1 일반사항	가) 체인 등 구동과 관련된 부품사이의 이물질 침투방지조치	5.9.7.1나)	육안	1/3
	나) 체인이 구동 스프로킷의 톱니에 8개 이상 물리는 구조여부	5.9.7.1다)	육안	1/6
	다) 체인 유도부품 및 체인 보호부품의 마모상태	5.9.7.1라)	육안	1/6
5.7.7.2 추락방지 안전장치	추락방지안전장치 작동상태 안전	5.9.7.2	시험	1/1

5.7.8 팬터그래프 구동방식	구동 상태	5.9.8	시험	1/1
5.7.9 유압 구동방식				
5.7.9.1 일반사항	간접식인 경우 현수로프 및 체인의 마모상태	5.9.9.1	육안	1/3
5.7.9.2 잭	가) 램의 정지수단에 의한 감속으로 로프 또는 체인 이완이 발생되는지의 여부 ^{한정}	5.9.9.2가)	육안	1/3
	나) 잭의 다른 공간으로 연장되는 경우의 보호 조치	5.9.9.2나) 5.9.9.2다)	육안	1/3
	다) 실린더 헤드로부터 새어나오는 유체의 모아짐 및 잭의 공기배출장치 설치상태	5.9.9.2라)	육안	1/3
5.7.9.3 카와 램 (실린더)의 연결	가) 직접식의 경우, 카와 램의 연결상태	5.9.9.3가)	육안	1/3
	나) 간접식의 경우, 램 상단부분의 안내여부	5.9.9.3나) 5.9.9.3다)	육안	1/3
5.7.9.4 다단잭	기계식 또는 유압식 동기화 수단 설치상태	5.9.9.4	시험	1/1
5.7.9.5 배관				
5.7.9.5.1 일반사항	배관 및 이음 부속품의 보호 및 고정상태	5.9.9.5.1	육안	1/3
5.7.9.5.2 가요성호스	가요성호스 설치상태	5.9.9.5.2	육안	1/6
5.7.9.6 차단밸브, 체크밸브, 릴리프밸브 및 하강방향 밸브	가) 차단밸브 설치상태 ^{한정}	5.9.9.6가)	시험	1/1
	나) 체크밸브 설치상태 ^{한정}	5.9.9.6나)	시험	1/1
	다) 릴리프 밸브 설치상태 ^{한정}	5.9.9.6다)	시험	1/1
	라) 하강방향밸브 설치상태 ^{한정}	5.9.9.6라)	시험	1/1
5.7.9.7 유압계통 고장에 대한 보호	유압회로부품 고장시 카의 하강방지 여부	5.9.9.7	육안	1/1
5.7.9.8 필터	필터의 설치상태	5.9.9.8	육안	1/6
5.7.9.9 압력계	가) 압력계용 차단밸브 설치상태	5.9.9.10	시험	1/3
5.7.9.10 유압탱크	유압유 유량 확인이 쉽고 쉽게 채워지고 배출할 수 있는 구조, 유압유 특성 표시상태	5.9.9.11	육안	1/6
5.7.9.11 크리핑에 대한 보호	가) 착상오차 및 잠금해제구간 아래로 처지는 것을 방지하기 위한 장치 작동상태 ^{한정}	5.9.9.12가)	시험	1/1
	나) 멈춤쇠 장치가 없는 경우, 정전시 승강장문을 닫을 수 있는 구조인지의 여부 ^{한정}	5.9.9.12나)	시험	1/3
5.7.9.12 클램핑 장치	가) 하강방향으로만 작동하는지의 여부 ^{한정}	5.9.9.13가)	시험	1/1
	나) 클램핑 장치의 복귀 및 재-설정 작동상태	5.9.9.13나)	시험	1/1
5.7.9.13 멈춤 쇠	카를 지지대 위로 올릴 때까지 멈춤 쇠 장치 격납의 작동상태 ^{한정}	5.9.9.14	시험	1/1
5.7.9.14 전기적 크리핑방지 시스템	전기적 크리핑 방지장치 작동상태 ^{한정}	5.9.9.15	시험	1/1
5.7.10 2차전지 구동방식	가) 운전회로의 전압	5.9.10가)	측정	1/6
	나) 단락방지를 위한 물리적 보호조치	5.9.10나)	육안	1/3

	다) 2차 전지의 고정상태	5.9.10다)	육안	1/3
	라) 카가 충전접점에서 벗어나 휴지하고 있을 경우, 시각 또는 청각적인 알림상태	5.9.10마)	시험	1/6
	마) 새지 않는 구조이며, 충전 및 정상운전시 유해한 기체가 배출되지 않는지의 여부	5.9.10바)	시험	1/3
5.8 전기설비				
5.8.1 절연저항	가) 구동기 절연저항	5.10.1가)	시험	1/6
	나) 조명 절연저항	5.10.1나)	시험	1/6
5.8.2 이동케이블 고정	전원 및 제어용 이동케이블의 고정상태 및 마모로부터의 보호상태	5.10.2	육안	1/3
5.8.3 접지	전도체 및 노출된 금속제 외함의 접지상태	5.10.3	육안	1/3
5.8.4 전기 식별표시	단자, 결선장치 및 전기부품의 식별표시	5.10.4	육안	1/3
5.8.5 누전차단기	콘센트가 누전차단기로 보호되는지의 여부	5.10.5	육안	1/3
5.9 전기안전장치				
5.9.1 과부하감지 장치 작동감지	가) 과부하감지장치 작동상태 ^{한정}	5.11.1가) 5.11.1다)	시험	1/1
	나) 과부하 시 청각 및 시각적 신호상태 ^{한정}	5.11.1나)	시험	1/1
5.9.2 추락방지안전 장치 작동 감지	추락방지안전장치 전기안전장치 작동상태 ^{한정}	5.11.2	시험	1/1
5.9.3 과속감지	과속조절기의 전기안전장치 작동 후 복귀 전까지 카의 기동 방지상태 ^{한정}	5.11.3	시험	1/1
5.9.4 과속조절기 로프 파단 및 이완감지	과속조절기 로프의 파손 및 이완시 전기안전장치 작동상태 ^{한정}	5.11.4	시험	1/1
5.9.5 현수로프 또는 체인 이완 감지	현수로프 또는 체인의 이완시 전기안전장치 작동상태 ^{한정}	5.11.5	시험	1/1
5.9.6 안전너트 작동 감지	구동너트 고장시 전동기와 브레이크 전원의 차단 여부 ^{한정}	5.11.6	시험	1/1
5.9.7 비상구출 운전 시 보호	부주의에 의한 정상운전이 불가능하도록 전기안전장치 작동여부 ^{한정}	5.11.7	시험	1/1
5.9.8 클램핑 장치	클램핑장치 전기안전장치의 작동상태 ^{한정}	5.11.8	시험	1/1
5.9.9 멈춤 쇠	멈춤쇠가 복귀위치가 아닐 경우, 전기안전장치에 의한 카 하강운행 방지상태 ^{한정}	5.11.9	시험	1/1
5.9.10 전기안전 장치 작동 등에 따른 전원차단	전원공급장치의 고장 및 전기안전장치 작동시 구동기 전원공급 차단 상태 ^{한정}	5.11.10	시험	1/1
5.9.11 카에 설치 된 정지스위치	카 내부에 쉽게 볼 수 있고, 접근가능하며, 부주의로 작동되는지의 여부 ^{한정}	5.11.11	시험	1/1
5.9.12 종점리미트 스위치와 파이널리미트스위치	종점 리미트 스위치와 파이널 리미트 스위치의 설치 및 작동상태 ^{한정}	5.11.12	시험	1/1

5.9.13 승강장문	승강장문을 개방한 상태로 카의 출발을 방지하는 전기안전장치 설치상태 ^{한정}	5.11.13	시험	1/1
5.9.14 감지날과 감지면	감지날과 감지면 작동상태 ^{한정}	5.11.14	시험	1/1
5.9.15 방호울	방호울의 잠금상태 ^{한정}	5.11.15	시험	1/1
5.9.16 기계적 고정 장치	기계적 고정장치 위치 감지를 위한 전기안전장치 설치상태 ^{한정}	5.11.16	시험	1/3
5.9.17 정상운행 속도 및 전류	가) 무부하시 상승, 하강 전류 및 속도	5.12.1가) 5.12.1나)	시험	1/3
	나) 정격속도 작동상태	5.12.1나)	시험	1/3
	다) 착상 및 재-착상 정확도 ^{한정}	5.12.1다) 5.12.1마)	시험	1/3
5.9.18 정지거리	규정된 정지거리 이내인지의 여부	5.12.1라)	시험	1/3
특이사항				

비고

1. 관련 검사기준은 「승강기 설치검사 및 안전검사에 관한 운영규정」 [별표 1] 설치검사기준을 참조하고, ^정으로 표기된 항목은 같은 규정 [별표 2] 승강기 정기검사기준을 참조한다.

2. ^{한정}은 안전장치 점검항목을 의미하고, ^{구출}은 구출 관련 점검 항목을 의미한다.

6. 경사형 휠체어리프트 자체점검기준

※ 판정기준은 해당 엘리베이터의 제조업자 또는 수입업자가 제공하는 유지관리 매뉴얼 등 유지관리 관련 자료에서 규정하는 기준 및 행정안전부장관이 별도 고시하는 「승강기 안전기준」의 해당 기준에 따른다. 이 경우 제조업자 또는 수입업자가 제공하는 기준은 「승강기 안전기준」 이상이어야 한다.

점검항목	점검내용	관련 검사기준	점검 방법	점검주기 (회/월)
6.1 일반사항				
6.1.1 전용전원	주개폐기 설치 및 작동상태 ^{한정}	6.3.1.가) 6.3.1.나)	육안	1/3
6.1.2 기계안전	가) 작업자 및 이용자 등을 보호하기 위한 틈새, 안전거리 및 보호수단	6.3.2.가) 6.3.2.나)	육안	1/1
	나) 보호수단 부착상태	6.3.2.다)	육안	1/1
	다) 권상도르래, 풀리 및 스프로킷에 대한 보호조치	6.3.2.라)	육안	1/1
	라) 끼임, 절단, 이탈 및 휠이나 풀리에 대한 보호조치	6.3.2.마)	육안	1/1
6.1.3 조도 및 콘센트	가) 콘센트 설치상태	6.3.3.가)	육안	1/3
	나) 승강장 조명 점등상태 및 조도	6.3.3.나)	시험	1/3
6.1.4 비상구출	가) 비상구출 운전장치 설치상태 ^{한정}	6.3.4.가)	육안	1/6

운전장치	나) 수권조작 장치 표시상태 	6.3.4.나)	시험	1/6
	다) 전기식 비상구출 운전(속도, 버튼제어 방식, 전기안전장치) 작동상태 	6.3.4.다) 6.3.4.라)	육안	1/6
	라) 비상운전 지침의 표시 및 비치상태 	6.3.4.마)	육안	1/6
6.1.5 진입보호대	진입보호대 설치상태	6.3.5	육안	1/1
6.1.6 경고 및 표시	가) 부착물의 부착 및 표시상태	6.3.6.가)	육안	1/6
	나) 운전설명서의 부착	6.3.6.나)	육안	1/6
6.2 주행안내 레일				
6.2.1 일반사항	가) 주행안내 레일 설치상태	6.4.1.가) 6.4.1.나) 6.4.1.라)	육안	1/6
	나) 레일 끝단 정지장치 상태	6.4.1.다)	육안	1/3
	다) 청각 및 시각적 신호 작동상태	6.4.1.마)	육안	1/3
6.2.2 접이식 주행안내 레일				
6.2.2.1 일반사항	가) 통행의 지장여부	6.4.2.1	육안	1/3
6.2.2.2 전동 접이식	가) 전동 접이식 주행안내 레일 작동상태	6.4.2.2.가)	육안	1/3
	나) 비상시 수동작동 상태 	6.4.2.2.나)	시험	1/3
	다) 작동시 청각 및 시각적 안내신호 작동여부	6.4.2.2.다)	시험	1/3
6.3 카_일반사항				
6.3.1 내화성	불연재료 상태	6.5.1	육안	1/6
6.3.2 운전장치				
6.3.2.1 일반사항	가) 승강장 및 카에 설치된 운전장치의 작동상태	6.5.2.1.가) 6.5.2.1.나) 6.5.2.1.라)	시험	1/1
	나) ON/OFF 스위치의 잠금장치 설치상태	6.5.2.1.다)	시험	1/3
6.3.2.2 무선 운전 장치	가) 무선 운전장치 고정상태	6.5.2.2.나)	육안	1/3
	나) 전 구간에서의 유효한 작동상태 여부	6.5.2.2.가) 6.5.2.2.다)	시험	1/3
6.3.3 통화장치	가) 비상경보장치 및 통화장치 설치상태 	6.5.3.가) 6.5.3.다)	시험	1/1
	나) 정전시 작동상태 	6.5.3.나)	시험	1/1
6.3.4 카				
6.3.4.1 복합형 플랫폼의 카	가) 카의 모서리와 고정 설치물과의 틈새	6.5.4.1.가)	육안	1/6
	나) 주행경로 전폭에 걸쳐 천장사이 틈새	6.5.4.1.1.나)	육안	1/6
6.3.4.2 좌석식 플랫폼의 카				
6.3.4.2.1 일반사항	가) 카 좌석의 고정상태	6.5.4.2.1.가)	육안	1/1
	나) 추락방지장치 작동상태 	6.5.4.2.1.나)	시험	1/1
	다) 안전벨트 또는 구속장치 설치상태	6.5.4.2.1.다)	육안	1/1
6.3.4.2.2 이동식 또는 회전식 의자	가) 이동식 또는 회전식의자 작동상태 	6.5.4.2.2.가) 6.5.4.2.2.다)	시험	1/1
	나) 기계적 잠금장치의 고정상태 	6.5.4.2.2.나)	육안	1/1

6.3.4.3 입석식 플랫폼의 카	가) 손잡이와 지지대 설치상태	6.5.4.3.가)	육안	1/1
	나) 플랫폼 표면의 미끄럼방지조치	6.5.4.3.나)	육안	1/3
	다) 추락보호대 설치상태 ^{안전}	6.5.4.3.다)	육안	1/1
	라) 추락보호대 제어장치의 작동상태 ^{안전}	6.5.4.3.라)	시험	1/1
6.3.4.4 휠체어용 플랫폼의 카				
6.3.4.4.1 일반사항	플랫폼 바닥의 미끄럼방지 설치상태	6.5.4.4.1	육안	1/3
6.3.4.4.2 램프와 토가드	가) 램프 설치상태 ^{안전}	6.5.4.4.2가)	육안	1/1
	나) 램프의 규정된 높이 유지상태	6.5.4.4.2나)	측정	1/1
	다) 토가드 설치상태	6.5.4.4.2다)	육안	1/1
6.3.4.4.3 플랫폼 측면 보호	가) 레일에 인접한 플랫폼 측면 판넬 보호조치	6.5.4.4.3가)	육안	1/6
	나) 카 내부 손잡이 틈새	6.5.4.4.3나)	측정	1/6
	다) 플랫폼 반대 측면의 보호조치	6.5.4.4.3다)	육안	1/6
	라) 수동식 추락보호대 설치상태 ^{안전}	6.5.4.4.3라)	육안	1/6
6.3.4.4.4 추락보호대와 램프의 잠금장치	가) 추락보호대 잠금장치 설치 및 작동상태 ^{안전}	6.5.4.4.4가) 6.5.4.4.4나)	시험	1/1
	나) 기계적 잠금장치 연결 및 고정상태	6.5.4.4.4다) 6.5.4.4.4라) 6.5.4.4.4마) 6.5.4.4.4바)	육안	1/3
	다) 작동 위치에 따른 카 운행상태 ^{안전}	6.5.4.4.4사)	시험	1/3
6.3.4.4.5 비상해제	잠금장치 수동해제 상태	6.5.4.4.5	시험	1/1
6.3.4.4.6 표시	표시상태	6.5.4.4.6	육안	1/6
6.3.4.4.7 승강장 운전	펼쳐진 플랫폼의 승강장에서의 작동상태	6.5.4.4.7	시험	1/3
6.4 감지날 및 감지면				
6.4.1 일반사항	가) 감지날 및 감지면 설치상태 ^{안전}	6.6.1.가) 6.6.1.나)	육안	1/3
	나) 끼임 위험에 대한 추가적인 보호조치	6.6.1.가)	육안	1/3
	다) 감지날 및 감지면의 작동상태 ^{안전}	6.6.1.가) 6.6.1.나) 6.6.1.다)	시험	1/1
	라) 작동시 카의 정지상태 ^{안전}	6.6.1.나) 6.6.1.다)	시험	1/1
6.4.2 안전도색	안전도색, 보호패드 또는 보호처리 상태	6.6.2	육안	1/3
6.5 추락방지안전 장치 및 과속조절기				
6.5.1 추락방지 안전장치	가) 카의 정지 및 정지상태 유지상태 ^{안전}	6.7.1.가)	시험	1/1
	나) 추락방지안전장치 복귀상태	6.7.1.나)	시험	1/1
	다) 작동시 카 기울기 ^{안전}	6.7.1.다)	측정	1/3
	라) 유지보수 및 점검을 위한 접근	6.7.1.라)	육안	1/3
6.5.2 과속조절기	과속조절기의 작동상태 ^{안전}	6.7.2	육안	1/1
6.5.3 회전감지기	가) 회전감지기에 의한 과속조절기 작동상태 ^{안전}	6.7.3.가)	시험	1/3

	나) 회전감지기 작동 후 카 운행상태	6.7.3.나)	시험	1/3
6.6 구동방식				
6.6.1 동력전달장치	가) 설치상태	6.8.1.가)	육안	1/3
	나) 동력전달장치(2열체인, 단열체인, 벨트)의 작동상태	6.8.1	육안	1/3
6.6.2 로프 현수 구동방식	가) 로프의 마모상태	6.8.2.가)	측정	1/3
	나) 로프 장력균등장치 설치상태	6.8.2.다)	육안	1/3
	다) 카가 가장 낮은 지점에 있을 때, 드럼에 1.5권 이상의 로프가 감겨있는지의 여부	6.8.2.라)	육안	1/3
6.6.3 랙-피니언 구동방식	가) 랙과 피니언이 맞물림 수단의 설치상태	6.8.3.가)	육안	1/3
	나) 랙 접합부 정렬상태	6.8.3.나)	육안	1/3
6.6.4 체인 현수 구동방식	가) 체인의 장력 균등상태	6.8.4.다)	육안	1/3
	나) 체인 끝부분 및 중간부분 연결상태	6.8.4.라)	육안	1/3
6.6.5 스크류-너트 구동방식	움직이는 부품 및 스크류의 오염방지수단 설치상태 ^{한정}	6.8.5	육안	1/6
6.6.6 마찰전인 구동방식	레일에 오일, 그리스 및 얼음 등의 유, 무	6.8.6	육안	1/6
6.6.7 유도로프-볼 구동방식	유도로프 마모 및 파단상태	6.8.7	측정	1/3
6.6.8 2차 전지 구동방식	전지의 방전 및 누유상태 ^{한정}	6.8.8.나)	육안	1/3
6.7 전기설비 및 전기기구				
6.7.1 절연저항	전동기의 절연저항	6.9.1	시험	1/6
6.7.2 재-기동 시간	정지 후 재-기동 시 작동상태	6.9.2	시험	1/3
6.7.3 이동케이블 고정	전원 및 제어용 이동케이블의 고정 및 마모상태	6.9.3.가) 6.9.3.나)	육안	1/3
6.7.4 접지	전도체 및 노출된 금속제 외함 접지상태	6.9.4	육안	1/3
6.7.5 누전차단기	누전차단기 설치상태의 적합성	6.9.5	육안	1/3
6.8 전기안전장치				
6.8.1 과부하감지 장치 작동감지	가) 작동시 카의 정상 출발의 방지여부 ^{한정}	6.10.1.가)	시험	1/1
	나) 과부하시 청각 및 시각적 신호상태 ^{한정}	6.10.1.나)	시험	1/1
6.8.2 접이식 주행안내 레일 접근 방지	접히는 부분에 설치된 전기안전장치 작동상태 ^{한정}	6.10.2	시험	1/1
6.8.3 추락방지안전장치 작동감지	추락방지안전장치 전기안전장치 작동상태 ^{한정}	6.10.3	시험	1/1
6.8.4 안전너트 작동 감지	안전너트 작동시 카의 정지 작동상태 ^{한정}	6.10.4	시험	1/1
6.8.5 이완(파단) 감지	동력전달장치, 현수로프, 체인의 장력 이완 또는 파단시 전기안전장치 작동상태 ^{한정}	6.10.5	시험	1/1
6.8.6 비상구출 운전 시 보호	수권조작 시 전기안전장치 작동상태 ^{한정} ^{구결}	6.10.6	시험	1/1

6.8.7 유도로프 파단, 이완감지	유도로프 파단 및 이완 시 카 정지 작동상태 ^{한정}	6.10.7	시험	1/1
6.8.8 카에 설치된 비상정지스위치	작동 시 카 정지 작동상태 ^{한정}	6.10.8	시험	1/1
6.8.9 종점 리미트 스위치와 파이널 리미트 스위치	리미트 스위치의 작동상태 ^{한정}	6.10.9	시험	1/1
6.8.10 감지날과 감지면	작동 시 전기안전장치 작동상태 ^{한정}	6.10.10	시험	1/1
6.8.11 의자 바닥 수평장치	수평에 따른 카 정지 작동상태 ^{한정}	6.10.11	시험	1/1
6.8.12 추락보호대와 램프	추락보호대 및 램프 작동 시 전기안전장치 작동상태 ^{한정}	6.10.12.1) 6.10.12.2) 6.10.12.3)	시험	1/1
6.8.13 정상운행 속도 및 전류	가) 무부하시 상승, 하강의 전류 및 속도	6.11.1.가)	시험	1/3
	나) 착상정확도 ^{한정}	6.11.1.나)	시험	1/3
	다) 발 받침대와 근접한 계단면과 틈새	6.11.1.다)	측정	1/3
6.8.14 정지거리	규정된 정지거리 이내인지의 여부	6.11.2	측정	1/3
특이사항				
비고				
1. 관련 검사기준은 「승강기 설치검사 및 안전검사에 관한 운영규정」 [별표 1] 설치검사기준을 참조하고, ㉔으로 표기된 항목은 같은 규정 [별표 2] 승강기 정기검사기준을 참조한다.				
2. 한정은 안전장치 점검항목을 의미하고, 구출은 구출 관련 점검 항목을 의미한다.				

7. 제13조제1항 각 호에 따른 자체점검 결과 세부 판정방법

가. 양호(1호)

- 점검항목의 작동상태 및 설치상태가 제조업자 또는 수입업자가 제공하는 유지관리 관련 자료에서 규정하는 기준 및 안전기준·검사기준에 적합할 경우 양호(A)로 판정한다.

나. 주의 관찰(2호)

- 안전장치와 구출관련 점검항목의 설치상태가 제조업자 또는 수입업자가 제공하는 유지관리 관련 자료에서 규정하는 기준 및 안전기준·검사기준에 부적합할 경우에는 주의관찰(B)로 판정할 수 있다. 다만, 안전기준·검사기준에 부적합한 경우가 연속 4개월을 초과하면 긴급수리(C)로 판정한다.
- 안전장치와 구출관련 점검항목이 아닌 점검항목의 작동상태 또는 설치 상태가 제조업자 또는 수입업자가 제공하는 유지관리 관련 자료에서 규정하는 기준 및 안전기준·검사기준

에 부적합할 경우에는 주의관찰(B)로 판정할 수 있다. 다만, 안전기준·검사기준에 부적합한 경우가 연속 4개월을 초과하면 긴급수리(C)로 판정한다.

- 그밖에 자체점검기준에 부적합하나, 그 부적합한 내용이 승강기의 안전운행에 직접 관련이 없는 경미한 사항으로 주의 관찰이 필요하다고 판단되는 경우 주의관찰(B)로 판정할 수 있다.

다. 긴급 수리(3호)

- 안전장치와 구출관련 점검항목의 작동상태가 안전기준·검사기준에 부적합할 경우에는 긴급수리(C)로 판정한다.
- 승강기 설치검사 및 안전검사 검사항목별 불합격 내용에 해당하는 경우 긴급수리(C)로 판정한다.
- 가호 및 나호에도 불구하고 점검항목의 설치상태 또는 작동상태가 불량하여 안전사고가 발생할 우려가 있는 경우 긴급수리(C)로 판정할 수 있다.
- 그밖에 자체점검기준에 부적합하여 긴급수리 또는 승강기 부품의 교체가 필요하다고 판단되는 경우 긴급수리(C)로 판정할 수 있다.

8. 기타사항

- 점검 결과가 주의관찰 또는 긴급 수리인 경우에는 그 상세한 내용(점검방법이 측정인 경우는 측정값을 포함한다)을 특이사항란에 기록한다.